

#207690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,755	-0,154	167,64	168,14	162,57	165,9	-3,33	24	0	0	83,6	53,3	30,35	0,57	0,53	-9,4
25.01.2026	4,449	-0,117	147,22	147,45	142,83	145,64	-2,81	24	0	0	83	50,9	32,13	0,58	0,53	-7,3
26.01.2026	3,934	-0,097	130,3	130,59	126,63	129,12	-2,49	24	0	0	80,6	48,6	32,03	0,58	0,53	-4,4
27.01.2026	3,919	-0,097	128,85	129,12	125,22	127,74	-2,52	24	0	0	80,2	47,9	32,25	0,57	0,53	-3,8
28.01.2026	4,347	-0,124	151,71	152,12	147,34	150,28	-2,94	24	0	0	81,1	50,6	30,51	0,57	0,53	-6
29.01.2026	4,795	-0,15	168,25	168,62	163,08	166,33	-3,25	24	0	0	84,4	53,9	30,46	0,56	0,53	-9,7
30.01.2026	5,049	-0,172	181,35	181,82	175,64	179,19	-3,55	24	0	0	85,6	55,7	29,86	0,56	0,53	-12,4
31.01.2026	5,227	-0,203	195,31	196,03	189,05	193,01	-3,96	24	0	0	86,4	57,6	28,82	0,56	0,53	-13,8
01.02.2026	5,68	-0,263	225,35	226,54	218,04	222,8	-4,76	24	0	0	87	59,7	27,31	0,56	0,53	-18,9
02.02.2026	5,621	-0,249	214,71	215,65	207,52	212,03	-4,51	24	0	0	88,7	60,3	28,36	0,57	0,53	-20,1
03.02.2026	5,235	-0,19	178,33	178,76	172,3	176,02	-3,72	24	0	0	89	57,5	31,58	0,57	0,53	-18
04.02.2026	5,113	-0,166	166,96	167,26	161,41	164,88	-3,47	24	0	0	88,3	55,4	32,84	0,58	0,53	-12,3
05.02.2026	4,483	-0,116	134,64	134,76	130,34	133,15	-2,81	24	0	0	86,2	50,7	35,47	0,58	0,53	-7,6
06.02.2026	3,95	-0,101	121,19	121,53	117,64	120,26	-2,62	24	0	0	82,1	47,5	34,64	0,58	0,53	-3,2
07.02.2026	3,961	-0,101	124,5	124,89	120,92	123,58	-2,66	24	0	0	81,3	47,5	33,8	0,57	0,53	-3,3
08.02.2026	4,265	-0,113	135,09	135,49	131,14	134	-2,86	24	0	0	82,1	48,5	33,59	0,57	0,53	-4,9
09.02.2026	4,832	-0,164	166,38	166,92	161,18	164,65	-3,47	24	0	0	85,2	54,1	31,13	0,57	0,53	-12,1
10.02.2026	4,807	-0,17	170,89	171,51	165,61	169,15	-3,54	24	0	0	84,6	54,5	30,17	0,58	0,53	-12,4
11.02.2026	3,82	-0,102	122,98	123,41	119,49	122,09	-2,6	24	0	0	80,7	47,7	33,01	0,58	0,53	-3,8
12.02.2026	3,416	-0,094	115,5	116,08	112,46	114,93	-2,47	24	0	0	77,4	46	31,41	0,57	0,53	-0,7
13.02.2026	3,633	-0,108	131,46	132,2	128,03	130,81	-2,78	24	0	0	76,7	47,3	29,42	0,58	0,53	-1,2
14.02.2026	4,231	-0,115	136,51	136,84	132,48	135,29	-2,81	24	0	0	82,3	49,3	32,97	0,57	0,53	-6,7
15.02.2026	4,722	-0,135	151,21	151,42	146,4	149,46	-3,06	24	0	0	86	52,6	33,35	0,57	0,53	-11,2
16.02.2026	4,988	-0,167	165,64	165,92	160,12	163,51	-3,39	24	0	0	88,2	56	32,3	0,57	0,53	-
17.02.2026	4,834	-0,152	158,65	158,9	153,46	156,7	-3,24	24	0	0	87,1	54,4	32,63	0,58	0,53	-
Итого:	114,066	0	3890,62	3901,97	3770,9	3850,52	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,066															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	542,145	23733,26	24046,09	23185,19	23793,92
17.02.2026	656,211	27623,88	27948,06	26956,09	27644,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:38:02