

# #283157#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Аксакова 90-100, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5851  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208401  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,241	-0,116	136,96	137,27	132,86	135,68	-2,82	24	0	0	83,1	50,1	32,97	0,58	0,53	-
19.02.2026	3,791	-0,103	126,87	127,4	123,39	126,03	-2,64	24	0	0	79,5	47,7	31,73	0,58	0,53	-
20.02.2026	3,598	-0,098	119,65	120,15	116,36	118,91	-2,55	24	0	0	79	47,1	31,96	0,58	0,53	-
21.02.2026	3,876	-0,121	139,8	140,53	136,06	138,98	-2,92	24	0	0	78,3	48,8	29,53	0,58	0,53	-
22.02.2026	3,165	-0,084	108,17	108,82	105,44	107,82	-2,38	24	0	0	75,4	44,4	31,03	0,58	0,53	-
23.02.2026	3,13	-0,085	114,47	115,28	111,7	114,19	-2,49	24	0	0	73,6	44,5	29,04	0,52	0,49	-
24.02.2026	3,218	-0,118	148,22	149,64	145,01	148,15	-3,14	24	0	0	69,1	45,8	23,22	0,56	0,52	-
25.02.2026	3,417	-0,095	123,39	124,11	120,31	122,89	-2,58	24	0	0	74,8	45,4	29,39	0,57	0,52	-
26.02.2026	3,436	-0,102	130,28	131,16	127,08	129,82	-2,74	24	0	0	74,4	46,3	28,04	0,58	0,53	-
27.02.2026	2,78	-0,082	110,48	111,48	107,99	110,46	-2,47	24	0	0	71	44,2	26,78	0,58	0,53	-
28.02.2026	2,377	-0,072	94,07	95,05	91,98	94,21	-2,23	24	0	0	70,5	43,6	26,93	0,58	0,53	-
01.03.2026	2,828	-0,084	114,95	116,02	112,43	114,96	-2,53	24	0	0	70,1	44	26,17	0,58	0,53	-
02.03.2026	2,814	-0,08	112,45	113,46	109,94	112,39	-2,45	24	0	0	70,8	44,2	26,61	0,58	0,53	-
03.03.2026	2,551	-0,075	101,22	102,22	98,98	101,29	-2,31	24	0	0	70,5	43,7	26,82	0,58	0,53	-
04.03.2026	3,003	-0,094	122,58	123,68	119,83	122,53	-2,7	24	0	0	70,5	44,4	26,07	0,57	0,53	-
05.03.2026	2,882	-0,09	119,23	120,35	116,61	119,21	-2,6	24	0	0	70,4	44,7	25,72	0,58	0,53	-
06.03.2026	2,898	-0,09	116,33	117,4	113,7	116,31	-2,61	24	0	0	71,1	44,6	26,53	0,58	0,53	-
07.03.2026	2,702	-0,088	111,99	113,11	109,49	112,06	-2,57	24	0	0	70,5	44,8	25,74	0,57	0,51	-
08.03.2026	2,398	-0,077	97,84	98,9	95,67	98	-2,33	24	0	0	70,3	44,1	26,16	0,57	0,51	-
09.03.2026	2,433	-0,079	100,35	101,42	98,12	100,46	-2,34	24	0	0	70,4	44,5	25,9	0,57	0,51	-
10.03.2026	2,065	-0,064	82,75	83,78	80,94	83,02	-2,08	24	0	0	70,3	43,6	26,64	0,58	0,51	-
11.03.2026	1,888	-0,062	76,02	77,06	74,34	76,37	-2,03	24	0	0	70,3	43,7	26,57	0,58	0,51	-
12.03.2026	2,082	-0,064	81,59	82,61	79,78	81,89	-2,11	24	0	0	70,3	43,1	27,26	0,58	0,51	-
13.03.2026	2,081	-0,073	84,59	85,66	82,72	84,9	-2,18	24	0	0	70,3	44	26,33	0,58	0,51	-
14.03.2026	1,638	-0,063	69,2	70,28	67,69	69,64	-1,95	22	2	1	69,5	44	25,5	0,57	0,51	-
15.03.2026	2,189	-0,074	84,29	85,43	82,39	84,7	-2,31	24	0	0	70,8	43	27,8	0,57	0,51	-
16.03.2026	2,356	-0,082	91,29	92,46	89,22	91,67	-2,45	24	0	0	70,7	43,1	27,59	0,57	0,51	-
17.03.2026	2,465	-0,081	94,53	95,71	92,4	94,86	-2,46	24	0	0	71	43,1	27,82	0,57	0,51	-
18.03.2026	2,719	-0,097	109,49	110,8	107,05	109,78	-2,73	24	0	0	70,9	44,3	26,56	0,56	0,51	-
Итого:	81,021	0	3123,05	3151,24	3049,48	3121,18	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,021															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 694

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	656,211	27623,88	27948,06	26956,09	27644,44
18.03.2026	737,232	30746,93	31099,3	30005,57	30765,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:22:40