

#161303#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЗУ-29

Адрес: Аксакова,90-100

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00208401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x1233

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	69,49	50,17	19,32	46,6	45,57	47,76	47,21	-1,64	5,51	4,4	0,801	-0,06	24	0	*
25.09.2025	69,18	50,19	18,99	47,44	46,43	48,61	48,03	-1,6	5,52	4,4	0,804	-0,057	24	0	*
26.09.2025	68,81	50,36	18,45	47,75	46,74	48,95	48,37	-1,63	5,5	4,39	0,782	-0,059	24	0	*
27.09.2025	69,45	50,05	19,4	45,21	44,23	46,36	45,83	-1,6	5,53	4,39	0,777	-0,054	24	0	*
28.09.2025	69,12	50,01	19,11	50,54	49,44	51,76	51,14	-1,7	5,49	4,39	0,862	-0,063	24	0	*
29.09.2025	68,99	50,07	18,92	49,03	47,97	50,21	49,62	-1,65	5,46	4,39	0,825	-0,055	24	0	*
30.09.2025	68,43	50,11	18,32	51,5	50,38	52,75	52,13	-1,75	5,46	4,42	0,835	-0,065	24	0	*
01.10.2025	69,18	50,03	19,15	48,24	47,18	49,44	48,85	-1,67	5,51	4,49	0,819	-0,058	24	0	*
02.10.2025	69,58	45,7	23,88	64,92	63,51	65,91	65,25	-1,74	5,61	4,85	1,438	-0,059	24	0	*
03.10.2025	70,43	44,38	26,05	83,66	81,8	84,55	83,76	-1,96	5,57	5,01	2,045	-0,063	24	0	
04.10.2025	70,42	43,8	26,62	87,44	85,52	88,56	87,75	-2,23	5,65	5,07	2,176	-0,073	24	0	
05.10.2025	70,45	43,51	26,94	79,49	77,73	80,57	79,83	-2,1	5,71	5,07	2,002	-0,067	24	0	
06.10.2025	70,63	43,57	27,06	72,35	70,73	73,42	72,77	-2,04	5,73	5,09	1,825	-0,064	24	0	
07.10.2025	70,45	43,78	26,67	75,22	73,56	76,3	75,62	-2,06	5,69	5,1	1,871	-0,064	24	0	
08.10.2025	70,28	43,63	26,65	76,55	74,87	77,64	76,94	-2,07	5,7	5,09	1,905	-0,064	24	0	
09.10.2025	70,49	44,08	26,41	67,65	66,15	68,73	68,13	-1,98	5,74	5,1	1,659	-0,063	24	0	
10.10.2025	70,37	43,97	26,4	68,1	66,58	69,2	68,56	-1,98	5,75	5,09	1,669	-0,066	24	0	
11.10.2025	70,54	44,12	26,42	63,22	61,81	64,26	63,66	-1,85	5,75	5,09	1,549	-0,058	24	0	
12.10.2025	70,31	43,95	26,36	72,99	71,37	74,09	73,41	-2,04	5,74	5,08	1,79	-0,067	24	0	
13.10.2025	70,31	43,62	26,69	76,59	74,87	77,7	76,99	-2,12	5,68	5,07	1,903	-0,07	24	0	
14.10.2025	70,59	43,62	26,97	79,16	77,4	80,25	79,51	-2,11	5,66	5,07	1,992	-0,066	24	0	
15.10.2025	70,34	43,6	26,74	71,79	70,22	72,85	72,19	-1,97	5,68	5,06	1,789	-0,061	24	0	
16.10.2025	70,61	43,57	27,04	71,53	69,94	72,57	71,92	-1,98	5,7	5,06	1,803	-0,061	24	0	
17.10.2025	70,67	43,55	27,12	69,96	68,41	71	70,38	-1,97	5,72	5,05	1,77	-0,062	24	0	
18.10.2025	70,93	43,4	27,53	85,19	83,27	86,3	85,53	-2,26	5,65	5,04	2,192	-0,075	24	0	
19.10.2025	69,36	43,62	25,74	92,33	90,34	93,47	92,64	-2,3	5,56	5,02	2,223	-0,074	24	0	
20.10.2025	69,61	44,48	25,13	106,64	104,33	107,76	106,75	-2,42	5,62	5,11	2,51	-0,081	24	0	
21.10.2025	70,57	44,29	26,28	95,63	93,49	96,63	95,74	-2,25	5,68	5,13	2,357	-0,075	24	0	
22.10.2025	70,03	43,98	26,05	89,37	87,43	90,35	89,53	-2,1	5,71	5,12	2,181	-0,068	24	0	
23.10.2025	70,57	43,46	27,11	69,7	68,14	70,58	69,96	-1,82	5,73	5,08	1,768	-0,055	24	0	
Итого:				2105,7	2059,41	2138,5	2118	-58,59			48,922	-1,927	720	0	
Средние:	70	45,55	24,45						5,63	4,89					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	10891,52	10660,43	11093,93	10974,16	-313,73	204,863	-10,826	4697	18
23/10/2524:00	12997,31	12719,84	13232,46	13092,16	-372,32	253,785	-12,753	5417	18
Итого:	2105,79	2059,41	2138,53	2118	-58,59	48,922	-1,927	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета деп.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5539ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

