

#166478#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Аксакова 90-100, Калининград

5119

5851

ВКТ-7

00208401

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,796	-0,051	71,71	72,59	70,14	71,96	-1,82	24	0	0	70,2	43,4	26,75	0,57	0,51	-
25.10.2025	1,978	-0,053	76,97	77,85	75,25	77,15	-1,9	24	0	0	70,6	43,2	27,39	0,56	0,5	-
26.10.2025	2,303	-0,067	89,55	90,49	87,53	89,68	-2,15	25	0	0	70,7	43,3	27,38	0,56	0,5	-
27.10.2025	2,332	-0,067	91,29	92,25	89,24	91,44	-2,2	24	0	0	70,6	43,4	27,22	0,56	0,5	-
28.10.2025	2,139	-0,06	84,39	85,32	82,52	84,55	-2,03	24	0	0	70,3	43,3	27,01	0,57	0,51	-
29.10.2025	2,122	-0,059	82,3	83,2	80,45	82,46	-2,01	24	0	0	70,6	43,2	27,48	0,57	0,51	-
30.10.2025	2,069	-0,058	80,91	81,83	79,14	81,11	-1,97	24	0	0	70,5	43,3	27,24	0,55	0,49	-
31.10.2025	2,015	-0,068	97,06	98,16	95,12	97,25	-2,13	24	0	0	66,4	44,2	22,2	0,57	0,51	-
01.11.2025	2,301	-0,07	92,56	93,49	90,48	92,66	-2,18	24	0	0	70,1	43,6	26,49	0,58	0,51	-
02.11.2025	1,981	-0,053	76,81	77,62	75,1	76,93	-1,83	24	0	0	70,6	43,2	27,44	0,58	0,51	-
03.11.2025	1,818	-0,053	70,96	71,76	69,37	71,13	-1,76	24	0	0	70,5	43,1	27,36	0,57	0,51	-
04.11.2025	2,077	-0,056	80,15	80,97	78,36	80,27	-1,91	24	0	0	70,6	43,1	27,54	0,57	0,51	-
05.11.2025	1,84	-0,053	72,24	73,06	70,65	72,41	-1,76	24	0	0	70,4	43,2	27,2	0,57	0,51	-
06.11.2025	1,844	-0,054	72,05	72,88	70,44	72,24	-1,8	24	0	0	70,5	43,2	27,27	0,57	0,51	-
07.11.2025	2,139	-0,059	82,91	83,75	81,08	83,04	-1,96	24	0	0	70,5	43	27,44	0,57	0,51	-
08.11.2025	2,489	-0,075	100,81	101,8	98,59	100,9	-2,31	24	0	0	70	43,7	26,28	0,57	0,51	-
09.11.2025	2,589	-0,075	102,67	103,64	100,4	102,73	-2,33	24	0	0	70,5	43,6	26,84	0,57	0,51	-
10.11.2025	2,386	-0,063	91,33	92,21	89,29	91,38	-2,09	24	0	0	70,9	43,1	27,76	0,57	0,51	-
11.11.2025	2,212	-0,058	84,37	85,22	82,46	84,44	-1,98	24	0	0	70,8	43	27,85	0,57	0,51	-
12.11.2025	2,212	-0,058	84,37	85,24	82,5	84,48	-1,98	24	0	0	70,8	42,9	27,87	0,57	0,51	-
13.11.2025	2,011	-0,058	78,55	79,44	76,79	78,74	-1,95	24	0	0	70,4	43,1	27,29	0,57	0,51	-
14.11.2025	2,037	-0,062	80,2	81,1	78,39	80,38	-1,99	24	0	0	70,3	43,2	27,08	0,56	0,51	-
15.11.2025	2,536	-0,072	98,33	99,26	96,11	98,36	-2,25	24	0	0	71	43,5	27,43	0,55	0,51	-
16.11.2025	3,238	-0,095	120,31	121,18	117,41	120	-2,59	24	0	0	73,8	45,2	28,59	0,57	0,51	-
17.11.2025	2,805	-0,081	108,61	109,55	106,1	108,52	-2,42	24	0	0	71,9	44,4	27,48	0,57	0,51	-
18.11.2025	3,04	-0,096	123,19	124,28	120,41	123,11	-2,7	24	0	0	71,2	44,9	26,29	0,57	0,51	-
19.11.2025	2,925	-0,09	116,36	117,42	113,71	116,33	-2,62	24	0	0	71,2	44,4	26,76	0,56	0,51	-
20.11.2025	3,289	-0,101	128,28	129,3	125,27	128,04	-2,77	24	0	0	72,9	45,6	27,28	0,57	0,51	-
21.11.2025	3,005	-0,091	115,97	116,96	113,25	115,87	-2,62	24	0	0	72,5	44,9	27,57	0,57	0,51	-
22.11.2025	3,155	-0,095	119,34	120,3	116,5	119,17	-2,67	24	0	0	73,1	45	28,11	0,57	0,51	-
23.11.2025	3,688	-0,111	129,79	130,51	126,37	129,15	-2,78	24	0	0	77,2	47	30,22	0,57	0,51	-
Итого:	74,371	0	2904,34	2932,63	2838,42	2905,88	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,371															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	253,785	12997,31	13232,46	12719,84	13092,16
23.11.2025	328,156	15901,65	16165,09	15558,26	15998,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:56:11