

#179228#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: ЖЭУ 29

Адрес: Аксакова,90-100

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00208401

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х1233

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2025	77,87	47,39	30,48	126,5	123,15	127,22	125,85	-2,7	5,67	5,14	3,623	-0,104	24	0	
25.11.2025	75,63	45,84	29,79	118,98	115,96	119,77	118,58	-2,62	5,71	5,16	3,332	-0,099	24	0	
26.11.2025	75,39	46,37	29,02	126,95	123,75	127,8	126,53	-2,78	5,69	5,16	3,462	-0,109	24	0	
27.11.2025	74,61	46,03	28,58	123,61	120,57	124,5	123,26	-2,69	5,68	5,16	3,322	-0,101	24	0	
28.11.2025	74,02	45,8	28,22	124,61	121,58	125,56	124,31	-2,73	5,71	5,17	3,305	-0,102	24	0	
29.11.2025	73,91	46,32	27,59	133,5	130,24	134,53	133,19	-2,95	5,69	5,17	3,455	-0,114	24	0	
30.11.2025	74,67	46,18	28,49	133,55	130,24	134,5	133,13	-2,89	5,69	5,16	3,574	-0,111	24	0	
01.12.2025	73,01	45,09	27,92	122,76	119,83	123,76	122,57	-2,74	5,7	5,16	3,221	-0,099	24	0	
02.12.2025	74,85	46,28	28,57	130,92	127,66	131,87	130,53	-2,87	5,67	5,15	3,513	-0,11	24	0	
03.12.2025	70,74	44,84	25,9	124,65	121,85	125,82	124,6	-2,75	5,68	5,15	3,03	-0,097	24	0	
04.12.2025	70,86	44,05	26,81	111,73	109,24	112,8	111,77	-2,53	5,76	5,18	2,815	-0,084	24	0	
05.12.2025	70,8	43,36	27,44	97,48	95,28	98,46	97,59	-2,31	5,81	5,18	2,514	-0,074	24	0	
06.12.2025	70,58	42,98	27,6	92,69	90,63	93,67	92,87	-2,24	5,81	5,17	2,403	-0,07	24	0	
07.12.2025	70,21	43,92	26,29	112,69	110,2	113,82	112,77	-2,57	5,71	5,14	2,779	-0,088	24	0	
08.12.2025	70,76	43,55	27,21	103,22	100,89	104,26	103,32	-2,43	5,75	5,15	2,636	-0,08	24	0	
09.12.2025	70,61	42,75	27,86	83,18	81,32	84,13	83,41	-2,09	5,82	5,16	2,173	-0,064	24	0	
10.12.2025	69,96	43,15	26,81	82,45	80,65	83,46	82,72	-2,07	5,8	5,14	2,071	-0,063	24	0	
11.12.2025	70,15	42,84	27,31	84,82	82,98	85,81	85,06	-2,08	5,79	5,13	2,174	-0,064	24	0	
12.12.2025	70,59	42,77	27,82	84,73	82,81	85,71	84,96	-2,15	5,74	5,1	2,211	-0,065	24	0	
13.12.2025	70,58	43,45	27,13	101,9	99,62	102,96	102,03	-2,41	5,66	5,07	2,595	-0,078	24	0	
14.12.2025	70,65	43,11	27,54	95,03	92,9	96,05	95,21	-2,31	5,68	5,12	2,457	-0,072	24	0	
15.12.2025	70,22	44,03	26,19	114,79	112,27	115,95	114,93	-2,66	5,63	5,14	2,821	-0,089	24	0	
16.12.2025	71,14	44,46	26,68	119,34	116,64	120,5	119,36	-2,72	5,62	5,14	2,989	-0,095	24	0	
17.12.2025	72,5	45,32	27,18	127,53	124,53	128,65	127,41	-2,88	5,62	5,12	3,253	-0,107	24	0	
18.12.2025	73,04	45,37	27,67	124,14	121,19	125,16	123,92	-2,73	5,67	5,13	3,229	-0,101	24	0	
19.12.2025	70,92	44,11	26,81	111,61	109,1	112,7	111,67	-2,57	5,7	5,13	2,809	-0,088	24	0	
20.12.2025	70,49	43,6	26,89	105,06	102,72	106,12	105,16	-2,44	5,73	5,14	2,653	-0,08	24	0	
21.12.2025	70,46	43,2	27,26	99,45	97,26	100,46	99,59	-2,33	5,74	5,14	2,551	-0,073	24	0	
22.12.2025	70,74	43,28	27,46	101,63	99,34	102,63	101,71	-2,37	5,73	5,15	2,623	-0,077	24	0	
Итого:				3219,5	3144,4	3248,6	3218,01	-73,61			83,593	-2,558	696	0	
Средние:	72,06	44,46	27,6						5,71	5,14					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2524:00	15901,65	15558,26	16165,09	15998,04	-439,78	328,156	-14,915	6162	18
22/12/2524:00	19121,15	18702,66	19413,72	19216,05	-513,39	411,749	-17,473	6858	18
Итого:	3219,5	3144,4	3248,63	3218,01	-73,61	83,593	-2,558	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6887ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

