

#141837#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Фрунзе, 90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.80 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0кА239

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч	DI м3
23.06.2025	73,06	67,55	5,51	179,11	174,87	182,68	178,9	-4,03	5,71	4	0,699	-0,247	24	0	*	0
24.06.2025	71,46	66,8	4,66	208,36	203,6	212,2	207,91	-4,31	6,11	4	0,668	-0,265	24	0	*	0
25.06.2025	56,55	53,65	2,9	70,21	69,18	73,61	72,61	-3,43	4,23	4	0,034	-0,111	24	0	*	0
26.06.2025	29	22,08	6,92	0	0	2,1	2,1	-2,1	3,24	4	-0,028	-0,028	24	0	*	0
27.06.2025	24,36	19,54	4,82	0,08	0,08	0,67	0,67	-0,59	3,16	4	-0,002	-0,002	24	0	*	0
28.06.2025	22,08	20,92	1,16	0	0	0,03	0,03	-0,03	2,95	4	0	0	24	0	*	0
29.06.2025	21,07	19,76	1,31	0	0	0	0	0	2,99	4	0	0	24	0	*	0
30.06.2025	25,8	23,43	2,37	2,51	2,51	2,84	2,84	-0,33	3,49	4	0,001	-0,003	24	0	*	0
01.07.2025	23,01	24,52	-1,51	1,11	1,11	2,03	2,03	-0,92	5,65	4	-0,015	-0,009	24	0	*	0
02.07.2025	26,66	34,9	-8,24	7,81	7,81	6,43	6,43	1,38	5,23	4	0	0,045	22	2	*	0
03.07.2025	62,15	58,02	4,13	105,16	103,23	108,22	106,48	-3,25	5,05	4	0,248	-0,162	24	0	*	0
04.07.2025	72,98	66,96	6,02	159,21	155,42	163,69	160,34	-4,92	6,05	4	0,616	-0,307	24	0	*	0
05.07.2025	73,18	67,34	5,84	156,88	153,17	161,43	158,12	-4,95	5,83	4	0,568	-0,313	24	0	*	0
06.07.2025	72,99	66,91	6,08	159,37	155,58	163,93	160,59	-5,01	6,04	4	0,616	-0,313	24	0	*	0
07.07.2025	73,49	67,3	6,19	146,58	143,08	150,88	147,81	-4,73	6,1	4	0,571	-0,294	24	0	*	0
08.07.2025	72,99	66,04	6,95	139,76	136,46	143,98	141,14	-4,68	6,07	4	0,647	-0,285	24	0	*	0
09.07.2025	73,18	64,75	8,43	114,97	112,26	118,34	116,08	-3,82	5,62	4	0,702	-0,222	24	0	*	0
10.07.2025	73,39	64,89	8,5	118,22	115,39	121,22	118,88	-3,49	5,87	4	0,76	-0,203	24	0	*	0
11.07.2025	73,01	65,23	7,78	118,93	116,08	121,7	119,35	-3,27	5,59	4	0,696	-0,189	24	0	*	0
12.07.2025	73,06	64,98	8,08	123,77	120,81	126,41	123,97	-3,16	5,94	4	0,776	-0,18	24	0	*	0
13.07.2025	72,83	64,69	8,14	125,55	122,59	128,15	125,69	-3,1	5,67	4	0,801	-0,177	24	0	*	0
14.07.2025	73,25	65,11	8,14	117,19	114,38	119,73	117,4	-3,02	5,98	4	0,738	-0,172	24	0	*	0
15.07.2025	73,29	65,02	8,27	115	112,24	117,55	115,28	-3,04	5,59	4	0,735	-0,172	24	0	*	0
16.07.2025	73,19	65,2	7,99	115,93	113,15	118,5	116,18	-3,03	5,94	4	0,712	-0,173	24	0	*	0
17.07.2025	72,73	65,06	7,67	122,41	119,54	125,16	122,73	-3,19	5,83	4	0,712	-0,181	24	0	*	0
18.07.2025	72,23	65,3	6,93	131,73	128,67	134,62	132	-3,33	5,89	4	0,682	-0,194	24	0	*	0
19.07.2025	71,79	64,87	6,92	134,2	131,13	137,12	134,46	-3,33	5,99	4	0,696	-0,19	24	0	*	0
20.07.2025	72,82	65,28	7,54	122,17	119,29	124,89	122,46	-3,17	5,85	4	0,697	-0,184	24	0	*	0
21.07.2025	72,56	65,01	7,55	121,68	118,82	124,44	122,03	-3,21	6,1	4	0,695	-0,184	24	0	*	0
22.07.2025	72,11	64,16	7,95	126,93	124	129,82	127,38	-3,38	5,77	4	0,772	-0,192	24	0	*	0
23.07.2025	72,16	65,06	7,1	126,39	123,47	129,31	126,83	-3,36	5,61	4	0,663	-0,196	24	0	*	0
Итого:				3171,2	3097,92	3251,6	3188,72	-90,8			15,46	-5,103	742	2		0
Средние:	61,04	55,49	5,55						5,32	4						

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/06/2524:00	122418,53	119503,62	123457,38	122137,92	-2634,3	2951,028	-104,422	21199	798	0
23/07/2524:00	125589,75	122601,54	126709,06	125326,64	-2725,1	2966,488	-109,525	21941	800	0
Итого:	3171,22	3097,92	3251,68	3188,72	-90,8	15,46	-5,103	742	2	0

Период нормальной работы 742ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 2ч

Время работы прибора после

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

