

#147608#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: ЖЭУ29

Адрес: Фрунзе, 90-96

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

Г под max = 120.00 м3/ч Г под min = 0.80 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Г обр max = 120.00 м3/ч Г обр min = 0.80 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00246418

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хА239

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23.08.2025	72,33	65,65	6,68	137,52	134,32	140,53	137,78	-3,46	5,83	4	0,675	-0,206	24	0	*	0
24.08.2025	72,58	65,47	7,11	142,92	139,57	145,87	143,02	-3,45	5,79	4	0,772	-0,202	24	0	*	0
25.08.2025	72,73	65,75	6,98	137,37	134,13	140,31	137,54	-3,41	5,95	4	0,719	-0,199	24	0	*	0
26.08.2025	73,19	66,21	6,98	130,48	127,38	133,45	130,78	-3,4	5,76	4	0,668	-0,203	24	0	*	0
27.08.2025	72,08	65,79	6,29	141,77	138,47	144,76	141,92	-3,45	5,81	4	0,652	-0,205	23	1	*	0
28.08.2025	72,04	65,54	6,5	145,5	142,13	148,46	145,55	-3,42	5,58	4	0,706	-0,202	24	0	*	0
29.08.2025	72,36	60,38	11,98	174,51	170,45	177,07	174,1	-3,65	5,86	4	1,829	-0,198	24	0	*	0
30.08.2025	72,69	65,15	7,54	126,56	123,57	129,24	126,75	-3,18	5,93	4	0,73	-0,183	24	0	*	0
31.08.2025	72,48	64,73	7,75	136,57	133,38	139,3	136,64	-3,26	5,73	4	0,827	-0,188	24	0	*	0
01.09.2025	72,56	65,52	7,04	136,71	133,5	139,53	136,79	-3,29	5,86	4	0,73	-0,191	24	0	*	0
02.09.2025	72	65,47	6,53	139,89	136,62	142,74	139,94	-3,32	5,46	4	0,677	-0,195	24	0	*	0
03.09.2025	72,86	65,96	6,9	137,4	134,18	140,23	137,47	-3,29	5,78	4	0,714	-0,193	24	0	*	0
04.09.2025	73	65,72	7,28	128,51	125,43	131,2	128,62	-3,19	5,74	4	0,709	-0,186	24	0	*	0
05.09.2025	72,74	65,83	6,91	129,84	126,78	132,58	129,99	-3,21	5,9	4	0,668	-0,187	24	0	*	0
06.09.2025	72,32	65,76	6,56	140,1	136,83	142,93	140,11	-3,28	5,88	4	0,69	-0,191	24	0	*	0
07.09.2025	72,77	65,67	7,1	135,69	132,49	138,45	135,73	-3,24	5,86	4	0,735	-0,191	24	0	*	0
08.09.2025	73,16	66,13	7,03	130,39	127,29	133,16	130,53	-3,24	5,62	4	0,686	-0,189	24	0	*	0
09.09.2025	72,52	66,03	6,49	141,31	137,99	144,22	141,36	-3,37	5,62	4	0,677	-0,199	24	0	*	0
10.09.2025	71,94	65,71	6,23	142,92	139,62	145,83	142,96	-3,34	5,98	4	0,654	-0,197	24	0	*	0
11.09.2025	72,57	66,01	6,56	139,82	136,54	142,67	139,84	-3,3	5,88	4	0,684	-0,194	24	0	*	0
12.09.2025	72,76	66,13	6,63	137,29	134,05	140,16	137,39	-3,34	5,82	4	0,673	-0,197	24	0	*	0
13.09.2025	72,77	66,36	6,41	142,78	139,41	145,76	142,86	-3,45	5,51	4	0,671	-0,203	24	0	*	0
14.09.2025	71,95	65,36	6,59	161,91	158,16	165,1	161,9	-3,74	6,05	4	0,806	-0,22	24	0	*	0
15.09.2025	72,71	66,02	6,69	145,09	141,65	148,02	145,07	-3,42	5,84	4	0,728	-0,2	24	0	*	0
16.09.2025	72,35	66,06	6,29	150,16	146,65	153,19	150,15	-3,5	6,02	4	0,698	-0,207	24	0	*	0
17.09.2025	72,48	66,08	6,4	155,05	151,41	158,15	155,02	-3,61	5,69	4	0,733	-0,214	24	0	*	0
18.09.2025	72,67	66,13	6,54	155,83	152,16	158,93	155,78	-3,62	5,93	4	0,763	-0,216	24	0	*	0
19.09.2025	72,82	66,39	6,43	149,21	145,7	152,18	149,15	-3,45	5,67	4	0,714	-0,206	24	0	*	0
20.09.2025	72,7	66,57	6,13	150,3	146,73	153,37	150,28	-3,55	5,83	4	0,671	-0,21	24	0	*	0
21.09.2025	72,52	66,2	6,32	148,46	144,98	151,46	148,44	-3,46	5,95	4	0,694	-0,206	24	0	*	0
22.09.2025	71,86	65,92	5,94	158,95	155,27	162,11	158,88	-3,61	5,84	4	0,688	-0,211	24	0	*	0
23.09.2025	72,78	66,32	6,46	155,48	151,81	158,53	155,35	-3,54	6,18	4	0,751	-0,208	24	0	*	0
Итого:				4586,2	4478,65	4679,4	4587,69	-109,04			23,792	-6,397	767	1		0
Средние:	72,54	65,68	6,85						5,81	4						

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/08/2524:00	129336,67	126260,62	130540,27	129083,48	-2822,86	2987,249	-115,185	22661	800	0
23/09/2524:00	133922,96	130739,27	135219,76	133671,17	-2931,9	3011,041	-121,582	23428	801	0
Итого:	4586,29	4478,65	4679,49	4587,69	-109,04	23,792	-6,397	767	1	0

Период нормальной работы 767ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24330ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

