

#166477#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК
Фрунзе 90-96, Калининград
5119
5785
ВКТ-7
00246418
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.10.2025	3,354	-0,28	269,38	272,63	263,07	268,28	-5,21	24	0	1	72,6	58,7	13,88	0,68	0,4	0	-
25.10.2025	4,138	-0,313	317,27	320,67	309,78	315,58	-5,8	24	0	1	72,9	58,5	14,4	0,63	0,4	0	-
26.10.2025	3,757	-0,305	290,47	293,85	283,57	289,17	-5,6	24	0	1	73	58,6	14,37	0,61	0,4	0	-
27.10.2025	3,919	-0,305	296,28	299,66	289,29	294,94	-5,65	24	0	1	72,9	58,2	14,63	0,65	0,4	0	-
28.10.2025	3,723	-0,309	299,38	302,88	292,37	298,06	-5,69	24	0	1	72,5	58,6	13,82	0,64	0,4	0	-
29.10.2025	4,623	-0,364	375,74	379,56	366,85	373,38	-6,53	24	0	1	73	59,4	13,61	0,68	0,4	0	-
30.10.2025	3,762	-0,302	295,03	298,39	288,1	293,67	-5,57	24	0	1	72,6	58,5	14,14	0,62	0,4	0	-
31.10.2025	3,302	-0,234	280,47	282,95	274,25	278,65	-4,4	24	0	1	70,3	57,4	12,93	0,66	0,4	0	-
01.11.2025	3,888	-0,296	301,2	304,44	294,15	299,64	-5,49	24	0	1	72,6	58,3	14,26	0,66	0,4	0	-
02.11.2025	3,456	-0,285	274,8	278,07	268,32	273,58	-5,26	24	0	1	73	59	13,99	0,64	0,4	0	-
03.11.2025	5,249	-0,318	326,2	328,96	317,89	323,76	-5,87	24	0	1	76	58,5	17,53	0,71	0,4	0	-
04.11.2025	3,624	-0,293	277,27	280,59	270,73	276,13	-5,4	24	0	1	73	58,5	14,49	0,71	0,4	0	-
05.11.2025	3,376	-0,279	272,01	275,22	265,63	270,8	-5,17	24	0	1	72,6	58,8	13,79	0,65	0,4	0	-
06.11.2025	3,389	-0,283	268,65	271,94	262,33	267,59	-5,26	24	0	1	72,8	58,7	14,06	0,7	0,4	0	-
07.11.2025	5,236	-0,329	345,63	348,61	337,05	343,09	-6,04	24	0	1	75	58,5	16,52	0,66	0,4	0	-
08.11.2025	4,025	-0,319	320,65	324,21	313,22	319,09	-5,87	24	0	1	72,2	58,2	13,9	0,66	0,4	0	-
09.11.2025	4,149	-0,325	331,8	335,37	324,04	330,04	-6	24	0	1	72,5	58,6	13,84	0,66	0,4	0	-
10.11.2025	4,066	-0,296	306,91	310,04	299,67	305,14	-5,47	24	0	1	72,9	58,3	14,58	0,67	0,4	0	-
11.11.2025	3,863	-0,29	287,64	290,8	280,8	286,22	-5,42	24	0	1	73,2	58,3	14,83	0,68	0,4	0	-
12.11.2025	4,025	-0,297	295,23	298,42	288,22	293,74	-5,52	24	0	1	73,1	58,1	15,02	0,7	0,4	0	-
13.11.2025	5,236	-0,329	345,63	348,61	337,05	343,09	-6,04	24	0	1	75	58,5	16,52	0,69	0,4	0	-
14.11.2025	3,622	-0,278	282,94	285,98	276,3	281,46	-5,16	24	0	1	72,7	58,5	14,16	0,68	0,4	0	-
15.11.2025	4,43	-0,314	325,87	329,02	318,08	323,82	-5,74	24	0	1	73,3	58,4	14,94	0,64	0,4	0	-
16.11.2025	5,249	-0,318	326,2	328,96	317,89	323,76	-5,87	24	0	1	76	58,5	17,53	0,65	0,4	0	-
17.11.2025	4,585	-0,316	329,05	332,22	321,11	326,98	-5,87	24	0	1	73,7	58,4	15,3	0,65	0,4	0	-
18.11.2025	4,961	-0,318	333,24	336,19	325,03	330,88	-5,85	24	0	1	74,7	58,4	16,27	0,67	0,4	0	-
19.11.2025	4,65	-0,332	347,77	351,17	339,47	345,58	-6,11	24	0	1	73,3	58,6	14,7	0,7	0,4	0	-
20.11.2025	5,236	-0,329	345,63	348,61	337,05	343,09	-6,04	24	0	1	75	58,5	16,52	0,65	0,4	0	-
21.11.2025	4,961	-0,318	333,24	336,19	325,03	330,88	-5,85	24	0	1	74,7	58,4	16,27	0,66	0,4	0	-
22.11.2025	5,134	-0,311	332,18	334,92	323,87	329,6	-5,73	24	0	1	75,2	58,4	16,84	0,67	0,4	0	-
23.11.2025	5,976	-0,287	307,67	309,48	299,2	304,55	-5,35	24	0	1	79,4	58,5	20,96	0,7	0,4	0	-
Итого:	132,964	0	9641,43	9738,61	9409,41	9584,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,964																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	3088,208	140924,79	142310,32	137576,97	140643,14
23.11.2025	3221,172	150566,22	152048,93	146986,38	150227,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 14:54:13