

#190576#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Фрунзе 90-96, Калининград

5119

5785

ВКТ-7

00246418

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.11.2025	5,988	-0,288	302,34	304,12	293,94	299,3	-5,36	24	0	1	79,9	58,6	21,37	0,68	0,4	0	-3,9
25.11.2025	5,622	-0,29	313,49	315,59	305,19	310,63	-5,44	24	0	1	77,6	58,2	19,4	0,7	0,4	0	-0,9
26.11.2025	5,774	-0,286	320,86	322,77	312,4	317,72	-5,32	24	0	1	77,5	58,1	19,4	0,67	0,4	0	-0,4
27.11.2025	5,837	-0,313	348,09	350,45	339,08	344,88	-5,8	24	0	1	76,6	58,5	18,15	0,68	0,4	0	-1,3
28.11.2025	5,968	-0,345	369,02	371,82	359,61	365,92	-6,31	24	0	1	76,1	58,6	17,56	0,67	0,4	0	-0,4
29.11.2025	6,12	-0,356	385,89	388,69	376,04	382,47	-6,43	24	0	1	76,1	58,9	17,22	0,66	0,4	0	-0,3
30.11.2025	6,325	-0,353	382,85	385,48	372,87	379,27	-6,4	24	0	1	76,9	59	17,92	0,71	0,4	0	-0,5
01.12.2025	5,796	-0,342	379,55	382,41	370,09	376,36	-6,27	24	0	1	75,1	58,5	16,6	0,65	0,4	0	-
02.12.2025	6,189	-0,348	376,31	378,98	366,54	372,85	-6,31	24	0	1	76,9	59	17,85	0,65	0,4	0	-
03.12.2025	5,381	-0,372	403,04	406,73	393,54	400,35	-6,81	24	0	1	72,8	58,2	14,64	0,67	0,4	0	-
04.12.2025	5,193	-0,355	382,01	385,49	372,91	379,4	-6,49	24	0	1	73,2	58,3	14,89	0,6	0,4	0	-
05.12.2025	0,719	-0,199	137,37	140,31	134,13	137,54	-3,41	24	0	1	72,7	65,8	6,98	0,65	0,4	0	-
06.12.2025	4,621	-0,322	341,04	344,29	332,95	338,91	-5,96	24	0	1	72,9	58	14,88	0,68	0,4	0	-
07.12.2025	5,051	-0,36	387,77	391,48	378,75	385,34	-6,59	24	0	1	72,4	58,1	14,29	0,67	0,4	0	-
08.12.2025	4,748	-0,335	352,13	355,49	343,78	349,93	-6,15	24	0	1	73	58,2	14,81	0,64	0,4	0	-
09.12.2025	4,122	-0,298	309,16	312,28	301,82	307,36	-5,54	24	0	1	73,1	58,4	14,68	0,66	0,4	0	-
10.12.2025	3,814	-0,282	292	295,07	285,16	290,43	-5,27	23	1	1	72,6	58,1	14,41	0,68	0,4	0	-
11.12.2025	4,108	-0,301	317,27	320,5	309,83	315,43	-5,6	24	0	1	72,6	58,3	14,27	0,65	0,4	0	-
12.12.2025	4,353	-0,294	318,02	320,99	310,5	315,98	-5,48	24	0	1	73	58	15	0,66	0,4	0	-
13.12.2025	4,82	-0,339	355,19	358,64	346,8	353,05	-6,25	24	0	1	72,8	57,9	14,9	0,66	0,4	0	-
14.12.2025	4,669	-0,314	343,11	346,26	335,01	340,83	-5,82	24	0	1	72,9	58	14,9	0,58	0,4	0	-
15.12.2025	0,757	-0,219	161,74	164,93	157,94	161,63	-3,69	24	0	1	72,5	66,2	6,31	0,68	0,4	0	-
16.12.2025	5,39	-0,345	374,43	377,69	365,45	371,81	-6,36	24	0	1	73,5	57,8	15,7	0,68	0,4	0	-
17.12.2025	5,743	-0,33	364,02	366,84	354,96	361,11	-6,15	24	0	1	75	57,8	17,14	0,66	0,4	0	-
18.12.2025	3,627	-0,29	277,39	280,64	270,83	276,21	-5,38	24	0	1	73	58,5	14,5	0,65	0,4	0	-
19.12.2025	5,158	-0,339	371,15	374,41	362,31	368,59	-6,28	24	0	1	73,1	57,9	15,2	0,65	0,4	0	-
20.12.2025	4,755	-0,314	342,49	345,64	334,42	340,32	-5,9	24	0	1	72,7	57,5	15,18	0,65	0,4	0	-
21.12.2025	4,757	-0,314	351,24	354,33	342,99	348,83	-5,84	24	0	1	72,7	57,9	14,81	0,66	0,4	0	-
22.12.2025	3,627	-0,29	277,39	280,64	270,83	276,21	-5,38	24	0	1	73	58,5	14,5	0,67	0,4	0	-
23.12.2025	6,077	-0,299	340,22	342,14	331,22	336,72	-5,5	24	0	1	77,6	58,4	19,26	0,64	0,4	0	-
Итого:	145,109	0	9976,58	10065,1	9731,89	9905,38	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	145,109																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	3216,706	150477,6	151961,98	146901,5	150141,51
23.12.2025	3361,815	160454,18	162027,08	156633,39	160046,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 11:08:10