

#207689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,224	135,44	133,65	0	131,33	132	-0,67	24	0	0	83,6	51,4	32,16	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,786	114,44	112,93	0	111,06	111,69	-0,63	24	0	0	83	48,8	34,1	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,574	112,56	111,24	0	109,39	110,04	-0,65	24	0	0	80,6	47,9	32,71	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,558	112,19	110,88	0	109,03	109,68	-0,65	24	0	0	80,4	47,8	32,65	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	3,821	123,95	122,5	0	120,44	121,09	-0,65	24	0	0	81,2	49,5	31,74	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,207	130,97	129,15	0	126,93	127,56	-0,63	24	0	0	84,4	51,3	33,15	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,484	142,09	140,12	0	137,64	138,3	-0,66	24	0	0	85,5	53	32,56	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,673	150,97	148,9	0	146,12	146,85	-0,73	24	0	0	86,2	54,3	31,97	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	5,123	178,73	176,49	0	172,98	173,82	-0,84	24	0	0	86,9	57,3	29,59	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	5,062	168,97	166,7	0	163,35	164,15	-0,8	24	0	0	88,6	57,6	30,95	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,562	134,62	132,54	0	130,12	130,8	-0,68	24	0	0	88,9	53,9	35,05	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,363	126,88	124,86	0	122,66	123,22	-0,56	24	0	0	88,2	52,6	35,55	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,872	109,63	107,91	0	106,14	106,69	-0,55	24	0	0	85,9	49,4	36,5	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,556	106,06	104,63	0	102,95	103,52	-0,57	24	0	0	82,1	47,5	34,55	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,587	108,57	107,18	0	105,43	105,98	-0,55	24	0	0	81,6	47,5	34,05	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,774	116,25	114,73	0	112,82	113,4	-0,58	24	0	0	82,4	49	33,45	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,144	127,59	125,85	0	123,58	124,31	-0,73	24	0	0	85,3	51,8	33,52	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,006	123,46	121,82	0	119,67	120,35	-0,68	24	0	0	84,4	50,9	33,46	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,354	102,36	101,14	0	99,47	100,08	-0,61	24	0	0	80,6	46,8	33,76	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	3,251	106,79	105,71	0	103,99	104,66	-0,67	24	0	0	77,6	46,4	31,27	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,475	124,02	122,81	0	120,83	121,5	-0,67	24	0	0	76,5	47,7	28,79	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	3,829	117,17	115,6	0	113,7	114,32	-0,62	24	0	0	82,8	49,1	33,67	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	4,191	123,44	121,61	0	119,52	120,11	-0,59	24	0	0	86,3	51,2	35,04	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,257	125,75	123,8	0	121,58	122,16	-0,58	24	0	0	88,4	53,4	34,98	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	4,152	122,27	120,37	0	118,32	118,87	-0,55	24	0	0	86,8	51,8	35,08	0,7	0,7	-11,6
Итого:	100,885	3145,17	3103,12	0	3049,05	3065,15	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,885															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1881,097	68641,14	68273,77	0	67065,14	67649,2
17.02.2026	1981,982	71786,31	71376,89	0	70114,19	70714,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 7:34:45