

# #283156#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК  
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград  
Номер абонента 5119  
Порядковый номер 5942  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00211246  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,658	107,42	105,9	0	104,21	104,75	-0,54	24	0	0	83,2	48	35,12	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,445	109,09	107,75	0	106,07	106,62	-0,55	24	0	0	79,6	47,1	32,51	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,385	108,73	107,46	0	105,73	106,33	-0,6	24	0	0	79,4	47,4	32,03	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,461	116,31	114,99	0	113,16	113,77	-0,61	24	0	0	78,4	47,8	30,61	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,992	100,5	99,47	0	97,93	98,54	-0,61	24	0	0	75,8	45,2	30,58	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,996	107,23	106,27	0	104,64	105,27	-0,63	24	0	0	73,8	45,2	28,67	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,038	143,54	142,93	0	140,56	141,51	-0,95	24	0	0	67,6	45,9	21,69	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,314	121,56	120,54	0	118,52	119,27	-0,75	24	0	0	75,2	47,2	28,01	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,197	120,12	119,18	0	117,16	117,96	-0,8	24	0	0	74,3	47	27,32	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,654	100,79	100,11	0	98,5	99,16	-0,66	24	0	0	71,3	44,3	26,99	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,442	90,47	89,88	0	88,44	89,09	-0,65	24	0	0	71	43,3	27,64	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,679	103,44	102,81	0	101,14	101,88	-0,74	24	0	0	70,5	44	26,51	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,597	96,73	96,11	0	94,54	95,23	-0,69	24	0	0	71,2	43,7	27,5	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,472	91,32	90,75	0	89,28	89,97	-0,69	24	0	0	70,9	43,2	27,71	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,808	109,27	108,6	0	106,82	107,57	-0,75	24	0	0	70,8	44,6	26,28	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,717	104,21	103,56	0	101,87	102,62	-0,75	24	0	0	70,8	44	26,7	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,743	103,81	103,14	0	101,43	102,2	-0,77	24	0	0	71,5	44,4	27,07	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,59	101,07	100,48	0	98,83	99,52	-0,69	24	0	0	70,8	44,6	26,25	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,393	90,37	89,84	0	88,34	89,04	-0,7	24	0	0	70,7	43,6	27,11	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,311	86,52	85,99	0	84,57	85,23	-0,66	24	0	0	70,8	43,5	27,37	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,107	76,13	75,66	0	74,43	75,03	-0,6	24	0	0	70,9	42,5	28,36	0,7	0,7	-
11.03.2026	1,949	68,45	68,02	0	66,9	67,5	-0,6	24	0	0	70,9	41,7	29,17	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,172	76,75	76,27	0	75,03	75,67	-0,64	24	0	0	70,9	41,9	28,98	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,072	73,86	73,38	0	72,22	72,78	-0,56	24	0	0	70,8	42,1	28,72	0,7	0,7	-
14.03.2026	1,843	66,97	66,58	0	65,49	66,05	-0,56	24	0	0	69,9	41,7	28,2	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,284	81,26	80,72	0	79,46	80,02	-0,56	24	0	0	70,9	42,1	28,76	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,41	88,83	88,25	0	86,86	87,5	-0,64	24	0	0	70,9	43,2	27,76	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,479	90,24	89,63	0	88,22	88,87	-0,65	24	0	0	71	42,8	28,14	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,681	103,01	102,36	0	100,69	101,42	-0,73	24	0	0	71	44,3	26,68	0,7	0,7	-
Итого:	77,889	2838	2816,63	0	2771,04	2790,37	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,889															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1981,982	71786,31	71376,89	0	70114,19	70714,35
18.03.2026	2059,871	74624,31	74193,52	0	72885,23	73504,72

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:23:30