

#136677#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Краснопрудная, 45-51

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211246

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х8Е08

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2025	69,47	45,11	24,36	22,45	21,96	22,56	22,31	0	-0,35	7	7	0,533	24	0	
25.06.2025	54,55	50,35	4,2	33,05	32,6	33,26	32,88	0	-0,28	7	7	0,139	24	0	
26.06.2025	21,22	23,07	-1,85	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.06.2025	20,38	21,22	-0,84	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.06.2025	19,48	20,52	-1,04	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.06.2025	19,46	20,06	-0,6	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.06.2025	18,77	19,48	-0,71	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.07.2025	18,77	19,21	-0,44	0	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
02.07.2025	20,83	17,9	2,93	0,12	0,12	0,24	0,24	0	-0,12	7	7	0	24	0	
03.07.2025	40,24	34,59	5,65	40,86	40,53	42,01	41,77	0	-1,24	7	7	0,226	24	0	
04.07.2025	70,07	45	25,07	20,85	20,4	21,38	21,14	0	-0,74	7	7	0,511	24	0	
05.07.2025	70,23	45,52	24,71	20,68	20,23	21,19	20,95	0	-0,72	7	7	0,498	24	0	
06.07.2025	69,99	45,12	24,87	21,2	20,76	21,7	21,46	0	-0,7	7	7	0,517	24	0	
07.07.2025	70,79	46,04	24,75	20,48	20,04	20,97	20,72	0	-0,68	7	7	0,495	24	0	
08.07.2025	70,42	44,37	26,05	18,84	18,44	19,23	19,01	0	-0,57	7	7	0,479	24	0	
09.07.2025	70,52	45,58	24,94	19,96	19,52	20,32	20,08	0	-0,56	7	7	0,485	24	0	
10.07.2025	70,78	45,14	25,64	20,5	20,05	20,71	20,47	0	-0,42	7	7	0,515	24	0	
11.07.2025	70,4	44,95	25,45	21,29	20,81	21,43	21,19	0	-0,38	7	7	0,529	24	0	
12.07.2025	70,56	44,99	25,57	22,5	21,99	22,59	22,35	0	-0,36	7	7	0,562	24	0	
13.07.2025	70,32	45,54	24,78	21,65	21,17	21,74	21,49	0	-0,32	7	7	0,524	24	0	
14.07.2025	70,71	45,8	24,91	21,41	20,94	21,48	21,23	0	-0,29	7	7	0,52	24	0	
15.07.2025	70,61	45,82	24,79	19,87	19,41	19,94	19,7	0	-0,29	7	7	0,481	24	0	
16.07.2025	70,62	45,71	24,91	20,16	19,72	20,21	19,97	0	-0,25	7	7	0,492	24	0	
17.07.2025	70,29	47,14	23,15	21,23	20,75	21,29	21,03	0	-0,28	7	7	0,481	24	0	
18.07.2025	69,74	45,85	23,89	20,76	20,31	20,81	20,57	0	-0,26	7	7	0,485	24	0	
19.07.2025	69,18	45,76	23,42	21,45	20,99	21,49	21,25	0	-0,26	7	7	0,49	24	0	
20.07.2025	70,32	45,83	24,49	20,25	19,82	20,28	20,04	0	-0,22	7	7	0,489	24	0	
21.07.2025	70,1	45,78	24,32	20,56	20,12	20,6	20,36	0	-0,24	7	7	0,488	24	0	
22.07.2025	69,6	45,99	23,61	20,61	20,17	20,65	20,41	0	-0,24	7	7	0,474	24	0	
23.07.2025	69,48	46,33	23,15	20,16	19,73	20,21	19,97	0	-0,24	7	7	0,456	24	0	
Итого:				510,89	500,58	516,29	510,59	0	-10,01			10,869	720	0	
Средние:	56,93	39,45	17,47							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2524:00	54952,59	53704,11	54673,51	54191,22	0	-487,11	1521,769	22596	0
23/07/2524:00	55463,48	54204,69	55189,8	54701,81	0	-497,12	1532,638	23316	0
Итого:	510,89	500,58	516,29	510,59	0	-10,01	10,869	720	0

Период нормальной работы 7200

Период отсутств. счета тепла

Время работы прибора



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

