

#161152#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Краснопрудная, 45-51

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00211246

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

ЕД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x8E08

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	69,78	44,81	24,97	22,74	22,24	22,69	22,45	0	-0,21	7	7	0,554	24	0	
25.09.2025	69,64	45,41	24,23	21,27	20,81	21,25	21,01	0	-0,2	7	7	0,505	24	0	
26.09.2025	69,17	45,49	23,68	21,87	21,39	21,84	21,6	0	-0,21	7	7	0,505	24	0	
27.09.2025	70	45,33	24,67	23,03	22,56	22,99	22,74	0	-0,18	7	7	0,557	24	0	
28.09.2025	69,36	44,68	24,68	24,95	24,42	24,89	24,64	0	-0,22	7	7	0,604	24	0	
29.09.2025	69,35	45,36	23,99	21,57	21,11	21,54	21,3	0	-0,19	7	7	0,506	24	0	
30.09.2025	68,78	45,15	23,63	22,52	22,05	22,49	22,25	0	-0,2	7	7	0,52	24	0	
01.10.2025	69,46	44,7	24,76	23	22,5	22,96	22,72	0	-0,22	7	7	0,556	24	0	
02.10.2025	69,94	42,02	27,92	46,68	45,66	47,25	46,84	0	-1,18	7	7	1,277	24	0	
03.10.2025	70,72	41,89	28,83	70,27	68,71	69,64	69,06	0	-0,35	7	7	1,979	24	0	
04.10.2025	70,56	41,37	29,19	56,81	55,56	56,32	55,85	0	-0,29	7	7	1,618	24	0	
05.10.2025	71,15	43,82	27,33	60,89	59,55	60,34	59,82	0	-0,27	7	7	1,626	24	0	
06.10.2025	71,03	46,82	24,21	117,25	114,61	116,48	115,28	0	-0,67	7	7	2,773	24	0	
07.10.2025	70,92	47,11	23,81	115,72	113,1	115,03	113,83	0	-0,73	7	7	2,691	24	0	
08.10.2025	70,71	46,77	23,94	116,49	113,86	115,8	114,63	0	-0,77	7	7	2,722	24	0	
09.10.2025	71,22	47,73	23,49	118,62	115,97	117,95	116,72	0	-0,75	7	7	2,718	24	0	
10.10.2025	70,99	47,75	23,24	118,72	116,08	118,04	116,79	0	-0,71	7	7	2,693	24	0	
11.10.2025	71,17	48,24	22,93	119,42	116,75	118,78	117,5	0	-0,75	7	7	2,675	24	0	
12.10.2025	70,8	47,42	23,38	118,6	115,96	117,94	116,67	0	-0,71	7	7	2,706	24	0	
13.10.2025	70,87	47,34	23,53	116,38	113,76	115,71	114,5	0	-0,74	7	7	2,671	24	0	
14.10.2025	70,93	47,15	23,78	116,13	113,49	115,48	114,29	0	-0,8	7	7	2,696	24	0	
15.10.2025	70,79	45,21	25,58	77,71	75,96	77,24	76,5	0	-0,54	7	7	1,943	24	0	
16.10.2025	71,01	39,4	31,61	54,36	53,11	53,94	53,54	0	-0,43	7	7	1,673	24	0	
17.10.2025	71,02	39,84	31,18	59,89	58,55	59,4	58,94	0	-0,39	7	7	1,823	24	0	
18.10.2025	71,11	41,4	29,71	76,14	74,4	75,48	74,9	0	-0,5	7	7	2,207	24	0	
19.10.2025	68,76	41,37	27,39	79,61	77,91	79,07	78,44	0	-0,53	7	7	2,129	24	0	
20.10.2025	70,6	42,4	28,2	84,79	82,89	84,14	83,46	0	-0,57	7	7	2,335	24	0	
21.10.2025	70,84	41,88	28,96	79,66	77,88	79,03	78,37	0	-0,49	7	7	2,248	24	0	
22.10.2025	70,11	40,9	29,21	69,66	68,13	69,14	68,61	0	-0,48	7	7	1,988	24	0	
23.10.2025	70,87	39,51	31,36	57,22	55,92	56,78	56,32	0	-0,4	7	7	1,751	24	0	
Итого:				2111,9	2064,89	2099,6	2079,57	0	-14,68			53,249	720	0	
Средние:	70,38	44,27	26,11							7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	56769,47	55482,45	56497,4	55994,31	0	-511,86	1563,516	24804	0
23/10/2524:00	58881,44	57547,34	58597,03	58073,88	0	-526,54	1616,765	25524	0
Итого:	2111,97	2064,89	2099,63	2079,57	0	-14,68	53,249	720	0

Период нормальной работы 24/09/2025 - 23/10/2025
Период отсутствия учета тепла, энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25579ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

