

#166476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 22.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,662	54,79	54,36	0	53,59	53,91	-0,32	24	0	0	70,5	39,5	31,01	0,7	0,7	-
25.10.2025	1,893	62,59	62,08	0	61,18	61,6	-0,42	24	0	0	71	40,1	30,94	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,018	68,06	67,46	0	66,55	66,96	-0,41	24	0	0	70,9	40,5	30,4	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,12	72,48	71,86	0	70,87	71,37	-0,5	24	0	0	70,9	40,9	29,99	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,058	69,9	69,32	0	68,34	68,82	-0,48	24	0	0	70,5	40,4	30,13	0,7	0,7	-
29.10.2025	1,904	63,2	62,67	0	61,78	62,19	-0,41	24	0	0	71	40,2	30,82	0,7	0,7	-
30.10.2025	1,925	64,32	63,78	0	62,87	63,3	-0,43	24	0	0	70,7	40,1	30,66	0,7	0,7	-
31.10.2025	1,996	78,66	78,18	0	77,07	77,6	-0,53	24	0	0	66,8	40,8	25,99	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,001	69,02	68,48	0	67,5	67,97	-0,47	24	0	0	70,3	40,7	29,68	0,7	0,7	-
02.11.2025	1,75	57,4	56,96	0	56,11	56,5	-0,39	24	0	0	70,9	39,7	31,25	0,7	0,7	-
03.11.2025	1,606	52,18	51,81	0	51,01	51,43	-0,42	24	0	0	70,8	39,3	31,56	0,7	0,7	-
04.11.2025	1,857	61,18	60,7	0	59,82	60,22	-0,4	24	0	0	70,9	39,8	31,07	0,7	0,7	-
05.11.2025	1,646	53,73	53,34	0	52,54	52,94	-0,4	24	0	0	70,7	39,4	31,37	0,7	0,7	-
06.11.2025	1,711	56,22	55,79	0	54,98	55,37	-0,39	24	0	0	70,9	39,7	31,15	0,7	0,7	-
07.11.2025	1,992	67,9	67,37	0	66,39	66,88	-0,49	24	0	0	70,7	40,6	30,06	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,24	80,36	79,76	0	78,62	79,14	-0,52	24	0	0	70	41,5	28,53	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,25	77,95	77,32	0	76,24	76,67	-0,43	24	0	0	70,6	41	29,54	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,089	70,32	69,75	0	68,72	69,27	-0,55	24	0	0	71	40,6	30,45	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,96	64,87	64,35	0	63,38	63,87	-0,49	24	0	0	71	40,1	30,99	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,018	67	66,45	0	65,49	65,96	-0,47	24	0	0	71	40,2	30,83	0,7	0,7	-
13.11.2025	1,833	60,95	60,45	0	59,56	59,98	-0,42	24	0	0	70,6	39,8	30,85	0,7	0,7	-
14.11.2025	1,906	64,21	63,73	0	62,79	63,26	-0,47	24	0	0	70,5	40,1	30,41	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,339	81,66	81,01	0	79,82	80,34	-0,52	24	0	0	71,2	41,8	29,38	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,734	92,88	92,03	0	90,65	91,23	-0,58	24	0	0	73,8	43,6	30,21	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,423	83,75	83,06	0	81,84	82,34	-0,5	24	0	0	71,7	42,1	29,61	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,605	93,72	92,98	0	91,58	92,18	-0,6	24	0	0	71,2	42,8	28,46	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,609	92,09	91,31	0	90,02	90,56	-0,54	24	0	0	71,2	42,2	29,01	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,735	95,21	94,36	0	92,98	93,51	-0,53	24	0	0	72,9	43,5	29,41	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,671	91,14	90,29	0	89,02	89,5	-0,48	24	0	0	72,5	42,5	30,05	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,672	89,2	88,37	0	87,06	87,6	-0,54	24	0	0	73,3	42,5	30,75	0,7	0,7	-
Итого:	63,223	2156,94	2139,38	0	2108,37	2122,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,223															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1616,765	58881,44	58597,03	0	57547,34	58073,88
22.11.2025	1679,988	61038,38	60736,41	0	59655,71	60196,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 15:01:18