

#194166#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Краснопрудная 45-51, Калининград

5119

5942

ВКТ-7

00211246

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.12.2025	2,442	88,16	87,53	0	86,16	86,81	-0,65	24	0	0	71	42,6	28,38	0,7	0,7	3,7
23.12.2025	3,11	106,81	105,81	0	104,12	104,8	-0,68	24	0	0	75,7	45,8	29,86	0,7	0,7	0
24.12.2025	3,483	106,38	105,08	0	103,29	103,99	-0,7	24	0	0	81,7	47,9	33,75	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,287	106,19	105,05	0	103,33	104	-0,67	24	0	0	78,5	46,7	31,84	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,608	92	91,23	0	89,87	90,51	-0,64	24	0	0	71,7	42,7	29,04	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,679	103,43	102,66	0	101,18	101,76	-0,58	24	0	0	69,6	43	26,53	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,878	108,9	108,03	0	106,49	107,07	-0,58	24	0	0	70,6	43,5	27,04	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	2,946	108,67	107,81	0	106,16	106,79	-0,63	24	0	0	72	44,2	27,79	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,317	113,51	112,3	0	110,61	111,16	-0,55	24	0	0	76,3	46,2	30,02	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,521	113,7	112,46	0	110,59	111,31	-0,72	24	0	0	79,1	47,2	31,87	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,375	111,59	110,42	0	108,59	109,32	-0,73	24	0	0	78,2	47,1	31,09	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,08	104,1	103,08	0	101,48	102,11	-0,63	24	0	0	75,5	45,1	30,39	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,303	112,62	111,51	0	109,74	110,38	-0,64	24	0	0	76,2	46,1	30,11	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,415	112,27	111,06	0	109,28	109,9	-0,62	24	0	0	78,2	47	31,26	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,429	108,81	107,56	0	105,84	106,44	-0,6	24	0	0	79	46,6	32,4	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,531	116,29	115,06	0	113,11	113,84	-0,73	24	0	0	78,8	47,6	31,23	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	3,669	109,34	107,92	0	106,09	106,77	-0,68	24	0	0	82,9	48,3	34,58	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	3,992	121,26	119,68	0	117,56	118,26	-0,7	24	0	0	84	50,1	33,95	0,7	0,7	-11
09.01.2026	3,945	119,65	118	0	116,03	116,61	-0,58	24	0	0	83,8	49,8	34,02	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,651	113,13	111,63	0	109,91	110,43	-0,52	24	0	0	80,9	47,7	33,22	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,534	109,37	108,06	0	106,28	106,91	-0,63	24	0	0	80,5	47,2	33,26	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,572	108,97	107,65	0	105,82	106,49	-0,67	24	0	0	81,7	48	33,78	0,7	0,7	-
13.01.2026	3,864	118,92	117,44	0	115,36	116,07	-0,71	24	0	0	83,2	49,7	33,51	0,7	0,7	-
14.01.2026	3,776	116,12	114,67	0	112,73	113,41	-0,68	24	0	0	82,2	48,8	33,5	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,346	109,71	108,57	0	106,79	107,44	-0,65	24	0	0	77,8	46,4	31,38	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,67	119,24	117,92	0	115,91	116,63	-0,72	24	0	0	79,9	48,2	31,64	0,7	0,7	-
17.01.2026	3,793	114,79	113,3	0	111,36	112,05	-0,69	24	0	0	82,9	48,8	34,06	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,008	120,44	118,84	0	116,79	117,48	-0,69	24	0	0	84	49,7	34,31	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,031	121,63	119,99	0	117,85	118,55	-0,7	24	0	0	85	50,8	34,21	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,011	124,31	122,71	0	120,51	121,2	-0,69	24	0	0	84,1	50,8	33,27	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,012	121,39	119,78	0	117,63	118,33	-0,7	24	0	0	85	50,9	34,11	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,271	135,16	133,38	0	130,96	131,7	-0,74	24	0	0	84,6	52	32,62	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,015	121,43	119,73	0	117,72	118,34	-0,62	24	0	0	84,2	50,1	34,11	0,7	0,7	-
Итого:	115,564	3718,29	3675,92	0	3615,14	3636,86	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,564															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
21.12.2025	1765,533	64922,85	64597,85	0	63450	64012,34
23.01.2026	1881,097	68641,14	68273,77	0	67065,14	67649,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 14:52:04