

#207686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (АСЦП)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,143	0	1,335	0	0	1,31	0	0	24	0	63,9	37,8	0,43	0,32	-10,9
22.01.2026	0,154	0	1,375	0	0	1,349	0	0	24	0	64,3	37,2	0,43	0,32	-12,2
23.01.2026	0,139	0	1,352	0	0	1,327	0	0	24	0	63,6	38,7	0,43	0,32	-11,6
24.01.2026	0,199	0	1,62	0	0	1,588	0	0	24	0	66,3	36,3	0,43	0,32	-8,3
25.01.2026	0,244	0	1,827	0	0	1,789	0	0	24	0	67,9	35,3	0,43	0,32	-9,4
26.01.2026	0,251	0	20,219	0	0,014	19,606	0	0,014	24	0	83,5	80,5	0,43	0,32	-7,3
27.01.2026	1,186	0,004	65,698	0	0	63,682	0	0	24	0	84,3	79,9	0,44	0,32	-4,4
28.01.2026	2,396	0	130,321	0	0	126,201	0	0	24	0	85,8	81,3	0,44	0,32	-3,8
29.01.2026	2,64	0	126,885	0	0	122,593	0	0	24	0	89,2	84,1	0,44	0,33	-6
30.01.2026	2,682	0	126,731	0	0	122,351	0	0	24	0	90,3	85,1	0,44	0,33	-9,7
31.01.2026	2,769	0	126,081	0	0	121,672	0	0	24	0	90,9	85,5	0,44	0,33	-12,4
01.02.2026	2,677	0	122,096	0	0	117,779	0	0	24	0	91,5	86,1	0,43	0,32	-13,8
02.02.2026	2,735	0	122,575	0	0	118,093	0	0	24	0	93,3	87,8	0,44	0,33	-18,9
03.02.2026	2,723	0	128,115	0	0	123,394	0	0	24	0	93,7	88,5	0,45	0,33	-20,1
04.02.2026	2,662	0	132,458	0	0	127,599	0	0	24	0	93,5	88,5	0,45	0,32	-18
05.02.2026	2,696	0	144,949	0	0	139,849	0	0	24	0	91,2	86,7	0,46	0,32	-12,3
06.02.2026	2,518	0	145,033	0	0	140,279	0	0	24	0	87,6	83,3	0,45	0,32	-7,6
07.02.2026	2,407	0	143,818	0	0	139,289	0	0	24	0	85,6	81,5	0,44	0,32	-3,2
08.02.2026	2,35	0	142,419	0	0	137,847	0	0	24	0	86,5	82,4	0,45	0,32	-3,3
09.02.2026	4,204	0	143,202	0	0	138,302	0	0	24	0	89,8	82,6	0,45	0,32	-4,9
10.02.2026	5,863	0	144,614	0	0	139,7	0	0	24	0	89,4	79,4	0,46	0,32	-12,1
11.02.2026	5,894	0	143,03	0	0	138,564	0	0	24	0	85,2	75,1	0,45	0,31	-12,4
12.02.2026	5,613	0	139,505	0	0	135,45	0	0	24	0	81,8	71,9	0,44	0,31	-3,8
13.02.2026	5,58	0	139,038	0	0	134,99	0	0	24	0	81,9	72	0,44	0,31	-0,7
14.02.2026	6,187	0	142,765	0	0	138,134	0	0	24	0	87,1	76,5	0,46	0,31	-1,2
15.02.2026	6,478	0	140,506	0	0	135,623	0	0	24	0	90,6	79,2	0,46	0,31	-6,7
16.02.2026	5,758	0	91,194	0	0,01	87,872	0	0,01	24	0	93,1	77,5	0,46	0,31	-11,2
17.02.2026	4,48	0,003	29,323	0	0	28,295	0	0	24	0	91	53,3	0,45	0,31	-17,4
18.02.2026	4,297	0	30,138	0	0	29,163	0	0	24	0	86,9	51,8	0,45	0,31	-11,6
19.02.2026	4,031	0	30,472	0	0	29,566	0	0	24	0	82,8	50,3	0,45	0,31	-
20.02.2026	3,752	0	30,164	0	0	29,278	0	0	24	0	82,3	51,7	0,45	0,31	-
Итого:	95,708	0	2888,858	0	0,024	2792,534	0	0,024	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,859														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	19,64	282,83	0	0,022	278,67	0	0	4907	3
20.02.2026	115,352	3171,686	0	0,046	3071,205	0	0,023	5651	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:44:00