

#283153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Мюллер и К, ООО
Адрес потребителя Горького 162В, Калининград
Номер абонента 608
Порядковый номер 7824
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16046015
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	3,546	0	29,851	0	0	28,986	0	0	24	0	81,7	52,5	0,44	0,31	-
22.02.2026	3,325	0	30,659	0	0	29,831	0	0	24	0	78,4	51,8	0,44	0,31	-
23.02.2026	3,25	0	30,805	0	0	29,998	0	0	24	0	77,2	51,3	0,44	0,31	-
24.02.2026	1,857	0	17,574	0	0	17,13	0	0	24	0	75,4	49,6	0,44	0,31	-
25.02.2026	0,118	0	1,342	0	0	1,321	0	0	24	0	58,7	37,5	0,43	0,31	-
26.02.2026	0,128	0	1,41	0	0	1,387	0	0	24	0	59,1	37,1	0,43	0,31	-
27.02.2026	0,131	0	1,58	0	0	1,556	0	0	24	0	57,5	37,3	0,43	0,31	-
28.02.2026	0,139	0	1,742	0	0	1,717	0	0	24	0	56,4	37,1	0,43	0,31	-
01.03.2026	0,129	0	1,717	0	0	1,693	0	0	24	0	55,7	37,4	0,43	0,31	-
02.03.2026	0,135	0	1,626	0	0	1,602	0	0	24	0	57,2	37	0,44	0,31	-
03.03.2026	0,14	0	1,72	0	0	1,694	0	0	24	0	56,8	37	0,43	0,31	-
04.03.2026	0,159	0	1,854	0	0	1,826	0	0	24	0	57	36,3	0,43	0,31	-
05.03.2026	0,143	0	1,651	0	0	1,626	0	0	24	0	57,9	37	0,44	0,31	-
06.03.2026	0,149	0	1,685	0	0	1,659	0	0	24	0	58,1	36,6	0,44	0,31	-
07.03.2026	0,146	0	1,761	0	0	1,735	0	0	24	0	56,8	36,8	0,43	0,31	-
08.03.2026	0,135	0	1,741	0	0	1,716	0	0	24	0	55,9	37,2	0,44	0,31	-
09.03.2026	0,175	0	1,969	0	0	1,939	0	0	24	0	57,1	35,6	0,44	0,31	-
10.03.2026	0,135	0	1,724	0	0	1,699	0	0	24	0	56	37,1	0,44	0,31	-
11.03.2026	0,13	0	1,695	0	0	1,671	0	0	24	0	55,9	37,3	0,44	0,31	-
12.03.2026	0,136	0	1,756	0	0	1,731	0	0	24	0	56	37,2	0,44	0,31	-
13.03.2026	0,134	0	1,711	0	0	1,686	0	0	24	0	56,3	37,3	0,44	0,31	-
14.03.2026	0,19	0	2,026	0	0	1,995	0	0	24	0	57,8	35	0,44	0,31	-
15.03.2026	0,127	0	1,666	0	0	1,642	0	0	24	0	55,7	37,3	0,44	0,31	-
16.03.2026	0,14	0	1,715	0	0	1,689	0	0	24	0	56,9	37,1	0,44	0,31	-
17.03.2026	0,156	0	1,835	0	0	1,808	0	0	24	0	56,8	36,2	0,44	0,31	-
18.03.2026	0,153	0	1,771	0	0	1,744	0	0	24	0	57,7	36,7	0,44	0,3	-
19.03.2026	0,146	0	2,354	0	0	2,322	0	0	24	0	53,2	38,3	0,43	0,3	-
20.03.2026	0,154	0	1,896	0	0	1,867	0	0	24	0	57,6	37,9	0,44	0,31	-
Итого:	15,406	0	150,836	0	0	147,27	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,68														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	115,352	3171,686	0	0,046	3071,205	0	0,023	5651	3
20.03.2026	130,755	3322,525	0	0,046	3218,474	0	0,023	6323	3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:10:19