

#163056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (АСПИ)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,086	0	1,377	0	0	1,358	0	0	24	0	55,7	40,7	0,38	0,3	-
22.09.2025	0,068	0	1,17	0	0	1,154	0	0	24	0	54,7	40,6	0,38	0,3	-
23.09.2025	0,079	0	1,261	0	0	1,244	0	0	24	0	54,8	39,7	0,38	0,3	-
24.09.2025	0,078	0	1,259	0	0	1,241	0	0	24	0	54,9	39,9	0,38	0,3	-
25.09.2025	0,087	0	1,367	0	0	1,348	0	0	24	0	55,1	39,6	0,38	0,3	-
26.09.2025	0,082	0	1,308	0	0	1,289	0	0	24	0	55,1	39,8	0,38	0,3	-
27.09.2025	0,082	0	1,324	0	0	1,305	0	0	24	0	55	40	0,38	0,3	-
28.09.2025	0,083	0	1,345	0	0	1,326	0	0	24	0	55,1	40,1	0,38	0,3	-
29.09.2025	0,093	0	1,423	0	0	1,402	0	0	24	0	55,3	39,6	0,38	0,3	-
30.09.2025	0,096	0	1,449	0	0	1,428	0	0	24	0	55,5	39,4	0,38	0,3	-
01.10.2025	0,105	0	1,48	0	0	1,458	0	0	24	0	56	38,8	0,4	0,3	-
02.10.2025	0,092	0	1,406	0	0	1,386	0	0	24	0	55,4	39,6	0,41	0,3	-
03.10.2025	0,092	0	1,419	0	0	1,399	0	0	24	0	55,4	39,7	0,4	0,31	-
04.10.2025	0,093	0	1,44	0	0	1,419	0	0	24	0	55,4	39,8	0,4	0,31	-
05.10.2025	0,107	0	1,556	0	0	1,534	0	0	24	0	55,8	39,2	0,41	0,31	-
06.10.2025	0,096	0	1,45	0	0	1,429	0	0	24	0	55,7	39,8	0,42	0,31	-
07.10.2025	0,106	0	1,495	0	0	1,473	0	0	24	0	56,1	38,9	0,44	0,31	-
08.10.2025	0,092	0	1,428	0	0	1,407	0	0	24	0	55,7	40	0,44	0,31	-
09.10.2025	0,095	0	1,461	0	0	1,44	0	0	24	0	55,9	40,1	0,44	0,31	-
10.10.2025	0,088	0	1,409	0	0	1,389	0	0	24	0	55,6	40,5	0,44	0,31	-
11.10.2025	0,084	0	1,38	0	0	1,36	0	0	24	0	55,5	40,7	0,44	0,31	-
12.10.2025	0,108	0	1,521	0	0	1,499	0	0	24	0	56	38,8	0,44	0,31	-
13.10.2025	0,085	0	1,337	0	0	1,319	0	0	24	0	55,1	39,7	0,43	0,31	-
14.10.2025	0,094	0	1,418	0	0	1,397	0	0	24	0	55,5	39,3	0,43	0,31	-
15.10.2025	0,095	0	1,438	0	0	1,417	0	0	24	0	55,7	39,7	0,44	0,31	-
16.10.2025	0,093	0	1,442	0	0	1,422	0	0	24	0	55,7	40	0,44	0,31	-
17.10.2025	0,104	0	1,501	0	0	1,479	0	0	24	0	56,1	39,3	0,44	0,31	-
18.10.2025	0,094	0	1,442	0	0	1,422	0	0	24	0	55,5	39,6	0,44	0,31	-
19.10.2025	0,118	0	1,597	0	0	1,574	0	0	24	0	56,2	38,3	0,44	0,32	-
20.10.2025	0,106	0	1,466	0	0	1,445	0	0	24	0	56,4	39	0,43	0,32	-
Итого:	2,781	0	42,369	0	0	41,763	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,664														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	6,311	104,576	0	0,022	103,102	0	0	1979	3
20.10.2025	9,094	146,946	0	0,022	144,866	0	0	2699	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:36:01