

#166473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (АСИИ)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,102	0	1,494	0	0	1,472	0	0	24	0	55,8	39,2	0,43	0,31	-
22.10.2025	0,106	0	1,555	0	0	1,533	0	0	24	0	55,7	39,2	0,43	0,31	-
23.10.2025	0,115	0	1,679	0	0	1,654	0	0	24	0	56,8	40,2	0,44	0,31	-
24.10.2025	0,102	0	1,576	0	0	1,553	0	0	24	0	56,2	40,5	0,44	0,31	-
25.10.2025	0,121	0	1,639	0	0	1,615	0	0	24	0	56,4	38,5	0,44	0,31	-
26.10.2025	0,11	0	1,553	0	0	1,53	0	0	24	0	56,1	38,9	0,43	0,31	-
27.10.2025	0,169	0	1,908	0	0	1,878	0	0	24	0	57,9	36,5	0,43	0,31	-
28.10.2025	0,099	0	1,5	0	0	1,478	0	0	24	0	55,7	39,7	0,43	0,31	-
29.10.2025	0,102	0	1,562	0	0	1,54	0	0	24	0	55,6	39,8	0,43	0,31	-
30.10.2025	0,101	0	1,535	0	0	1,513	0	0	24	0	55,6	39,8	0,43	0,31	-
31.10.2025	0,108	0	1,595	0	0	1,572	0	0	24	0	55,8	39,3	0,43	0,32	-
01.11.2025	0,102	0	1,57	0	0	1,548	0	0	24	0	55,3	39,6	0,43	0,31	-
02.11.2025	0,105	0	1,582	0	0	1,56	0	0	24	0	55,8	39,8	0,44	0,31	-
03.11.2025	0,103	0	1,599	0	0	1,576	0	0	24	0	55,9	40,2	0,44	0,32	-
04.11.2025	0,115	0	1,65	0	0	1,626	0	0	24	0	56	39,1	0,43	0,32	-
05.11.2025	0,104	0	1,546	0	0	1,524	0	0	24	0	55,9	39,6	0,44	0,31	-
06.11.2025	0,098	0	1,508	0	0	1,486	0	0	24	0	55,5	39,8	0,44	0,31	-
07.11.2025	0,097	0	1,509	0	0	1,487	0	0	24	0	55,4	39,8	0,43	0,31	-
08.11.2025	0,103	0	1,681	0	0	1,658	0	0	24	0	55	40,2	0,43	0,32	-
09.11.2025	0,11	0	1,601	0	0	1,578	0	0	24	0	55,8	39,1	0,43	0,31	-
10.11.2025	0,104	0	1,575	0	0	1,552	0	0	24	0	55,7	39,7	0,44	0,31	-
11.11.2025	0,107	0	1,601	0	0	1,578	0	0	24	0	55,8	39,7	0,44	0,32	-
12.11.2025	0,108	0	1,609	0	0	1,586	0	0	24	0	55,9	39,6	0,44	0,32	-
13.11.2025	0,113	0	1,645	0	0	1,621	0	0	24	0	55,9	39,2	0,43	0,32	-
14.11.2025	0,117	0	1,642	0	0	1,618	0	0	24	0	56,2	39	0,43	0,32	-
15.11.2025	0,101	0	2,014	0	0	1,989	0	0	24	0	51,3	39,2	0,42	0,31	-
16.11.2025	0,129	0	1,439	0	0	1,415	0	0	24	0	59,3	37,5	0,44	0,31	-
17.11.2025	0,12	0	1,441	0	0	1,419	0	0	24	0	58,3	38,1	0,43	0,31	-
18.11.2025	0,109	0	1,436	0	0	1,415	0	0	24	0	57,2	38,9	0,43	0,31	-
19.11.2025	0,119	0	1,486	0	0	1,464	0	0	24	0	57,5	38,1	0,43	0,32	-
20.11.2025	0,124	0	1,464	0	0	1,441	0	0	24	0	58,4	37,9	0,44	0,32	-
Итого:	3,423	0	49,194	0	0	48,479	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,818														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	9,094	146,946	0	0,022	144,866	0	0	2699	3
20.11.2025	12,515	196,14	0	0,022	193,344	0	0	3443	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 7:33:43