

#190572#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (АССII)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,117	0	1,436	0	0	1,414	0	0	24	0	58	38,3	0,44	0,32	0,2
22.11.2025	0,116	0	1,44	0	0	1,418	0	0	24	0	57,9	38,4	0,43	0,32	2,2
23.11.2025	0,108	0	1,284	0	0	1,263	0	0	24	0	59,1	38,7	0,43	0,32	1,3
24.11.2025	0,108	0	1,247	0	0	1,227	0	0	24	0	59,5	38,4	0,43	0,32	-3,3
25.11.2025	0,104	0	1,266	0	0	1,246	0	0	24	0	58,6	38,7	0,43	0,32	-3,9
26.11.2025	0,122	0	1,395	0	0	1,373	0	0	24	0	59	37,9	0,43	0,32	-0,9
27.11.2025	0,171	0	1,688	0	0	1,658	0	0	24	0	61,6	37	0,43	0,32	-0,4
28.11.2025	0,131	0	1,462	0	0	1,439	0	0	24	0	59	37,3	0,43	0,32	-1,3
29.11.2025	0,108	0	1,354	0	0	1,333	0	0	24	0	57,9	38,6	0,43	0,32	-0,4
30.11.2025	0,114	0	1,38	0	0	1,358	0	0	24	0	58,3	38,3	0,43	0,32	-0,3
01.12.2025	0,137	0	1,523	0	0	1,498	0	0	24	0	58,8	37	0,43	0,32	-0,5
02.12.2025	0,111	0	1,345	0	0	1,324	0	0	24	0	58,6	38,7	0,43	0,32	-
03.12.2025	0,105	0	1,405	0	0	1,384	0	0	24	0	57	39	0,42	0,32	-
04.12.2025	0,11	0	1,491	0	0	1,469	0	0	24	0	56,8	38,9	0,43	0,32	-
05.12.2025	0,108	0	1,559	0	0	1,536	0	0	24	0	56,1	39,3	0,42	0,32	-
06.12.2025	0,11	0	1,611	0	0	1,588	0	0	24	0	55,5	39	0,42	0,32	-
07.12.2025	0,112	0	1,656	0	0	1,633	0	0	24	0	55,5	39,1	0,42	0,32	-
08.12.2025	0,111	0	1,599	0	0	1,576	0	0	24	0	55,8	39	0,42	0,32	-
09.12.2025	0,119	0	1,65	0	0	1,626	0	0	24	0	56	38,5	0,43	0,32	-
10.12.2025	0,098	0	1,548	0	0	1,526	0	0	24	0	55,3	39,9	0,43	0,32	-
11.12.2025	0,097	0	1,535	0	0	1,513	0	0	24	0	55,3	40	0,43	0,32	-
12.12.2025	0,119	0	1,681	0	0	1,657	0	0	24	0	55,6	38,5	0,43	0,32	-
13.12.2025	0,109	0	1,544	0	0	1,521	0	0	24	0	55,9	38,8	0,43	0,32	-
14.12.2025	0,1	0	1,745	0	0	1,722	0	0	24	0	53,4	39,5	0,42	0,32	-
15.12.2025	0,107	0	1,607	0	0	1,585	0	0	24	0	55,5	39,5	0,43	0,32	-
16.12.2025	0,109	0	1,471	0	0	1,449	0	0	24	0	56,7	38,8	0,44	0,32	-
17.12.2025	0,103	0	1,336	0	0	1,316	0	0	24	0	57,7	38,9	0,44	0,32	-
18.12.2025	0,114	0	1,414	0	0	1,392	0	0	24	0	58	38,5	0,44	0,32	-
19.12.2025	0,121	0	1,565	0	0	1,542	0	0	24	0	56,8	38,1	0,43	0,32	-
20.12.2025	0,102	0	1,625	0	0	1,602	0	0	24	0	55,1	39,9	0,43	0,32	-
Итого:	3,401	0	44,862	0	0	44,188	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,812														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	12,515	196,14	0	0,022	193,344	0	0	3443	3
20.12.2025	15,916	241,002	0	0,022	237,531	0	0	4163	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:38:13