

#194163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мюллер и К, ООО

Горького 162В, Калининград

608

7824

ТВ7 (АСП)

16046015

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	0,115	0	1,644	0	0	1,62	0	0	24	0	55,4	38,5	0,43	0,32	5,6
22.12.2025	0,108	0	1,543	0	0	1,52	0	0	24	0	55,8	38,8	0,44	0,32	5,6
23.12.2025	0,104	0	1,345	0	0	1,324	0	0	24	0	57,7	39	0,43	0,32	3,7
24.12.2025	0,1	0	1,139	0	0	1,12	0	0	24	0	60	38,6	0,44	0,32	0
25.12.2025	0,11	0	1,216	0	0	1,196	0	0	24	0	60	38	0,43	0,32	-6,3
26.12.2025	0,138	0	1,606	0	0	1,582	0	0	24	0	57,8	36,9	0,43	0,32	-5,6
27.12.2025	0,12	0	1,742	0	0	1,717	0	0	24	0	55,8	39	0,43	0,32	4,4
28.12.2025	0,108	0	1,606	0	0	1,583	0	0	24	0	55,3	39,1	0,43	0,32	5,4
29.12.2025	0,105	0	1,43	0	0	1,409	0	0	24	0	56,8	39	0,43	0,32	3,8
30.12.2025	0,117	0	1,341	0	0	1,32	0	0	24	0	59,1	37,9	0,44	0,32	2,5
31.12.2025	0,116	0	1,284	0	0	1,262	0	0	24	0	60,1	38	0,44	0,32	-1,1
01.01.2026	0,105	0	1,207	0	0	1,188	0	0	24	0	59,8	38,7	0,44	0,32	-4,2
02.01.2026	0,119	0	1,384	0	0	1,362	0	0	24	0	58,9	38	0,44	0,32	-5,2
03.01.2026	0,11	0	1,355	0	0	1,334	0	0	24	0	58,5	38,9	0,43	0,32	1,2
04.01.2026	0,107	0	1,265	0	0	1,245	0	0	24	0	59,3	38,8	0,43	0,32	-0,6
05.01.2026	0,124	0	1,336	0	0	1,314	0	0	24	0	60,1	37,5	0,44	0,32	-4
06.01.2026	0,114	0	1,225	0	0	1,204	0	0	24	0	60,9	38,3	0,44	0,32	-3
07.01.2026	0,132	0	1,281	0	0	1,259	0	0	24	0	62	37	0,44	0,32	-5,5
08.01.2026	0,11	0	1,15	0	0	1,13	0	0	24	0	61,7	38,4	0,43	0,32	-7,8
09.01.2026	0,112	0	1,173	0	0	1,152	0	0	24	0	61,6	38,4	0,43	0,32	-11
10.01.2026	0,163	0	1,479	0	0	1,452	0	0	24	0	63,4	36,5	0,43	0,32	-9,6
11.01.2026	0,161	0	1,465	0	0	1,439	0	0	24	0	62,5	35,8	0,43	0,32	-5,2
12.01.2026	0,115	0	1,241	0	0	1,22	0	0	24	0	60,9	38,3	0,43	0,32	-5,2
13.01.2026	0,116	0	1,222	0	0	1,201	0	0	24	0	61,3	38,2	0,43	0,32	-
14.01.2026	0,121	0	1,256	0	0	1,234	0	0	24	0	61,5	38,1	0,43	0,32	-
15.01.2026	0,116	0	1,335	0	0	1,313	0	0	24	0	59,8	38,7	0,43	0,32	-
16.01.2026	0,129	0	1,366	0	0	1,343	0	0	24	0	60,6	37,7	0,43	0,32	-
17.01.2026	0,117	0	1,239	0	0	1,217	0	0	24	0	61,2	38,3	0,43	0,32	-
18.01.2026	0,122	0	1,257	0	0	1,235	0	0	24	0	62,2	38,6	0,43	0,32	-
19.01.2026	0,124	0	1,255	0	0	1,232	0	0	24	0	62,6	38,6	0,43	0,32	-
20.01.2026	0,164	0	1,439	0	0	1,411	0	0	24	0	64,9	37,2	0,43	0,32	-
Итого:	3,722	0	41,826	0	0	41,138	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,889														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	15,916	241,002	0	0,022	237,531	0	0	4163	3
20.01.2026	19,64	282,83	0	0,022	278,67	0	0	4907	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 8:17:59