

#147584#

Отчет за период с 23.08.2025 до 26.09.2025

Абонент: УКЛР  
Адрес установки: Лефорта,14  
Тепловычислитель: SKM-01  
Заводской № : 30547  
Отчет сформирован: 26.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Time            | dE,MWh | dM1,t   | dM2,t   | dM1-dM2,t | T1,°C | T2,°C | dTrun,h | Error, |
|-----------------|--------|---------|---------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 0:00 | 1,183  | 56,39   | 55,45   | 0,94      | 69,25 | 51,27 | 24      | 0      |
| 24.08.2025 0:00 | 1,3    | 61,32   | 60,32   | 1         | 69,39 | 51,23 | 24      | 0      |
| 25.08.2025 0:00 | 1,214  | 56,85   | 55,88   | 0,97      | 69,27 | 51    | 24      | 0      |
| 26.08.2025 0:00 | 1,239  | 58,29   | 57,3    | 0,99      | 69,31 | 51,05 | 24      | 0      |
| 27.08.2025 0:00 | 1,031  | 89,23   | 56,5    | 32,73     | 69,06 | 52,71 | 24      | 0      |
| 28.08.2025 0:00 | 1,261  | 52,04   | 45,34   | 6,7       | 69,74 | 49,56 | 24      | 0      |
| 29.08.2025 0:00 | 1,255  | 51,17   | 49,75   | 1,42      | 69,88 | 49,41 | 24      | 0      |
| 30.08.2025 0:00 | 1,246  | 53,28   | 52,29   | 0,99      | 69,21 | 49,63 | 24      | 0      |
| 31.08.2025 0:00 | 1,422  | 60,49   | 59,43   | 1,06      | 69,29 | 49,68 | 24      | 0      |
| 01.09.2025 0:00 | 1,191  | 51,59   | 50,7    | 0,89      | 69,39 | 50,06 | 24      | 0      |
| 02.09.2025 0:00 | 1,189  | 52,52   | 51,64   | 0,88      | 69,3  | 50,34 | 24      | 0      |
| 03.09.2025 0:00 | 1,13   | 51,09   | 50,19   | 0,9       | 69,2  | 50,67 | 24      | 0      |
| 04.09.2025 0:00 | 1,195  | 55,04   | 54,04   | 1         | 69,04 | 50,7  | 24      | 0      |
| 05.09.2025 0:00 | 1,004  | 96,43   | 94,98   | 1,45      | 69,53 | 53,81 | 24      | 0      |
| 06.09.2025 0:00 | 1,328  | 50,57   | 49,52   | 1,05      | 69,56 | 47,47 | 24      | 0      |
| 07.09.2025 0:00 | 1,32   | 52,49   | 51,38   | 1,11      | 69,42 | 48,24 | 24      | 0      |
| 08.09.2025 0:00 | 1,099  | 45,72   | 44,67   | 1,05      | 69,26 | 49,47 | 24      | 0      |
| 09.09.2025 0:00 | 1,094  | 44,78   | 43,74   | 1,04      | 69,33 | 49,2  | 24      | 0      |
| 10.09.2025 0:00 | 1,191  | 54,93   | 53,75   | 1,18      | 69,62 | 51,15 | 24      | 0      |
| 11.09.2025 0:00 | 1,257  | 62,36   | 61,06   | 1,3       | 69,53 | 52,74 | 24      | 0      |
| 12.09.2025 0:00 | 1,277  | 73,99   | 72,5    | 1,49      | 69,85 | 55,03 | 24      | 0      |
| 13.09.2025 0:00 | 1,396  | 88,14   | 86,39   | 1,75      | 70,02 | 56,66 | 24      | 0      |
| 14.09.2025 0:00 | 1,437  | 91,3    | 89,51   | 1,79      | 70,03 | 56,86 | 24      | 0      |
| 15.09.2025 0:00 | 1,26   | 80,35   | 78,72   | 1,63      | 70,21 | 57,05 | 24      | 0      |
| 16.09.2025 0:00 | 1,282  | 78,89   | 77,25   | 1,64      | 70,62 | 56,93 | 24      | 0      |
| 17.09.2025 0:00 | 1,267  | 76,94   | 75,4    | 1,54      | 70,83 | 56,99 | 24      | 0      |
| 18.09.2025 0:00 | 1,276  | 76,22   | 74,64   | 1,58      | 71,02 | 56,94 | 24      | 0      |
| 19.09.2025 0:00 | 1,259  | 76,61   | 75,07   | 1,54      | 70,74 | 56,88 | 24      | 0      |
| 20.09.2025 0:00 | 1,298  | 77,94   | 76,35   | 1,59      | 70,84 | 56,86 | 24      | 0      |
| 21.09.2025 0:00 | 1,342  | 78,87   | 77,29   | 1,58      | 70,98 | 56,75 | 24      | 0      |
| 22.09.2025 0:00 | 1,199  | 72,36   | 70,84   | 1,52      | 70,9  | 56,96 | 24      | 0      |
| 23.09.2025 0:00 | 1,33   | 79,08   | 77,46   | 1,62      | 70,81 | 56,73 | 24      | 0      |
| 24.09.2025 0:00 | 1,288  | 76,4    | 74,82   | 1,58      | 70,84 | 56,66 | 24      | 0      |
| 25.09.2025 0:00 | 1,363  | 79,25   | 77,64   | 1,61      | 70,93 | 56,46 | 24      | 0      |
| 34,00           | 42,42  | 2262,92 | 2181,81 | 81,11     | 69,89 | 53,03 | 816,00  | ---    |

Общее время работы системы 816,00 час.

Период нормальной работы 816,00 час.

Показание интеграторов:

| Time             | E,MWh     | M1,t      | M2,t      | M1-M2,t | Trun,h    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 23.08.2025 10:32 | 24350,118 | 125881,95 | 121709,82 | 4162,13 | 167584,52 |
| 26.09.2025 10:32 | 24392,541 | 126144,87 | 123901,63 | 4243,24 | 168400,52 |

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения



ТЕПЛОСЧЕТЧИК  
ИП «Калининградтеплическое»  
ОТЧЕТ ПРИЕМ  
28 09 25  
проверено с сайта