

#141654#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 78

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0x1412

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.06.2025	20,19	20,32	-0,13	0,01	0,01	0,02	0,02	0	0	0	5,4	4,7	0	0	24	0	*
25.06.2025	19,73	19,91	-0,18	0	0	0	0	0	0	0	3,43	3,3	0	0	24	0	*
26.06.2025	19,36	19,5	-0,14	0	0	0	0	0	0	0	2,33	2,33	0	0	24	0	*
27.06.2025	19,7	19,93	-0,23	0	0	0	0	0	0	0	2,3	2,3	0	0	24	0	*
28.06.2025	19,18	19,42	-0,24	0	0	0	0	0	0	0	2,2	2,2	0	0	24	0	*
29.06.2025	19,61	19,87	-0,26	0	0	0	0	0	0	0	2,14	2,16	0	0	24	0	*
30.06.2025	18,93	19,18	-0,25	0	0	0	0	0	0	0	2,09	2,09	0	0	24	0	*
01.07.2025	19,08	19,23	-0,15	0	0	0	0	0	0	0	2,06	2,06	0	0	24	0	*
02.07.2025	19,33	19,54	-0,21	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0	0	3,45	3,44	0	0	24	0	*
03.07.2025	19,76	19,98	-0,22	0	0	0	0	0	0	0	4,76	4,51	0	0	24	0	*
04.07.2025	68,24	44,52	23,72	13,69	13,4	13,23	13,1	0	0	0	5,49	4,7	0,316	0	24	0	
05.07.2025	69,13	46,24	22,89	27,84	27,25	28,08	27,8	0,01	0,01	0,01	5,55	4,74	0,623	0	24	0	
06.07.2025	69,82	47,05	22,77	35,7	34,92	35,81	35,42	0,01	0,01	0,01	5,5	4,74	0,794	0	24	0	
07.07.2025	70,35	47,29	23,06	35,06	34,3	35,2	34,85	0,02	0,02	0,02	5,51	4,74	0,792	0	24	0	
08.07.2025	70,22	47,89	22,33	38,31	37,47	37,83	37,37	0,02	0,02	0,02	5,45	4,76	0,837	0	24	0	
09.07.2025	70,41	48,01	22,4	39,94	39,07	38,99	38,52	0	0	0	5,4	4,76	0,873	0	24	0	
10.07.2025	70,71	47,68	23,03	41,62	40,69	40,34	39,86	0,02	0,02	0,02	5,42	4,76	0,937	0	24	0	
11.07.2025	70,25	47,98	22,27	40,63	39,73	39,92	39,44	0	0	0	5,42	4,78	0,883	0	24	0	
12.07.2025	70,42	48,61	21,81	41,75	40,83	41,38	40,88	0	0	0	5,4	4,78	0,892	0	24	0	
13.07.2025	70,23	48,01	22,22	41,45	40,54	41,27	40,79	0	0	0	5,41	4,79	0,902	0	24	0	
14.07.2025	70,55	48,02	22,53	40,82	39,92	40,79	40,31	0,01	0,01	0,01	5,44	4,78	0,898	0	24	0	
15.07.2025	70,46	48,14	22,32	39,25	38,38	39,44	38,96	0	0	0	5,44	4,78	0,857	0	24	0	
16.07.2025	70,45	48,04	22,41	39,72	38,81	40,02	39,54	0	0	0	5,43	4,78	0,867	0	24	0	
17.07.2025	70,15	48,13	22,02	40,69	39,8	41,04	40,56	0,01	0,01	0,01	5,39	4,8	0,875	0	24	0	
18.07.2025	69,73	48,48	21,25	40,98	40,11	41,36	40,87	0	0	0	5,36	4,8	0,853	0	24	0	
19.07.2025	69,22	48,38	20,84	42,18	41,27	42,49	42,01	0	0	0	5,35	4,8	0,857	0	24	0	
20.07.2025	70,37	48,17	22,2	42,64	41,72	42,85	42,35	0,01	0,01	0,01	5,4	4,8	0,927	0	24	0	
21.07.2025	69,99	48,52	21,47	40,09	39,19	40,41	39,92	0	0	0	5,42	4,81	0,841	0	24	0	
22.07.2025	69,62	48,13	21,49	41,16	40,28	41,44	40,95	0	0	0	5,41	4,8	0,866	0	24	0	
23.07.2025	69,43	48,59	20,84	40,32	39,43	40,69	40,21	0,01	0,01	0,01	5,39	4,8	0,822	0	24	0	
Итого:				763,88	747,15	762,63	753,76	0,12	0,12	0,12			16,512	0	720	0	
Средние:	53,15	38,42	14,72								4,62	4,15					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/06/2524:00	160887,81	152387,11	161936,93	154953,49	404,35	404,28	378,43	2917,993	-1,468	28816	861
23/07/2524:00	161651,69	153134,26	162699,56	155707,25	404,47	404,4	378,55	2934,505	-1,468	29536	861
Итого:	763,88	747,15	762,63	753,76	0,12	0,12	0,12	16,512	0	720	0


Период нормальной работы 720ч

Период отсутств. учета тепл. энергии 0ч

Время работы привода 1043902922-33

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



проверено с сайтом