

#163055#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 78, Калининград  
5346  
7969  
ВКТ-7  
00206088  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2025 | 0,995       | 0            | 46,27      | 46,59      | 0          | 45,25   | 46,06   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 47,9      | 22,04 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 25.09.2025 | 0,921       | 0            | 44,08      | 44,44      | 0          | 43,12   | 43,96   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 48,2      | 21,4  | 0,54       | 0,48       | -              |
| 26.09.2025 | 0,948       | 0            | 46,2       | 46,55      | 0,02       | 45,22   | 46,04   | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 48,4      | 20,97 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 27.09.2025 | 0,958       | 0            | 45,53      | 45,88      | 0          | 44,54   | 45,37   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70        | 48,5      | 21,52 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 28.09.2025 | 1,064       | 0            | 49,76      | 50,05      | 0,01       | 48,68   | 49,49   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 47,9      | 21,85 | 0,54       | 0,48       | -              |
| 29.09.2025 | 1,01        | 0            | 47,5       | 47,87      | 0,01       | 46,48   | 47,38   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 47,9      | 21,7  | 0,54       | 0,48       | -              |
| 30.09.2025 | 0,985       | 0            | 48,14      | 48,66      | 0,02       | 47,13   | 48,14   | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 69        | 48,1      | 20,92 | 0,55       | 0,48       | -              |
| 01.10.2025 | 0,999       | 0            | 45,87      | 46,36      | 0,62       | 44,88   | 45,84   | 0,62      | 0,62      | 24          | 0          | 0      | 69,6      | 48        | 21,63 | 0,57       | 0,52       | -              |
| 02.10.2025 | 3,629       | 0            | 251,7      | 249,76     | 0,08       | 245,91  | 246     | 0,08      | 0,08      | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 56,9      | 14,75 | 0,57       | 0,54       | -              |
| 03.10.2025 | 5,265       | 0            | 403,76     | 400,44     | 0          | 394,34  | 394     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 59        | 13,35 | 0,58       | 0,55       | -              |
| 04.10.2025 | 5,167       | 0            | 386,68     | 383,44     | 0          | 377,66  | 377,33  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,4      | 58,7      | 13,68 | 0,58       | 0,55       | -              |
| 05.10.2025 | 5,214       | 0            | 402,45     | 399,19     | 0          | 393,03  | 392,72  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,5      | 59,2      | 13,26 | 0,59       | 0,55       | -              |
| 06.10.2025 | 4,8         | 0            | 355,03     | 352,19     | 0          | 346,66  | 346,56  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,7      | 58,9      | 13,84 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 07.10.2025 | 2,49        | 0            | 123,44     | 122,88     | 0,04       | 120,62  | 121,38  | 0,04      | 0,04      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 50,9      | 20,64 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 08.10.2025 | 1,931       | 0            | 81,84      | 81,84      | 0,01       | 79,97   | 80,98   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71        | 46,8      | 24,18 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 09.10.2025 | 3,415       | 0            | 162,6      | 161,3      | 0,04       | 158,82  | 159,34  | 0,04      | 0,04      | 24          | 0          | 0      | 72,2      | 50,7      | 21,5  | 0,6        | 0,54       | -              |
| 10.10.2025 | 2,386       | 0            | 91,22      | 90,48      | 0          | 89,13   | 89,63   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 44,6      | 26,78 | 0,6        | 0,54       | -              |
| 11.10.2025 | 2,427       | 0            | 92,7       | 91,9       | 0,02       | 90,56   | 91,02   | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 44,8      | 26,81 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 12.10.2025 | 2,523       | 0            | 97,34      | 96,5       | 0,01       | 95,13   | 95,58   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 44,8      | 26,55 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 13.10.2025 | 2,372       | 0            | 90,39      | 89,63      | 0          | 88,34   | 88,84   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 44,3      | 26,9  | 0,59       | 0,54       | -              |
| 14.10.2025 | 2,441       | 0            | 92,62      | 91,95      | 0,01       | 90,51   | 91,1    | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,4      | 44,4      | 27    | 0,59       | 0,54       | -              |
| 15.10.2025 | 2,43        | 0            | 92,05      | 91,42      | 0,01       | 89,95   | 90,59   | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 44,3      | 27,05 | 0,59       | 0,54       | -              |
| 16.10.2025 | 2,437       | 0            | 91,39      | 90,76      | 0          | 89,29   | 89,91   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 44,3      | 27,3  | 0,59       | 0,54       | -              |
| 17.10.2025 | 2,384       | 0            | 88,91      | 88,35      | 0          | 86,86   | 87,53   | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 44,2      | 27,45 | 0,58       | 0,54       | -              |
| 18.10.2025 | 2,707       | 0            | 101,86     | 101,09     | 0,01       | 99,49   | 100,14  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 44,6      | 27,24 | 0,57       | 0,53       | -              |
| 19.10.2025 | 2,768       | 0            | 114,37     | 113,51     | 0,01       | 111,89  | 112,44  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 44,7      | 24,77 | 0,58       | 0,55       | -              |
| 20.10.2025 | 3,252       | 0            | 136        | 134,71     | 0          | 132,92  | 133,33  | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 46,8      | 24,47 | 0,59       | 0,55       | -              |
| 21.10.2025 | 3,055       | 0            | 123,94     | 122,83     | 0,01       | 121,11  | 121,58  | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 46,4      | 25,22 | 0,59       | 0,55       | -              |
| 22.10.2025 | 2,621       | 0            | 102,26     | 101,45     | 0,02       | 99,94   | 100,48  | 0,02      | 0,02      | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 45        | 26,23 | 0,59       | 0,54       | -              |
| Итого:     | 73,594      | 0            | 3855,9     | 3832,02    | 0,95       | 3767,43 | 3782,76 | 0,95      | 0         | 696         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 73,594      |              |            |            |            |         |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.09.2025 | 2989,105 | 164225,45 | 165287,5  | 404,75  | 155651,7  | 158265,52 | 404,68 |
| 22.10.2025 | 3064,947 | 168165,84 | 169203,41 | 405,71  | 159501,71 | 162131,38 | 405,64 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 16:20:16