

#179235#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 78

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.40 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.40 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00206088

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0х1412

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.11.2025	79	51,57	27,43	168,71	164,1	166,62	164,56	0,01	0,01	0,01	5,85	5,55	4,501	0	24	0	
25.11.2025	76,63	48,63	28	146,72	142,92	145,02	143,42	0	0	0	5,88	5,55	4,001	0	24	0	
26.11.2025	76,43	48,38	28,05	147	143,21	145,31	143,7	0,01	0,01	0,01	5,87	5,56	4,015	0	24	0	
27.11.2025	75,63	48,42	27,21	152,15	148,3	150,46	148,81	0	0	0	5,85	5,54	4,031	0	24	0	
28.11.2025	74,98	47,7	27,28	141,99	138,46	140,46	138,98	0	0	0	5,88	5,56	3,774	0	24	0	
29.11.2025	74,81	48,07	26,74	139,46	136	138,02	136,52	0,01	0,01	0,01	5,86	5,55	3,635	0	24	0	
30.11.2025	75,63	47,65	27,98	148,83	145,03	147,08	145,5	0	0	0	5,85	5,55	4,056	0	24	0	
01.12.2025	73,97	46,76	27,21	141,58	138,15	140,05	138,63	0,01	0,01	0,01	5,87	5,55	3,757	0	24	0	
02.12.2025	75,88	48,67	27,21	157,52	153,52	155,68	153,94	0	0	0	5,84	5,54	4,18	0	24	0	
03.12.2025	72,05	52,5	19,55	162,86	159,09	161,72	159,61	0,01	0,01	0,01	5,84	5,55	3,113	0	24	0	
04.12.2025	71,72	44,05	27,67	116,12	113,45	114,92	113,85	0,01	0,01	0,01	5,92	5,57	3,137	0	24	0	
05.12.2025	71,66	43,57	28,09	108,91	106,38	107,71	106,72	0	0	0	5,97	5,58	2,986	0	24	0	
06.12.2025	71,56	43,74	27,82	108,89	106,39	107,74	106,77	0	0	0	5,97	5,56	2,958	0	24	0	
07.12.2025	71,22	45,2	26,02	132,53	129,53	131,21	129,96	0	0	0	5,86	5,52	3,366	0	24	0	
08.12.2025	71,7	45,1	26,6	118,51	115,81	117,33	116,19	0	0	0	5,9	5,54	3,08	0	24	0	
09.12.2025	71,66	44,18	27,48	103,13	100,77	102,13	101,21	0,01	0,01	0,01	5,98	5,54	2,768	0	24	0	
10.12.2025	71,27	44,08	27,19	100,55	98,27	99,64	98,73	0	0	0	5,96	5,52	2,67	0	24	0	
11.12.2025	71,19	44,05	27,14	104,62	102,23	103,66	102,7	0,01	0,01	0,01	5,96	5,51	2,774	0	24	0	
12.12.2025	71,61	44,09	27,52	106,31	103,89	105,31	104,33	0,01	0,01	0,01	5,92	5,46	2,855	0	24	0	
13.12.2025	71,6	45,26	26,34	125,72	122,82	124,5	123,32	0	0	0	5,83	5,45	3,23	0	24	0	
14.12.2025	71,65	44,42	27,23	115,5	112,85	114,42	113,35	0,01	0,01	0,01	5,88	5,47	3,072	0	24	0	
15.12.2025	71,19	45,52	25,67	135,72	132,64	134,45	133,17	0	0	0	5,84	5,5	3,402	0	24	0	
16.12.2025	72,4	46,45	25,95	145,36	141,96	143,93	142,47	0,02	0,02	0,02	5,83	5,49	3,683	0	24	0	
17.12.2025	73,97	47,29	26,68	148,76	145,15	147,24	145,69	0,02	0,02	0,02	5,78	5,49	3,872	0	24	0	
18.12.2025	73,98	47,29	26,69	143,6	140,11	142,21	140,72	0	0	0	5,83	5,51	3,737	0	24	0	
19.12.2025	71,87	45,66	26,21	128,62	125,65	127,5	126,23	0	0	0	5,85	5,51	3,29	0	24	0	
20.12.2025	71,55	44,84	26,71	120,5	117,75	119,41	118,31	0	0	0	5,9	5,52	3,14	0	24	0	
21.12.2025	71,45	44,96	26,49	125,08	122,23	123,91	122,74	0	0	0	5,89	5,52	3,237	0	24	0	
22.12.2025	71,58	44,63	26,95	101,17	98,86	100,46	99,51	4,23	4,23	4,23	5,9	5,51	2,889	-0,019	24	0	
Итого:				3796,4	3705,52	3758,1	3719,64	4,37	4,37	4,37			99,209	-0,019	696	0	
Средние:	73,09	46,3	26,79								5,88	5,52					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/11/2524:00	171755,71	163007,98	172760,58	165652,72	405,99	405,92	380,07	3156,412	-1,468	32488	861
22/12/2524:00	175552,13	166713,5	176518,68	169372,36	410,36	410,29	384,44	3255,621	-1,487	33184	861
Итого:	3796,42	3705,52	3758,1	3719,64	4,37	4,37	4,37	99,209	-0,019	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 34051ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

