

#207757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 2, отопление 77-79)
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7435
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4163
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,54	0	308,591	0	0	301,897	0	0	24	0	786432	0	69,2	54,2	0	0,12	0,1	0	-9,4
25.01.2026	4,472	0	308,341	0	0	301,704	0	0	24	0	786432	0	68,8	54	0	0,06	0,07	0	-7,3
26.01.2026	4,115	0	307,731	0	0	301,566	0	0	24	0	786432	0	66,1	52,5	0	0,05	0,04	0	-4,4
27.01.2026	4,003	0	307,736	0	0	301,698	0	0	24	0	786432	0	65,4	52,1	0	0,02	0,06	0	-3,8
28.01.2026	4,241	0	308,091	0	0	301,682	0	0	24	0	786432	0	67,5	53,5	0	0,05	0,1	0	-6
29.01.2026	4,624	0	308,621	0	0	301,69	0	0	24	0	786432	0	70,5	55,2	0	0,05	0,1	0	-9,7
30.01.2026	4,76	0	308,891	0	0	301,796	0	0	24	0	786432	0	71,4	55,6	0	0,03	0,08	0	-12,4
31.01.2026	4,845	0	308,651	0	0	301,518	0	0	24	0	786432	0	71,6	55,5	0	0,02	0,03	0	-13,8
01.02.2026	4,902	0	308,811	0	0	301,7	0	0	24	0	786432	0	71,5	55,2	0	0,04	0,07	0	-18,9
02.02.2026	5,023	0	309,166	0	0	301,943	0	0	24	0	786432	0	72	55,4	0	0,06	0,04	0	-20,1
03.02.2026	5,002	0	308,916	0	0	301,723	0	0	24	0	786432	0	71,9	55,4	0	0,08	0,05	0	-18
04.02.2026	4,917	0	309,111	0	0	301,984	0	0	24	0	786432	0	71,6	55,3	0	0,09	0,03	0	-12,3
05.02.2026	4,56	0	308,306	0	0	301,607	0	0	24	0	786432	0	69,2	54,1	0	0,03	0,02	0	-7,6
06.02.2026	4,058	0	307,431	0	0	301,415	0	0	24	0	786432	0	65,2	51,8	0	0,01	0	0	-3,2
07.02.2026	3,997	0	307,496	0	0	301,528	0	0	24	0	786432	0	65	51,7	0	0,01	0,02	0	-3,3
08.02.2026	4,045	0	308,031	0	0	301,983	0	0	24	0	786432	0	65,4	52	0	0,02	0,02	0	-4,9
09.02.2026	4,532	0	308,196	0	0	301,446	0	0	24	0	786432	0	69,5	54,5	0	0,04	0,04	0	-12,1
10.02.2026	4,597	0	307,696	0	0	300,853	0	0	24	0	786432	0	70,1	54,8	0	0,01	0,03	0	-12,4
11.02.2026	3,841	0	306,881	0	0	301,071	0	0	24	0	786432	0	64,1	51,4	0	0,04	0,01	0	-3,8
12.02.2026	3,497	0	306,091	0	0	300,797	0	0	24	0	786432	0	61,1	49,5	0	0,01	0,01	0	-0,7
13.02.2026	3,719	0	306,686	0	0	301,068	0	0	24	0	524288	0	63	50,6	0	0	0	0	-1,2
14.02.2026	4,221	0	307,091	0	0	300,669	0	0	24	0	786432	0	67,7	53,7	0	0,03	0,05	0	-6,7
15.02.2026	4,606	0	307,366	0	0	300,409	0	0	24	0	786432	0	70,8	55,5	0	0,03	0,05	0	-11,2
16.02.2026	4,716	0	307,301	0	0	300,198	0	0	24	0	786432	0	71,7	56	0	0,11	0,06	0	-
17.02.2026	4,684	0	307,681	0	0	300,665	0	0	24	0	786432	0	71,1	55,5	0	0,05	0,02	0	-
Итого:	110,517	0	7698,91	0	0	7534,61	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,517																		

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.01.2026	5129,321	497403,781	640	640	490602,812	640,899	622,707	74666,02	768	6752,58	0
17.02.2026	5239,837	505102,688	640	640	498137,406	640,899	622,707	75266,02	1368	6752,58	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.02.2026 13:52:41