

#283152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68А, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 2214
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33368
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	2,107	75,99	74,92	24	0	86,1	62,2	-
19.02.2026	1,888	61,96	61,04	24	0	83	56,7	-
20.02.2026	1,861	59,39	58,46	24	0	82,7	55,6	-
21.02.2026	1,871	67,14	66,15	24	0	81,6	57,4	-
22.02.2026	1,576	50,73	49,92	24	0	77,8	51,2	-
23.02.2026	1,547	51,04	50,24	24	0	76,9	50,9	-
24.02.2026	1,588	54,12	53,34	24	0	76,8	51,7	-
25.02.2026	1,688	57,9	57,04	24	0	78,4	53,4	-
26.02.2026	1,637	60,78	59,93	24	0	76,2	53,1	-
27.02.2026	1,332	46,93	46,21	24	0	73,5	49	-
28.02.2026	1,151	37,84	37,19	24	0	73,6	47,2	-
01.03.2026	1,366	47,51	46,77	24	0	73,3	48,5	-
02.03.2026	1,388	48,49	47,75	24	0	73,5	48,9	-
03.03.2026	1,321	44,64	43,94	24	0	73,4	47,9	-
04.03.2026	1,507	54,81	54,01	24	0	73,6	50	-
05.03.2026	1,477	54,16	53,36	24	0	73,6	50	-
06.03.2026	1,442	52,11	51,34	24	0	73,8	49,8	-
07.03.2026	1,262	43,36	42,66	24	0	73,5	48,1	-
08.03.2026	1,174	38,74	38,06	24	0	73,4	47,2	-
09.03.2026	1,112	36,13	35,5	24	0	73,5	46,9	-
10.03.2026	1,106	35,91	35,28	24	0	73,2	46,7	-
11.03.2026	1,051	34,07	33,46	24	0	73,2	46,6	-
12.03.2026	1,067	34,47	33,86	24	0	73,4	46,7	-
13.03.2026	1,062	35,35	34,72	24	0	72,8	46,9	-
14.03.2026	1,022	33,81	33,2	24	0	72,7	46,7	-
15.03.2026	1,133	37,81	37,17	24	0	72,8	47	-
16.03.2026	1,265	42,98	42,28	24	0	73	47,7	-
17.03.2026	1,245	59,97	59,17	24	0	70,7	48,7	-
18.03.2026	1,306	46,4	45,71	24	0	73	48,6	-
Итого:	40,552	1404,54	1382,68	696	0	0	0	0
Гкал	34,874							

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
17.02.2026	6620,077	324030,04	320612,56	165557,12
18.03.2026	6660,629	325434,58	321995,24	166253,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:30:39