

#163054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68А, Калининград

4395

2214

SKM-01

33368

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2025	0,365	20,15	19,78	24	0	70,5	55,2	-
25.09.2025	0,386	20,83	20,45	24	0	70,6	55	-
26.09.2025	0,393	21,14	20,76	24	0	70,7	54,9	-
27.09.2025	0,395	21,48	21,1	24	0	70,6	55	-
28.09.2025	0,412	22,31	21,93	24	0	70,6	55,1	-
29.09.2025	0,417	23,86	23,47	24	0	70,4	55,1	-
30.09.2025	0,424	22,77	22,37	24	0	70,7	54,8	-
01.10.2025	0,437	34,68	34,23	24	0	69,5	55,1	-
02.10.2025	0,446	23,72	23,35	24	0	70,7	54,7	-
03.10.2025	0,842	32,03	31,52	24	0	71,4	49,8	-
04.10.2025	1,113	40,44	39,8	24	0	71,4	47,5	-
05.10.2025	1,009	36,16	35,59	24	0	71,7	47,3	-
06.10.2025	0,964	33,48	32,95	24	0	72	47	-
07.10.2025	0,95	32,56	32,04	24	0	72,4	47,1	-
08.10.2025	0,979	34,21	33,69	24	0	71,9	47,1	-
09.10.2025	0,99	34,33	33,81	24	0	72,2	47,3	-
10.10.2025	0,973	33,86	33,33	24	0	72,3	47,4	-
11.10.2025	1,008	35,37	34,84	24	0	72,3	47,5	-
12.10.2025	0,981	35,1	34,57	24	0	72,1	47,6	-
13.10.2025	1,023	35,77	35,24	24	0	72,2	47,5	-
14.10.2025	1,017	35,73	35,22	24	0	72,3	47,6	-
15.10.2025	1,014	35,2	34,68	24	0	72,3	47,5	-
16.10.2025	0,987	34,43	33,92	24	0	72,3	47,5	-
17.10.2025	0,984	34,2	33,7	24	0	72,1	47,3	-
18.10.2025	1,213	43,42	42,82	24	0	72,4	48,3	-
19.10.2025	1,263	45,95	45,35	24	0	72,5	48,6	-
20.10.2025	1,327	51,41	50,78	24	0	72,2	49,5	-
21.10.2025	1,303	49,86	49,26	24	0	72,4	49,6	-
22.10.2025	1,125	39,92	39,37	24	0	72,4	48	-
23.10.2025	1,042	36,18	35,66	24	0	72,4	47,4	-
Итого:	25,782	1000,55	985,58	720	0	0	0	0
Гкал	22,172							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.09.2025	6391,075	314964,16	311674,33	162029,14
23.10.2025	6416,857	315964,71	312659,91	162749,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:25:47