

#166044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Левитана 58к2, Калининград

4817

9686

ТВ7 (ASCII)

20110069

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	9,113	0,001	114,67	111,53	0,001	111,689	109,837	0,001	24	0	76,8	57,3	0,49	0,41	-
25.10.2025	9,472	0	111,19	108,22	0	108,307	106,66	0	24	0	76,7	55,9	0,49	0,41	-
26.10.2025	10,072	0	131,19	127,92	0,003	127,821	125,967	0,003	24	0	76,2	57,5	0,49	0,41	-
27.10.2025	10,367	0,001	121,14	118,03	0,025	117,935	116,279	0,025	24	0	77,6	56,6	0,49	0,41	-
28.10.2025	10,252	0,005	112,69	109,65	0,043	109,641	108,045	0,042	24	0	78,5	56,3	0,49	0,41	-
29.10.2025	10,29	0,009	118,07	115,07	0,018	114,909	113,351	0,018	24	0	78,1	56,8	0,49	0,41	-
30.10.2025	9,717	0,004	136,99	134,11	0,006	133,777	132,213	0,006	24	0	72,6	55,2	0,49	0,41	-
31.10.2025	10,307	0,001	162,61	159,4	0,002	158,785	156,988	0,002	24	0	72,6	57,2	0,49	0,41	-
01.11.2025	10,749	0	152,9	150,05	0,011	149,123	147,76	0,011	24	0	74,6	57,5	0,51	0,43	-
02.11.2025	10,169	0,002	143,45	140,5	0,001	139,411	137,954	0,001	24	0	80,4	63	0,52	0,43	-
03.11.2025	9,851	0	126,14	123,41	0,003	122,579	121,267	0,003	24	0	80,6	61,4	0,54	0,45	-
04.11.2025	10,418	0,001	111,69	108,85	0,002	108,525	107,176	0,002	24	0	80,7	57,8	0,54	0,46	-
05.11.2025	9,318	0	83,21	80,85	0,002	80,763	79,723	0,002	24	0	82,4	54,9	0,56	0,47	-
06.11.2025	9,564	0	86,03	83,56	0,001	83,5	82,386	0,001	24	0	82,5	55,2	0,55	0,46	-
07.11.2025	10,22	0	93,91	91,31	0,002	91,128	89,987	0,002	24	0	82,8	56	0,56	0,47	-
08.11.2025	11,089	0	106,75	103,96	0,003	103,605	102,401	0,003	24	0	82,5	57	0,56	0,47	-
09.11.2025	11,774	0,001	122,63	119,71	0,009	119,081	117,84	0,009	24	0	81,8	58,2	0,56	0,47	-
10.11.2025	11,036	0,002	109,66	106,94	0,005	106,467	105,324	0,005	24	0	81,9	57,2	0,57	0,48	-
11.11.2025	10,562	0,001	99,06	96,37	0,003	96,128	94,942	0,003	24	0	82,8	56,6	0,58	0,48	-
12.11.2025	10,681	0,001	98,49	95,83	0	95,544	94,41	0	24	0	83,2	56,6	0,57	0,48	-
13.11.2025	10,086	0	101,35	98,59	0,002	98,311	97,015	0,002	24	0	83,4	58,9	0,58	0,48	-
14.11.2025	10,08	0	105,39	102,48	0	102,282	100,828	0	24	0	82,6	59,1	0,58	0,48	-
15.11.2025	11,67	0	117,28	114,35	0,001	113,829	112,573	0,001	24	0	82,5	58	0,58	0,49	-
16.11.2025	13,033	0	166,44	163,3	0	161,779	160,526	0	24	0	80,1	60,9	0,56	0,48	-
17.11.2025	12,497	0	177,41	174,51	0,006	172,716	171,587	0,006	24	0	77,7	60,4	0,57	0,48	-
18.11.2025	12,991	0,001	191,99	189,13	0,001	186,89	185,877	0,001	24	0	77,8	61,2	0,57	0,49	-
19.11.2025	12,668	0	162,93	159,99	0	158,532	157,39	0	24	0	78,5	59,5	0,58	0,49	-
20.11.2025	13,348	0	172,18	169,22	0,005	167,318	166,292	0,005	24	0	80,5	61,5	0,57	0,49	-
21.11.2025	13,071	0,001	153,77	150,81	0	149,371	148,288	0	24	0	81,1	60,2	0,53	0,45	-
22.11.2025	13,318	0	178,51	175,6	0	173,564	172,562	0	24	0	79,6	61,3	0,48	0,4	-
23.11.2025	14,603	0	229,39	226,35	0	223,041	222,124	0	24	0	79,5	63,9	0,46	0,39	-
Итого:	342,386	0	4099,11	4009,6	0,155	3986,351	3945,572	0,154	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,777														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	8062,855	148986	145535,12	5,826	145316,296	143032,048	5,732	24460	895
23.11.2025	8405,238	153085,11	149544,72	5,981	149302,646	146977,621	5,885	25204	895

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 8:51:11