

#14307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 8-10, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7062
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261225
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.03.2021 | 3,658 | 152,97 | 150,14 | 0 | 149,39 | 148,54 | 0,85 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 47,9 | 24,46 | 0,65 | 0,49 | 3,9 |
| 24.03.2021 | 3,174 | 126,72 | 124,33 | 0 | 123,9 | 123,17 | 0,73 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 44,8 | 25,61 | 0,66 | 0,49 | 4,8 |
| 25.03.2021 | 2,33 | 88,74 | 87,44 | 0 | 86,88 | 86,77 | 0,11 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 41,3 | 26,83 | 0,65 | 0,49 | 6,9 |
| 26.03.2021 | 2,316 | 85,4 | 83,97 | 0 | 83,64 | 83,35 | 0,29 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 39,5 | 27,71 | 0,65 | 0,48 | 5,1 |
| 27.03.2021 | 2,518 | 89,67 | 88,08 | 0 | 87,81 | 87,36 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 39 | 28,67 | 0,63 | 0,48 | 8,7 |
| 28.03.2021 | 2,597 | 92,07 | 90,32 | 0 | 90,2 | 89,61 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 67 | 38,2 | 28,81 | 0,64 | 0,48 | 5,8 |
| 29.03.2021 | 2,572 | 94,9 | 93,1 | 0 | 92,95 | 92,38 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 39,7 | 27,68 | 0,65 | 0,47 | 7,8 |
| 30.03.2021 | 2,527 | 93,22 | 91,48 | 0 | 91,29 | 90,77 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 39,9 | 27,66 | 0,65 | 0,48 | 9,8 |
| 31.03.2021 | 2,49 | 92,91 | 91,26 | 0 | 90,98 | 90,56 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 40,3 | 27,36 | 0,63 | 0,48 | 8,7 |
| 01.04.2021 | 2,518 | 94,32 | 92,69 | 0 | 92,39 | 91,99 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 40,2 | 27,27 | 0,62 | 0,49 | 4,7 |
| 02.04.2021 | 2,73 | 97,25 | 95,48 | 0 | 95,19 | 94,82 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 39,2 | 28,68 | 0,63 | 0,49 | 3,8 |
| 03.04.2021 | 2,631 | 92,39 | 90,75 | 0 | 90,49 | 90,08 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 38,4 | 29,1 | 0,64 | 0,49 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 2,481 | 86,71 | 85,35 | 0 | 84,92 | 84,76 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 38 | 29,22 | 0,62 | 0,49 | 4,2 |
| 05.04.2021 | 2,639 | 94,43 | 92,7 | 0 | 92,45 | 92,03 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 39,4 | 28,55 | 0,62 | 0,49 | 2,7 |
| 06.04.2021 | 2,632 | 88,79 | 87,25 | 0 | 86,88 | 86,63 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 39,1 | 30,32 | 0,61 | 0,49 | 2,6 |
| 07.04.2021 | 2,61 | 88,47 | 86,91 | 0 | 86,59 | 86,28 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 38,5 | 30,16 | 0,63 | 0,49 | 2,8 |
| 08.04.2021 | 2,753 | 92,7 | 90,96 | 0 | 90,7 | 90,31 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 39,1 | 30,38 | 0,62 | 0,48 | 4,3 |
| 09.04.2021 | 2,683 | 96,02 | 94,43 | 0 | 94,03 | 93,7 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 39,5 | 28,55 | 0,63 | 0,48 | 7,2 |
| 10.04.2021 | 2,528 | 91,33 | 89,64 | 0 | 89,48 | 88,97 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 38,3 | 28,26 | 0,65 | 0,48 | 4,9 |
| 11.04.2021 | 2,603 | 95,47 | 93,87 | 0 | 93,54 | 93,17 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 38,9 | 27,82 | 0,65 | 0,48 | 10,3 |
| 12.04.2021 | 2,508 | 98,45 | 96,76 | 0 | 96,44 | 95,96 | 0,48 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 40,8 | 26,05 | 0,63 | 0,48 | 7,7 |
| 13.04.2021 | 2,523 | 96,84 | 95,35 | 0 | 94,9 | 94,65 | 0,25 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 39,9 | 26,6 | 0,61 | 0,48 | 4,7 |
| 14.04.2021 | 2,446 | 93,49 | 92,09 | 0 | 91,67 | 91,44 | 0,23 | 24 | 0 | 0 | 66 | 39,3 | 26,68 | 0,62 | 0,48 | 4,1 |
| 15.04.2021 | 2,516 | 94,87 | 93,52 | 0 | 92,94 | 92,84 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 39,6 | 27,09 | 0,64 | 0,48 | 5,8 |
| 16.04.2021 | 2,554 | 98,43 | 96,99 | 0 | 96,42 | 96,24 | 0,18 | 24 | 0 | 0 | 67 | 40,5 | 26,49 | 0,66 | 0,48 | 5,6 |
| 17.04.2021 | 2,44 | 91,92 | 90,33 | 0 | 90,09 | 89,6 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 39,4 | 27,09 | 0,66 | 0,47 | 8,3 |
| 18.04.2021 | 2,391 | 90,83 | 89,31 | 0 | 89 | 88,59 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 39,8 | 26,9 | 0,66 | 0,47 | 10,4 |
| 19.04.2021 | 2,361 | 94,33 | 92,92 | 0 | 92,42 | 92,12 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 41,2 | 25,56 | 0,66 | 0,47 | 11 |
| 20.04.2021 | 2,37 | 93,93 | 92,5 | 0 | 92,03 | 91,68 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 41,3 | 25,75 | 0,65 | 0,47 | 9,9 |
| 21.04.2021 | 2,306 | 92,93 | 91,44 | 0 | 91,07 | 90,69 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 41,2 | 25,33 | 0,64 | 0,48 | 8,6 |
| 22.04.2021 | 2,516 | 96,91 | 95,37 | 0 | 94,93 | 94,63 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 40,3 | 26,49 | 0,64 | 0,49 | 4,6 |
| 23.04.2021 | 2,569 | 98,45 | 96,86 | 0 | 96,47 | 96,11 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 40 | 26,65 | 0,64 | 0,49 | - |
| Итого: | 82,49 | 3075,86 | 3023,59 | 0 | 3012,08 | 2999,8 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,49 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 22.03.2021 | 1944,878 | 86784,93 | 86311,7 | 0,01 | 84898,36 | 85423,63 |
| 23.04.2021 | 2027,368 | 89860,79 | 89335,29 | 0,01 | 87910,44 | 88423,43 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:40:56