

#165728#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 8-10, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261225	Показания прибора, Гкал 23.11.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1577,22	1505,892	71.328 <i>+ расход</i>

по 24.11.25

И. Б. Б. П.

Подпись исполнителя _____



#165727#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7062
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261225
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	2,129	0	89,38	89,34	0	87,45	88,46	0	0	24	0	0	69,5	45,2	24,36	0,65	0,51
25.10.2025	-	2,426	0	107,44	108,05	0	105,11	106,95	0	0	24	0	0	69,8	46,7	23,09	0,65	0,51
26.10.2025	-	2,449	0	108,88	109,89	0	106,5	108,74	0	0	24	0	0	70	47	22,98	0,64	0,52
27.10.2025	-	2,603	0	122,92	123,96	0	120,22	122,57	0	0	24	0	0	70,2	48,6	21,65	0,64	0,52
28.10.2025	-	2,538	0	118,12	119,08	0	115,51	117,78	0	0	24	0	0	70,3	48,3	21,96	0,65	0,51
29.10.2025	-	2,513	0	116,88	118,33	0	114,28	117,05	0	0	24	0	0	70,3	48,3	22,01	0,65	0,51
30.10.2025	-	2,485	0	118,17	119,93	0	115,55	118,62	0	0	24	0	0	70	48,5	21,51	0,64	0,52
31.10.2025	-	2,552	0	122,38	123,93	0	119,66	122,55	0	0	24	0	0	70,2	48,8	21,32	0,64	0,51
01.11.2025	-	2,525	0	119,63	121,3	0	116,95	119,94	0	0	24	0	0	70,7	49,1	21,6	0,65	0,51
02.11.2025	-	2,274	0	106,4	108,06	0	104,08	106,87	0	0	24	0	0	69,8	48	21,83	0,65	0,51
03.11.2025	-	2,276	0	107,76	109	0	105,37	107,8	0	0	24	0	0	70	48,4	21,59	0,65	0,51
04.11.2025	-	2,35	0	109,2	110,63	0	106,79	109,43	0	0	24	0	0	70,2	48,2	21,99	0,65	0,51
05.11.2025	-	2,177	0	102,44	104,04	0	100,2	102,91	0	0	24	0	0	70,1	48,4	21,71	0,65	0,51
06.11.2025	-	2,259	0	107,19	108,92	0	104,82	107,74	0	0	24	0	0	70,2	48,6	21,55	0,64	0,51
07.11.2025	-	2,453	0	118,32	120,03	0	115,69	118,65	0	0	24	0	0	70,3	49,1	21,19	0,64	0,52
08.11.2025	-	2,758	0	140,97	143,41	0	137,85	141,7	0	0	24	0	0	70,5	50,5	20,01	0,63	0,52
09.11.2025	-	2,799	0	145,42	148,28	0	142,19	146,49	0	0	24	0	0	70,4	50,7	19,69	0,64	0,52
10.11.2025	-	2,735	0	139,74	142,24	0	136,66	140,53	0	0	24	0	0	70,4	50,4	20,01	0,64	0,51
11.11.2025	-	2,588	0,002	127,33	129,18	0,03	124,51	127,65	0,03	0,03	24	0	0	70,5	49,8	20,77	0,64	0,51
12.11.2025	-	2,552	0	127,4	129,75	0	124,61	128,27	0	0	24	0	0	70,3	49,8	20,47	0,65	0,51
13.11.2025	-	2,287	0	108,95	110,62	0	106,52	109,38	0	0	24	0	0	70,4	48,9	21,45	0,65	0,51
14.11.2025	-	2,472	0	123,52	125,28	0	120,8	123,85	0	0	24	0	0	70	49,6	20,45	0,63	0,52
15.11.2025	-	2,925	0	151,26	153,53	0	147,79	151,59	0	0	24	0	0	71,6	51,8	19,79	0,63	0,52
16.11.2025	-	3,431	0	165,31	167,89	0	161,09	165,54	0	0	24	0	0	76	54,8	21,29	0,63	0,52
17.11.2025	-	3,113	0	155,95	158,83	0	152,21	156,71	0	0	24	0	0	73,5	53,1	20,44	0,61	0,53
18.11.2025	-	3,268	0	176,95	180,1	0	172,79	177,66	0	0	24	0	0	72,9	54	18,9	0,63	0,53
19.11.2025	-	3,15	0	161,14	163,58	0	157,3	161,43	0	0	24	0	0	73,2	53,2	20	0,58	0,4
20.11.2025	-	1,241	0	62,02	63,09	0	60,47	62,21	0	0	24	0	1	75	54,5	20,53	0,56	0,33
21.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	74,6	53,9	20,73	0,56	0,33
22.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	74,9	54,9	20,02	0,56	0,33
23.11.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	79,3	57,4	21,84	0,56	0,33
Итого:	-	71,328	0,002	3461,07	3510,27	0,03	3382,97	3469,07	0,03	0,03	744	0	-	71,45	50,27	21,18	0,63	0,49

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	1505,892	65780,43	65507,39	3,12	64323,12	64813,15	3,08
23.11.2025	1577,22	69241,5	69017,66	3,15	67706,09	68282,22	3,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения