

#283144#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Баграмяна 6-12, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7290
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205524
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,983	-0,103	262,28	259,84	253,92	256,28	-2,36	24	0	0	86,2	54,2	31,92	0,62	0,55	-
19.02.2026	7,291	-0,091	258,52	256,41	250,84	253	-2,16	24	0	0	82,8	53,3	29,5	0,63	0,55	-
20.02.2026	7,064	-0,084	252,65	250,61	245,22	247,28	-2,06	24	0	0	82,4	53,1	29,23	0,63	0,55	-
21.02.2026	7,181	-0,086	263,59	261,45	255,96	258,01	-2,05	24	0	0	81,7	53,2	28,46	0,64	0,55	-
22.02.2026	6,357	-0,077	256,42	254,7	249,58	251,49	-1,91	24	0	0	77,9	52	25,85	0,63	0,54	-
23.02.2026	6,42	-0,064	273,48	271,58	266,35	268,05	-1,7	24	0	0	77	52,6	24,43	0,62	0,54	-
24.02.2026	6,23	-0,064	269,32	267,53	262,41	264,1	-1,69	24	0	0	76,3	52,2	24,08	0,63	0,54	-
25.02.2026	6,408	-0,077	258,38	256,63	251,44	253,34	-1,9	24	0	0	78,3	52,4	25,88	0,62	0,55	-
26.02.2026	6,221	-0,078	268,16	266,58	261,23	263,15	-1,92	24	0	0	76,5	52,3	24,19	0,64	0,54	-
27.02.2026	5,636	-0,068	270,93	269,56	264,35	266,1	-1,75	24	0	0	73,9	52,3	21,65	0,65	0,53	-
28.02.2026	5,395	-0,064	259,95	258,63	253,68	255,33	-1,65	24	0	0	73,8	52,2	21,59	0,63	0,54	-
01.03.2026	5,647	-0,068	276,17	274,81	269,55	271,31	-1,76	24	0	0	73,4	52,1	21,28	0,63	0,55	-
02.03.2026	5,79	-0,065	272,48	271,02	265,9	267,62	-1,72	24	0	0	73,8	51,6	22,11	0,65	0,52	-
03.03.2026	4,753	-0,059	222,76	221,69	217,37	218,92	-1,55	21	3	1	73,8	51,5	22,23	0,7	0,4	-
04.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,5	51,1	22,37	0,7	0,4	-
05.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,7	51,4	22,33	0,7	0,4	-
06.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	74,2	51,6	22,51	0,7	0,4	-
07.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,6	52,1	21,54	0,7	0,4	-
08.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,4	52,9	20,5	0,7	0,4	-
09.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,4	53,2	20,19	0,7	0,4	-
10.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,1	53,2	19,95	0,7	0,4	-
11.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,3	53,3	19,95	0,7	0,4	-
12.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,4	52,9	20,57	0,7	0,4	-
13.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,5	52,7	20,79	0,7	0,4	-
14.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73	53,2	19,89	0,7	0,4	-
15.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,8	53,2	19,64	0,7	0,4	-
16.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,7	51,6	22,07	0,7	0,4	-
17.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,3	51,4	21,83	0,7	0,4	-
18.03.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	73,2	50,9	22,34	0,7	0,4	-
Итого:	88,376	0	3665,09	3641,04	3567,8	3593,98	0	333	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,376															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 333

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	2308,703	101385,62	99781,65	98923,33	98570,22
18.03.2026	2397,079	105050,71	103422,69	102491,13	102164,2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:35:05