

#163046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Баграмяна 6-12, Калининград
5346
7290
ВКТ-7
00205524
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,508	-0,086	133,49	134,46	130,5	132,33	-1,83	24	0	0	70,9	58,5	12,39	0,62	0,6	-
25.09.2025	1,575	-0,088	139,79	140,76	136,68	138,55	-1,87	24	0	0	70,6	58,3	12,32	0,61	0,6	-
26.09.2025	1,597	-0,089	143,49	144,5	140,33	142,23	-1,9	24	0	0	70,3	58,1	12,16	0,62	0,6	-
27.09.2025	1,617	-0,086	141,22	142,14	138,04	139,87	-1,83	24	0	0	71	58,6	12,48	0,61	0,6	-
28.09.2025	1,556	-0,084	135,27	136,18	132,26	134,06	-1,8	23	1	1	70,5	58	12,56	0,61	0,6	-
29.09.2025	1,599	-0,087	138,07	139,05	135,03	136,92	-1,89	24	0	0	70,4	57,7	12,67	0,61	0,6	-
30.09.2025	1,588	-0,082	128,16	129,15	125,36	127,28	-1,92	24	0	0	69,7	56,2	13,53	0,53	0,49	-
01.10.2025	1,88	0,336	143,79	137,73	140,82	135,69	5,13	24	0	1	67,3	56	11,29	0,58	0,47	-
02.10.2025	2,743	0,925	152,2	134,99	148,85	132,89	15,96	24	0	1	70	57,8	12,2	0,6	0,52	-
03.10.2025	3,634	0,055	251,51	248,63	246,03	245,14	0,89	24	0	1	69,6	55	14,57	0,63	0,54	-
04.10.2025	4,531	0,069	276,71	273,12	270,64	269,49	1,15	24	0	0	70	53,5	16,5	0,64	0,53	-
05.10.2025	3,367	0,022	199,73	197,6	195,4	195,08	0,32	23	1	1	69,5	52,4	17,14	0,63	0,53	-
06.10.2025	3,514	0,097	198,55	194,85	194,2	192,36	1,84	24	0	0	69,9	52,3	17,57	0,62	0,52	-
07.10.2025	3,627	0,07	199,38	196,14	194,98	193,69	1,29	24	0	1	70	51,7	18,26	0,61	0,51	-
08.10.2025	3,638	0,021	205,89	203,67	201,41	201,12	0,29	24	0	0	69,7	51,7	17,98	0,61	0,51	-
09.10.2025	3,444	0,036	202,62	200,23	198,29	197,71	0,58	24	0	0	69	51,8	17,21	0,61	0,51	-
10.10.2025	3,507	0,034	200,98	198,59	196,63	196,1	0,53	24	0	0	69,4	51,8	17,68	0,61	0,51	-
11.10.2025	3,567	0,05	199,83	197	195,43	194,53	0,9	24	0	0	69,9	51,9	18,01	0,6	0,5	-
12.10.2025	3,682	0,028	211,73	209,3	207,1	206,65	0,45	24	0	0	69,8	52,1	17,67	0,61	0,52	-
13.10.2025	3,735	0,012	217,64	215,57	212,96	212,83	0,13	24	0	0	69,4	51,9	17,5	0,63	0,53	-
14.10.2025	3,926	-0,021	218,35	217,02	213,56	214,36	-0,8	24	0	0	69,7	51,1	18,57	0,65	0,53	-
15.10.2025	3,825	-0,052	211,48	210,89	206,8	208,28	-1,48	24	0	0	70	51,2	18,85	0,66	0,53	-
16.10.2025	3,695	-0,072	210,15	209,92	205,53	207,3	-1,77	24	0	0	70,1	51,7	18,41	0,66	0,52	-
17.10.2025	3,653	-0,081	207,46	207,53	202,91	204,96	-2,05	24	0	0	70,1	51,6	18,51	0,64	0,53	-
18.10.2025	4,394	-0,113	242,5	242,81	237,24	239,92	-2,68	24	0	0	69,5	50,4	19,09	0,64	0,53	-
19.10.2025	4,403	-0,125	245,53	246,1	240,16	243,12	-2,96	24	0	0	69,7	50,8	18,96	0,52	0,47	-
20.10.2025	3,658	0,045	283,46	282,09	279,05	279,61	-0,56	24	0	1	54,8	41,4	13,32	0,64	0,54	-
21.10.2025	4,88	0,059	245,15	241,34	239,72	238,51	1,21	24	0	0	70,2	50,1	20,11	0,65	0,54	-
22.10.2025	4,321	0,002	229,1	226,98	224,06	224,22	-0,16	24	0	0	70,1	50,8	19,32	0,67	0,53	-
23.10.2025	3,818	-0,062	206,24	205,78	201,59	203,2	-1,61	24	0	0	71	51,6	19,35	0,67	0,53	-
Итого:	96,482	0	5919,47	5864,12	5791,56	5788	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,482															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1457,385	66406,97	65006,3	64878,82	64240,03
23.10.2025	1553,867	72326,44	70870,42	70670,38	70028,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 12:59:07