

#283143#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 26-38, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6662
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00219092
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 18.02.2026 | 11,441 | 332,65 | 322,07 | 322,07 | 24 | 0 | 0 | 86 | 50,5 | 35,49 | 0,61 | 0,54 | - |
| 19.02.2026 | 10,824 | 339,3 | 329,24 | 329,24 | 24 | 0 | 0 | 82,7 | 49,8 | 32,87 | 0,62 | 0,53 | - |
| 20.02.2026 | 10,451 | 329,87 | 320,19 | 320,19 | 24 | 0 | 0 | 82,3 | 49,7 | 32,62 | 0,62 | 0,54 | - |
| 21.02.2026 | 10,375 | 339,43 | 329,62 | 329,62 | 24 | 0 | 0 | 81,6 | 50,1 | 31,46 | 0,63 | 0,53 | - |
| 22.02.2026 | 9,25 | 334,07 | 325,18 | 325,18 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 49,4 | 28,44 | 0,62 | 0,53 | - |
| 23.02.2026 | 9,325 | 350,4 | 341,28 | 341,28 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 49,6 | 27,31 | 0,61 | 0,53 | - |
| 24.02.2026 | 9,243 | 350,45 | 341,47 | 341,47 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 49,2 | 27,07 | 0,61 | 0,53 | - |
| 25.02.2026 | 9,841 | 355,17 | 345,59 | 345,59 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 49,9 | 28,47 | 0,61 | 0,53 | - |
| 26.02.2026 | 9,255 | 354,94 | 345,74 | 345,74 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 49,8 | 26,77 | 0,63 | 0,53 | - |
| 27.02.2026 | 7,675 | 322,99 | 315,17 | 315,17 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 49,6 | 24,36 | 0,64 | 0,52 | - |
| 28.02.2026 | 7,376 | 311,33 | 303,79 | 303,79 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,5 | 24,28 | 0,62 | 0,53 | - |
| 01.03.2026 | 8,542 | 369,35 | 360,5 | 360,5 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 49,8 | 23,7 | 0,61 | 0,53 | - |
| 02.03.2026 | 8,342 | 347,41 | 338,99 | 338,99 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,2 | 24,61 | 0,63 | 0,52 | - |
| 03.03.2026 | 7,53 | 310,22 | 302,73 | 302,73 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 48,9 | 24,88 | 0,61 | 0,53 | - |
| 04.03.2026 | 8,637 | 362,76 | 354,02 | 354,02 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 49,2 | 24,4 | 0,62 | 0,53 | - |
| 05.03.2026 | 8,959 | 377,02 | 367,91 | 367,91 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,4 | 24,36 | 0,63 | 0,53 | - |
| 06.03.2026 | 8,712 | 360,14 | 351,37 | 351,37 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 49,4 | 24,79 | 0,63 | 0,52 | - |
| 07.03.2026 | 7,808 | 334,87 | 326,79 | 326,79 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 49,8 | 23,9 | 0,64 | 0,51 | - |
| 08.03.2026 | 7,348 | 315,95 | 308,41 | 308,41 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49,6 | 23,81 | 0,64 | 0,52 | - |
| 09.03.2026 | 7,136 | 317,75 | 310,16 | 310,16 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,4 | 23 | 0,65 | 0,5 | - |
| 10.03.2026 | 6,466 | 281,78 | 275,07 | 275,07 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 49,7 | 23,51 | 0,66 | 0,5 | - |
| 11.03.2026 | 6,026 | 267,28 | 260,89 | 260,89 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,3 | 23,09 | 0,65 | 0,5 | - |
| 12.03.2026 | 6,752 | 286,51 | 279,64 | 279,64 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 49,4 | 24,14 | 0,66 | 0,5 | - |
| 13.03.2026 | 6,203 | 270,22 | 263,73 | 263,73 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 50,1 | 23,5 | 0,66 | 0,5 | - |
| 14.03.2026 | 5,195 | 233,52 | 227,98 | 227,98 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 50,4 | 22,76 | 0,64 | 0,5 | - |
| 15.03.2026 | 6,871 | 304,46 | 297,25 | 297,25 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 49,8 | 23,12 | 0,64 | 0,51 | - |
| 16.03.2026 | 7,602 | 312,29 | 304,76 | 304,76 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 48,9 | 24,93 | 0,65 | 0,51 | - |
| 17.03.2026 | 7,196 | 298,05 | 290,95 | 290,95 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,6 | 24,72 | 0,63 | 0,52 | - |
| 18.03.2026 | 8,074 | 345,6 | 337,36 | 337,36 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,3 | 23,93 | 0,49 | 0,44 | - |
| Итого: | 238,455 | 9415,78 | 9177,85 | 9177,85 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 238,455 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 17.02.2026 | 1294,632 | 69483,11 | 67718,11 | 67718,11 |
| 18.03.2026 | 1533,087 | 78898,89 | 76895,96 | 76895,96 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:27:14