

#141813#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Левитана 63к3, Калининград
7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 23.07.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.06.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2912,792	2899,227	13.565	11.666

Подпись исполнителя _____



#135623#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 7435
Порядковый номер 8458
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,47	173,75	174,953	169,688	171,125	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
25.06.2025	-	0,46	171,969	173,125	168	169,344	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
26.06.2025	-	0,487	173,406	174,609	169,375	170,812	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
27.06.2025	-	0,455	178,828	180,047	174,672	176,094	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
28.06.2025	-	0,516	169	170,109	165,062	166,391	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
29.06.2025	-	0,519	167,797	168,891	163,875	165,219	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
30.06.2025	-	0,472	171,781	172,984	167,797	169,203	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
01.07.2025	-	0,477	174,641	176,703	170,578	172,828	23,09	23,08	0	0	0	0	16	72	69	0	0
02.07.2025	-	0,497	186,906	189,766	182,562	185,625	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
03.07.2025	-	0,491	186,172	188,812	181,859	184,703	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
04.07.2025	-	0,45	185,25	187,828	180,969	183,719	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
05.07.2025	-	0,464	184,641	187,172	180,359	183,062	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
06.07.2025	-	0,511	184,406	186,828	180,125	182,766	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
07.07.2025	-	0,443	181,531	184,297	177,312	180,25	23,68	23,67	0	0	0	0	16	72	69	0	0
08.07.2025	-	0,4	184,047	187,203	179,797	183,078	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
09.07.2025	-	0,434	184,078	187,188	179,797	183,047	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
10.07.2025	-	0,472	183,828	186,906	179,562	182,828	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
11.07.2025	-	0,487	183,406	186,516	179,156	182,422	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
12.07.2025	-	0,457	183,078	186,109	178,828	182,031	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
13.07.2025	-	0,474	182,703	185,547	178,453	181,484	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
14.07.2025	-	0,484	183,844	186,609	179,562	182,5	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
15.07.2025	-	0,465	183,984	186,547	179,688	182,438	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
16.07.2025	-	0,429	183,047	185,609	178,797	181,547	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
17.07.2025	-	0,263	116,656	111,453	114,031	109,344	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
18.07.2025	-	0,452	183,766	186	179,484	181,922	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
19.07.2025	-	0,404	183,203	185,125	178,984	181,047	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
20.07.2025	-	0,394	183,469	184,844	179,234	180,781	24	24	0	0	0	0	16	71	70	0	0
21.07.2025	-	0,427	185,109	188,281	180,781	184,094	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
22.07.2025	-	0,408	188,562	191,141	184,156	186,891	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
23.07.2025	-	0,403	190,406	191,984	185,938	187,688	24	24	0	0	0	0	16	72	70	0	0
Итого:	-	13,565	5373,264	5433,186	5248,481	5314,283	718,77	718,75	0	0	0	0	-	71,8	69,27	0	0

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 718,75 час.
Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	2899,227	180657,828	192867,047	176020,484	189308,078	30745,65	754,27
23.07.2025	2912,792	186031,094	198300,234	181268,969	194622,359	31464,41	754,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения