

#147976#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЛАНСАР, ООО, УК 7435
Левитана 63к3, Калининград
7435

Заводской номер счётчика 1240003	Показания прибора, МВт×ч 23.09.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.08.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2941,753	2926,504	15.249	13.114

Подпись исполнителя _____



#146956#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 7435
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240003
Номер системы 1
Отчёт сформирован 01.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,489	147,109	149,812	143,797	146,688	24	24	0	0	0	0	16	70	67	0	0
25.08.2025	-	0,432	142,141	144,844	139,266	142,109	24	24	0	0	0	0	16	66	64	0	0
26.08.2025	-	0,416	142,766	145,391	139,828	142,609	24	24	0	0	0	0	16	67	64	0	0
27.08.2025	-	0,425	144,516	147,359	141,422	144,422	24	24	0	0	0	0	16	68	66	0	0
28.08.2025	-	0,445	142,578	145,859	139,656	143,094	24	24	0	0	0	0	16	67	64	0	0
29.08.2025	-	0,479	143,594	148,109	140,609	145,25	24	24	0	0	0	0	16	68	65	0	0
30.08.2025	-	0,537	146,031	150,094	142,812	147,078	24	24	0	0	0	0	16	69	66	0	0
31.08.2025	-	0,618	151,109	155,391	147,359	151,875	24	24	0	0	0	0	16	74	71	0	0
01.09.2025	-	0,521	148,641	152,922	145,266	149,688	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
02.09.2025	-	0,533	148,531	152,703	145,156	149,5	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
03.09.2025	-	0,443	148,609	152,969	145,234	149,734	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
04.09.2025	-	0,516	148,391	152,469	145,031	149,281	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
05.09.2025	-	0,504	149,438	153,297	146	150,016	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
06.09.2025	-	0,475	149,453	153,5	146,016	150,234	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
07.09.2025	-	0,581	148,219	152,734	144,844	149,531	24	24	0	0	0	0	16	71	67	0	0
08.09.2025	-	0,489	149,016	153,203	145,609	149,953	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
09.09.2025	-	0,491	149,297	153,344	145,891	150,094	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
10.09.2025	-	0,48	150,047	154,031	146,609	150,75	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
11.09.2025	-	0,493	150,875	154,625	147,391	151,312	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
12.09.2025	-	0,478	151,672	155,547	148,188	152,234	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
13.09.2025	-	0,514	152,031	155,703	148,531	152,375	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
14.09.2025	-	0,558	151,031	155,297	147,562	152,016	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
15.09.2025	-	0,497	151,969	156,031	148,438	152,672	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
16.09.2025	-	0,478	153,031	156,891	149,5	153,5	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
17.09.2025	-	0,503	154,328	157,891	150,703	154,453	24	24	0	0	0	0	16	72	69	0	0
18.09.2025	-	0,558	153,906	155,906	150,344	152,578	24	24	0	0	0	0	16	72	68	0	0
19.09.2025	-	0,447	153,766	155,453	150,188	152,062	24	24	0	0	0	0	0	72	69	0	0
20.09.2025	-	0,432	152,609	154,547	149,094	151,188	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
21.09.2025	-	0,528	152,172	154,031	148,656	150,734	24	24	0	0	0	0	16	71	68	0	0
22.09.2025	-	0,425	153,062	154,938	149,531	151,594	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
23.09.2025	-	0,464	153,016	154,875	149,484	151,547	24	24	0	0	0	0	16	71	69	0	0
Итого:	-	15,249	4632,954	4739,766	4528,015	4640,171	744	744	0	0	0	0	-	70,55	67,65	0	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2926,504	191117,281	203473,984	186237,766	199683,75	32207,32	754,27
23.09.2025	2941,753	195750,234	208213,75	190765,781	204323,922	32951,32	754,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения