

#207675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ
 Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
 Номер абонента 4093
 Порядковый номер 5304
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091806
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	1,648	0	80,1	78,66	0	77,82	77,39	0	0	24	0	0	81,1	59,9	21,19	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	1,603	0	77,79	76,43	0	75,63	75,23	0	0	24	0	0	80,4	59,2	21,16	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	1,635	0	84,32	82,87	0	81,97	81,51	0	0	24	0	0	79,8	59,9	19,94	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	1,508	0	80,95	79,65	0	78,74	78,35	0	0	24	0	0	79,6	60,4	19,15	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1,516	0	86,8	85,46	0	84,41	84,02	0	0	24	0	0	79,2	61,3	17,95	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	1,481	0	85,27	83,9	0	83,02	82,55	0	0	24	0	0	76,9	59	17,85	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	1,456	0	81,13	79,84	0	79,08	78,57	0	0	24	0	0	76,7	58,2	18,42	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	1,538	0	87,83	86,45	0	85,51	85,04	0	0	24	0	0	77,5	59,5	18	0,7	0,7	-6
29.01.2026	1,614	0	83,58	82,19	0	81,22	80,81	0	0	24	0	0	79,8	60	19,86	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	1,624	0	80,46	79,08	0	78,17	77,78	0	0	24	0	0	80,7	60	20,76	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	1,591	0	80,51	79,16	0	78,15	77,77	0	0	24	0	0	81,6	61,3	20,37	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,634	0	79,32	77,99	0	76,93	76,59	0	0	24	0	0	82,7	61,5	21,23	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	1,803	0	80,31	78,85	0	77,86	77,46	0	0	24	0	0	84,4	61,2	23,14	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	1,83	0	83,28	81,72	0	80,71	80,29	0	0	24	0	0	84,7	62	22,66	0,7	0,7	-18
04.02.2026	1,782	0	83,99	82,45	0	81,45	81,01	0	0	24	0	0	83,7	61,8	21,85	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	1,705	0	85,96	84,38	0	83,46	82,88	0	0	24	0	0	82,1	61,7	20,43	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	1,478	0	74,61	73,31	0	72,6	72,17	0	0	24	0	0	78,6	58,2	20,35	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	1,367	0	75,18	73,95	0	73,21	72,78	0	0	24	0	0	77,4	58,7	18,71	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	1,376	0	77,84	76,61	0	75,76	75,41	0	0	24	0	0	77,4	59,2	18,16	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	1,619	0	80,21	78,79	0	77,95	77,47	0	0	24	0	0	81	60,2	20,77	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	1,621	0	80,89	79,46	0	78,6	78,13	0	0	24	0	0	81,1	60,5	20,6	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	1,413	0	75,36	74,06	0	73,38	72,91	0	0	24	0	0	77,4	58,2	19,24	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	1,29	0	71,54	70,4	0	69,82	69,44	0	0	24	0	0	73,9	55,4	18,46	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	1,317	0	76,82	75,61	0	74,99	74,53	0	0	24	0	0	73,5	56	17,54	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	1,434	0	83,46	82,03	0	81,25	80,62	0	0	24	0	0	78	60,3	17,65	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	1,48	0	82,81	81,23	0	80,38	79,75	0	0	24	0	0	82	63,6	18,4	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	1,61	0	81,35	79,71	0	78,84	78,24	0	0	24	0	0	84,1	63,7	20,37	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	1,573	0	81,72	80,1	0	79,29	78,64	0	0	24	0	0	83	63,1	19,83	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	1,467	0	84,51	82,95	0	82,2	81,52	0	0	24	0	0	79,6	61,8	17,83	0,7	0,7	-
19.02.2026	1,334	0	80,05	78,65	0	78,01	77,39	0	0	24	0	0	76,3	59,2	17,11	0,7	0,7	-
20.02.2026	1,283	0	76,85	75,51	0	74,92	74,32	0	0	24	0	0	75,7	58,6	17,14	0,7	0,7	-
Итого:	47,63	0	2504,8	2461,45	0	2435,33	2420,57	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,63																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2026	286,542	21439,68	21309,34	0	21002,47	21029,31	0
20.02.2026	334,172	23944,48	23770,79	0	23437,8	23449,88	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.02.2026 7:43:33