

#283142#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Центр "Детство", ГБУЗ
Адрес потребителя Муромская 2, Калининград
Номер абонента 4093
Порядковый номер 5304
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091806
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	1,186	0	75,62	74,37	0	73,72	73,16	0	0	24	0	0	75,2	59,1	16,09	0,7	0,7	-
22.02.2026	0,994	0	62,34	61,37	0	60,96	60,51	0	0	24	0	0	71,3	55	16,27	0,7	0,7	-
23.02.2026	0,959	0	63,72	62,75	0	62,33	61,87	0	0	24	0	0	70,3	54,9	15,4	0,7	0,7	-
24.02.2026	1,082	0	73,98	72,87	0	72,32	71,88	0	0	24	0	0	70,1	55,1	14,97	0,7	0,7	-
25.02.2026	1,162	0	76,01	74,83	0	74,25	73,75	0	0	24	0	0	71,7	56	15,66	0,7	0,7	-
26.02.2026	1,136	0	73,22	72,07	0	71,58	71,08	0	0	24	0	0	71,2	55,4	15,87	0,7	0,7	-
27.02.2026	0,961	0	59,93	59,1	0	58,68	58,35	0	0	24	0	0	68,2	51,8	16,39	0,7	0,7	-
28.02.2026	0,843	0	51,7	51,01	0	50,63	50,4	0	0	24	0	0	68,2	51,6	16,65	0,7	0,7	-
01.03.2026	0,928	0	62,19	61,32	0	60,88	60,52	0	0	24	0	0	68,2	52,9	15,26	0,7	0,7	-
02.03.2026	1,019	0	65,57	64,6	0	64,19	63,78	0	0	24	0	0	68,2	52,4	15,89	0,7	0,7	-
03.03.2026	0,95	0	57,06	56,24	0	55,86	55,54	0	0	24	0	0	68,2	51,1	17,06	0,7	0,7	-
04.03.2026	1,082	0	73,4	72,41	0	71,86	71,46	0	0	24	0	0	67,8	52,7	15,09	0,7	0,7	-
05.03.2026	1,079	0	73,02	71,95	0	71,47	71	0	0	24	0	0	68,2	53	15,11	0,7	0,7	-
06.03.2026	1,074	0	72,64	71,57	0	71,12	70,63	0	0	24	0	0	68,4	53,3	15,1	0,7	0,7	-
07.03.2026	0,9	0	60,5	59,67	0	59,23	58,92	0	0	24	0	0	68,4	53,2	15,2	0,7	0,7	-
08.03.2026	0,834	0	53,84	53,06	0	52,72	52,37	0	0	24	0	0	67,9	52,2	15,78	0,7	0,7	-
09.03.2026	0,787	0	52,67	51,95	0	51,59	51,26	0	0	24	0	0	67,8	52,6	15,24	0,7	0,7	-
10.03.2026	0,79	0	48,47	47,79	0	47,48	47,25	0	0	24	0	0	67,2	50,5	16,67	0,7	0,7	-
11.03.2026	0,742	0	44,35	43,74	0	43,5	43,27	0	0	24	0	0	65,6	48,6	17,02	0,7	0,7	-
12.03.2026	0,817	0	47,11	46,43	0	46,19	45,93	0	0	24	0	0	65,6	47,9	17,7	0,7	0,7	-
13.03.2026	0,742	0	46	45,34	0	45,11	44,83	0	0	24	0	0	65,8	49,3	16,41	0,7	0,7	-
14.03.2026	0,555	0	31,52	31,11	0	30,96	30,79	0	0	24	0	0	64,1	46,3	17,82	0,7	0,7	-
15.03.2026	0,556	0	42,01	40,82	0	41,28	40,41	0	0	24	0	0	60,5	47,4	13,19	0,7	0,7	-
16.03.2026	0,904	0	58,52	57,8	0	57,38	57,15	0	0	24	0	0	66,4	50,6	15,76	0,7	0,7	-
17.03.2026	0,914	0	53,61	52,86	0	52,48	52,21	0	0	24	0	0	67,9	50,4	17,42	0,7	0,7	-
18.03.2026	0,965	0	65,05	64,14	0	63,71	63,3	0	0	24	0	0	68,3	53,2	15,17	0,7	0,7	-
19.03.2026	0,942	0	61,87	60,99	0	60,58	60,19	0	0	24	0	0	68,4	52,8	15,59	0,7	0,7	-
20.03.2026	0,92	0	54,25	53,5	0	53,13	52,84	0	0	24	0	0	67,6	50,3	17,32	0,7	0,7	-
Итого:	25,823	0	1660,17	1635,66	0	1625,19	1614,65	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,823																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2026	334,172	23944,48	23770,79	0	23437,8	23449,88	0
20.03.2026	359,995	25604,65	25406,45	0	25062,99	25064,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 9:59:29