

#163045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,018	0	24,41	24,52	0	24,01	24,14	0	0	24	0	0	59,5	58,8	0,77	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,041	0	28,19	28,28	0	27,73	27,83	0	0	24	0	0	59,6	58,2	1,41	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,04	0	27,82	27,9	0	27,34	27,48	0	0	24	0	0	59,6	58,2	1,47	0,7	0,7	-
24.09.2025	0,05	0	26,93	27,02	0	26,51	26,61	0	0	24	0	0	59,8	57,8	1,98	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,044	0	26,91	27,03	0	26,45	26,59	0	0	24	0	0	59,7	58	1,66	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,043	0	26,46	26,56	0	26,02	26,16	0	0	24	0	0	59,8	58,2	1,6	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,034	0	22,41	22,51	0	22,06	22,18	0	0	24	0	0	59,7	58,1	1,55	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,039	0	19,44	19,51	0	19,16	19,25	0	0	24	0	0	59,8	57,8	1,91	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,048	0	21,67	21,74	0	21,35	21,44	0	0	24	0	0	60	57,7	2,33	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,582	0	36,96	36,7	0	36,32	36,31	0	0	24	0	0	62,9	46,8	16,13	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,799	0	43,57	43,14	0	42,75	42,75	0	0	24	0	0	63,8	45,1	18,71	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,945	0	55,06	54,47	0	54,02	53,89	0	0	24	0	0	64,9	47,4	17,5	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,95	0	58,06	57,44	0	56,94	56,79	0	0	24	0	0	65,7	48,9	16,74	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,81	0	49,03	48,5	0	48,1	47,99	0	0	24	0	0	64,9	48	16,9	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,672	0	36,76	36,41	0	36,13	36,08	0	0	24	0	0	63,2	44,7	18,59	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,68	0	35,97	35,62	0	35,3	35,31	0	0	24	0	0	63,8	44,5	19,31	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,756	0	41,71	41,3	0	40,92	40,9	0	0	24	0	0	64,4	45,8	18,55	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,742	0	40,8	40,38	0	40,01	40,01	0	0	24	0	0	64,5	45,9	18,59	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,587	0	30,83	30,53	0	30,31	30,27	0	0	24	0	0	63,4	43,9	19,45	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,643	0	33,76	33,4	0	33,13	33,13	0	0	24	0	0	63,6	44,2	19,39	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,523	0	28,02	27,73	0	27,5	27,49	0	0	24	0	0	62,7	43,6	19,16	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,577	0	30,57	30,29	0	30	30,03	0	0	24	0	0	62,9	43,6	19,26	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,742	0	40,79	40,35	0	40,04	39,94	0	0	24	0	0	64,3	45,7	18,55	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,78	0	43,83	43,35	0	42,99	42,88	0	0	24	0	0	65	46,9	18,14	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,685	0	37,36	36,97	0	36,69	36,62	0	0	24	0	0	64,2	45,5	18,69	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,677	0	35,4	35,02	0	34,73	34,71	0	0	24	0	0	64,1	44,6	19,55	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,686	0	36,55	36,17	0	35,86	35,87	0	0	24	0	0	63,9	44,6	19,21	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,777	0	45,83	45,33	0	44,96	44,86	0	0	24	0	0	64,6	47,2	17,32	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,816	0	49,69	49,15	0	48,74	48,6	0	0	24	0	0	65,3	48,6	16,78	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,979	0	65,95	65,19	0	64,68	64,39	0	0	24	0	0	66,2	51	15,18	0,7	0,7	-
Итого:	15,765	0	1100,74	1092,51	0	1080,75	1080,5	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,765																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2025	172,167	14604,03	14558,04	0	14316,58	14365,4	0
20.10.2025	187,932	15704,77	15650,55	0	15397,33	15445,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 8:48:45