

#166463#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0,918	0	61,34	60,7	0	60,15	59,98	0	0	24	0	0	65,7	50,4	15,27	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,778	0	45,3	44,77	0	44,44	44,29	0	0	24	0	0	64,8	47,3	17,55	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,639	0	34,77	34,39	0	34,14	34,08	0	0	24	0	0	63,6	44,9	18,73	0,7	0,7	-
24.10.2025	0,67	0	36,02	35,63	0	35,34	35,35	0	0	24	0	0	63,3	44,4	18,96	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,718	0	40,41	39,94	0	39,64	39,52	0	0	24	0	0	64	45,9	18,11	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,691	0	40,35	39,87	0	39,59	39,45	0	0	24	0	0	64,4	46,9	17,44	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,86	0	52,02	51,38	0	51,05	50,86	0	0	24	0	0	64,8	48	16,84	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,779	0	46,31	45,79	0	45,43	45,32	0	0	24	0	0	64,4	47,2	17,16	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,782	0	45,02	44,51	0	44,15	44,07	0	0	24	0	0	64,5	46,8	17,72	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,748	0	42,73	42,26	0	41,91	41,83	0	0	24	0	0	64,3	46,4	17,87	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,788	0	47,83	47,34	0	46,97	46,84	0	0	24	0	0	63,7	46,8	16,83	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,862	0	50,96	50,3	0	50	49,74	0	0	24	0	0	65,5	48,3	17,24	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,653	0	34,14	33,69	0	33,56	33,36	0	0	24	0	0	64,9	45,4	19,44	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,619	0	31,72	31,36	0	31,17	31,08	0	0	24	0	0	64,5	44,6	19,92	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,691	0	38,05	37,6	0	37,3	37,25	0	0	24	0	0	65	46,4	18,58	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,656	0	32,97	32,59	0	32,29	32,33	0	0	24	0	0	64,7	44,4	20,32	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,709	0	36,29	35,87	0	35,59	35,54	0	0	24	0	0	65,4	45,5	19,98	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,877	0	48,16	47,58	0	47,19	47,09	0	0	24	0	0	66,4	47,8	18,62	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,917	0	55,44	54,81	0	54,31	54,17	0	0	24	0	0	66,7	49,8	16,88	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,909	0	54,9	54,25	0	53,81	53,64	0	0	24	0	0	66,8	49,9	16,9	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,889	0	49,27	48,7	0	48,29	48,21	0	0	24	0	0	66,6	48,2	18,4	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,836	0	44,68	44,18	0	43,81	43,7	0	0	24	0	0	66,2	47,1	19,1	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,853	0	45,99	45,49	0	45,08	45	0	0	24	0	0	66,2	47,2	18,92	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,724	0	37,95	37,52	0	37,21	37,16	0	0	24	0	0	65,3	45,9	19,44	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,747	0	39,18	38,76	0	38,43	38,39	0	0	24	0	0	65	45,6	19,44	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,941	0	59,66	58,94	0	58,47	58,25	0	0	24	0	0	66,8	50,6	16,17	0,7	0,7	-
16.11.2025	1,116	0	78,12	77,18	0	76,46	76,08	0	0	24	0	0	69,7	55,1	14,6	0,7	0,7	-
17.11.2025	1,049	0	63,37	62,59	0	62,05	61,81	0	0	24	0	0	68,7	51,8	16,95	0,7	0,7	-
18.11.2025	1,106	0	73,98	73,13	0	72,43	72,2	0	0	24	0	0	67,8	52,5	15,26	0,7	0,7	-
19.11.2025	1,067	0	65,37	64,6	0	63,98	63,82	0	0	24	0	0	68,2	51,5	16,69	0,7	0,7	-
20.11.2025	1,208	0	77,57	76,6	0	75,83	75,55	0	0	24	0	0	69,9	54	15,92	0,7	0,7	-
Итого:	25,8	0	1509,87	1492,32	0	1480,07	1475,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,8																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2025	187,932	15704,77	15650,55	0	15397,33	15445,9	0
20.11.2025	213,732	17214,64	17142,87	0	16877,4	16921,86	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:17:07