

#190563#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр "Детство", ГБУЗ

Муромская 2, Калининград

4093

5304

ВКТ-7

00091806

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	1,118	0	67,2	66,37	0	65,73	65,53	0	0	24	0	0	69,4	52,3	17,03	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	1,104	0	71,12	70,29	0	69,55	69,32	0	0	24	0	0	69,8	54	15,85	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	1,289	0	80,23	79,23	0	78,31	78,04	0	0	24	0	0	74	57,6	16,47	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	1,364	0	77,88	76,81	0	75,96	75,67	0	0	24	0	0	74,9	56,9	17,95	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	1,278	0	73,96	72,96	0	72,22	71,98	0	0	24	0	0	73	55,3	17,71	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	1,258	0	76,52	75,56	0	74,77	74,53	0	0	24	0	0	71,6	54,8	16,84	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	1,264	0	76,36	75,38	0	74,63	74,38	0	0	24	0	0	71,5	54,5	16,94	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	1,218	0	73,54	72,59	0	71,88	71,58	0	0	24	0	0	70,9	54	16,98	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	1,17	0	74,52	73,63	0	72,81	72,59	0	0	24	0	0	71,2	55,1	16,1	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	1,172	0	76,04	75,16	0	74,3	74,1	0	0	24	0	0	71,4	55,6	15,77	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	1,16	0	70,02	69,16	0	68,49	68,19	0	0	24	0	0	70,4	53,4	16,97	0,7	0,7	-
02.12.2025	1,273	0	77,26	76,3	0	75,48	75,24	0	0	24	0	0	71,7	54,9	16,86	0,7	0,7	-
03.12.2025	1,13	0	69,39	68,56	0	67,9	67,68	0	0	24	0	0	68,9	52,2	16,67	0,7	0,7	-
04.12.2025	1,047	0	64,6	63,85	0	63,25	63,07	0	0	24	0	0	67,7	51,1	16,59	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,937	0	53,09	52,45	0	51,98	51,83	0	0	24	0	0	67,3	49,2	18,06	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,816	0	44,93	44,44	0	44,03	43,95	0	0	24	0	0	66,6	48	18,58	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,916	0	56,16	55,5	0	54,99	54,78	0	0	24	0	0	67,1	50,4	16,72	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,937	0	53,64	53,02	0	52,55	52,4	0	0	24	0	0	67,1	49,2	17,85	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,779	0	40,11	39,67	0	39,33	39,24	0	0	24	0	0	66,2	46,4	19,87	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,728	0	36,4	35,98	0	35,68	35,63	0	0	24	0	0	66,2	45,8	20,41	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,767	0	39,02	38,58	0	38,25	38,17	0	0	24	0	0	65,9	45,8	20,06	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,834	0	44	43,49	0	43,14	43,01	0	0	24	0	0	66,3	47	19,38	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,893	0	52,4	51,79	0	51,32	51,19	0	0	24	0	0	67,2	49,8	17,42	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,808	0	45,45	44,93	0	44,52	44,45	0	0	24	0	0	66,4	48,2	18,19	0,7	0,7	-
15.12.2025	1,034	0	62,49	61,73	0	61,23	61,01	0	0	24	0	0	67,3	50,4	16,89	0,7	0,7	-
16.12.2025	1,124	0	70,53	69,68	0	69,08	68,84	0	0	24	0	0	68	51,6	16,33	0,7	0,7	-
17.12.2025	1,216	0	73,19	72,22	0	71,51	71,26	0	0	24	0	0	70,5	53,5	17,02	0,7	0,7	-
18.12.2025	1,204	0	73,26	72,27	0	71,64	71,31	0	0	24	0	0	70,2	53,4	16,83	0,7	0,7	-
19.12.2025	1,054	0	62,29	61,49	0	61	60,75	0	0	24	0	0	68	50,7	17,27	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,864	0	49,03	48,45	0	48,03	47,92	0	0	24	0	0	67	49	18,01	0,7	0,7	-
Итого:	31,756	0	1884,63	1861,54	0	1843,56	1837,64	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,756																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2025	213,732	17214,64	17142,87	0	16877,4	16921,86	0
20.12.2025	245,488	19099,27	19004,41	0	18720,96	18759,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:35:31