

#207674#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	0,499	26,19	25,93	0	25,49	25,49	0	24	0	0	81	61,4	19,61	0,7	0,7	-12,2
22.01.2026	0,503	27,91	27,66	0	27,19	27,18	0,01	24	0	0	80,3	61,9	18,42	0,7	0,7	-11,6
23.01.2026	0,489	26,24	25,98	0	25,52	25,5	0,02	24	0	0	79,8	60,6	19,21	0,7	0,7	-8,3
24.01.2026	0,493	27,6	27,37	0	26,88	26,89	-0,01	24	0	0	79,5	61,3	18,2	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,454	23,84	23,61	0	23,2	23,28	-0,08	24	0	0	79,2	59,5	19,69	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,417	21,28	21,11	0	20,8	20,87	-0,07	24	0	0	76,7	56,7	19,97	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,484	20,83	20,59	0	20,32	20,34	-0,02	20	4	1	76,6	52,9	23,7	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,418	23,39	23,2	0	22,81	22,87	-0,06	24	0	0	77,4	59,1	18,32	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,487	29,03	28,8	0	28,28	28,32	-0,04	24	0	0	79,7	62,6	17,14	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,499	29,12	28,86	0	28,35	28,34	0,01	24	0	0	80,7	63,1	17,57	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,512	27,82	27,56	0	27,08	27,08	0	24	0	0	81,6	62,7	18,87	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,519	26,99	26,71	0	26,23	26,23	0	24	0	0	82,6	62,9	19,77	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,552	27,75	27,44	0	26,91	26,96	-0,05	24	0	0	84,3	63,8	20,45	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,54	26,95	26,66	0	26,09	26,2	-0,11	23	1	1	84,5	63,9	20,65	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,551	28,66	28,36	0	27,76	27,88	-0,12	24	0	0	83,6	63,7	19,83	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,5	24,65	24,4	0	23,93	23,95	-0,02	24	0	0	82	61,1	20,85	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,443	22,28	22,06	0	21,69	21,77	-0,08	24	0	0	78,4	58	20,4	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,431	23,11	22,92	0	22,46	22,57	-0,11	24	0	0	77,3	58,2	19,08	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,44	25,31	25,11	0	24,62	24,66	-0,04	24	0	0	77,4	59,5	17,89	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,49	27,3	27,06	0	26,58	26,58	0	24	0	0	81	62,5	18,46	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,495	27,01	26,75	0	26,29	26,27	0,02	24	0	0	81	62,1	18,84	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,415	22,01	21,82	0	21,43	21,49	-0,06	24	0	0	77,2	57,8	19,42	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,388	22,45	22,29	0	21,95	22,03	-0,08	24	0	0	73,8	56	17,75	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,397	25,18	25,01	0	24,58	24,65	-0,07	24	0	0	73,5	57,4	16,1	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,441	26,2	26	0	25,5	25,54	-0,04	24	0	0	78	60,6	17,34	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,488	26,4	26,15	0	25,66	25,67	-0,01	24	0	0	82	63,1	18,91	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,515	26,39	26,11	0	25,61	25,63	-0,02	24	0	0	83,9	64	19,97	0,7	0,7	-17,4
17.02.2026	0,512	27,3	27,02	0	26,51	26,54	-0,03	24	0	0	82,8	63,6	19,2	0,7	0,7	-11,6
18.02.2026	0,463	24,22	24	0	23,52	23,58	-0,06	24	0	0	79,4	59,7	19,65	0,7	0,7	-
19.02.2026	0,419	23,85	23,66	0	23,22	23,27	-0,05	24	0	0	76,1	58,1	17,99	0,7	0,7	-
20.02.2026	0,405	23,26	23,09	0	22,67	22,74	-0,07	24	0	0	75,6	57,8	17,85	0,7	0,7	-
Итого:	14,659	790,52	783,29	0	769,13	770,37	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,659															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.01.2026	71,758	4963,72	4957,41	0	4858,99	4890,73
20.02.2026	86,417	5754,24	5740,7	0	5628,12	5661,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2026 7:46:32