

#166462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,3	13,5	-1,18	0,7	0,7	-
22.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,3	13,3	-0,95	0,7	0,7	-
23.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,4	13,2	-0,72	0,7	0,7	-
24.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,8	13,4	-0,63	0,7	0,7	-
25.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,9	13,7	-0,72	0,7	0,7	-
26.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	22	2	1	12,8	13,7	-0,82	0,7	0,7	-
27.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,7	13,7	-0,99	0,7	0,7	-
28.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,5	13,4	-0,94	0,7	0,7	-
29.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,5	13,4	-0,92	0,7	0,7	-
30.10.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	12,5	13,4	-0,88	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,164	8,8	8,75	0	8,65	8,65	0	24	0	0	65	46	18,97	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,263	14,74	14,71	0	14,48	14,53	-0,05	24	0	0	65,2	47	18,26	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,228	11,42	11,42	0	11,18	11,34	-0,16	24	0	0	64,7	44,4	20,24	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,21	10,54	10,56	0	10,3	10,56	-0,26	24	0	0	64,4	44,2	20,2	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,22	11,63	11,63	0	11,39	11,56	-0,17	24	0	0	64,8	45,5	19,26	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,185	9,5	9,51	0	9,26	9,51	-0,25	24	0	0	64,5	44,1	20,4	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,196	10,01	10,03	0	9,77	10,02	-0,25	24	0	0	65,2	45	20,26	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,229	12,2	12,21	0	11,96	12,07	-0,11	24	0	0	66,2	47	19,19	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,243	13,82	13,81	0	13,59	13,58	0,01	23	1	1	66,4	48,5	17,93	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,249	13,95	13,95	0	13,71	13,71	0	24	0	0	66,6	48,2	18,34	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,231	12,3	12,3	0	12,06	12,15	-0,09	24	0	0	66,4	47	19,34	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,221	11,51	11,51	0	11,27	11,43	-0,16	24	0	0	66	46,4	19,52	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,221	11,62	11,62	0	11,38	11,51	-0,13	24	0	0	65,9	46,5	19,45	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,193	9,98	9,97	0	9,74	9,96	-0,22	24	0	0	65,1	45,2	19,88	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,199	10,54	10,54	0	10,3	10,46	-0,16	24	0	0	64,8	45,6	19,21	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,262	15,62	15,62	0	15,32	15,39	-0,07	24	0	0	66,6	49,6	17,1	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,325	20,13	20,09	0	19,65	19,85	-0,2	24	0	0	69,6	53	16,5	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,288	16,08	16,05	0	15,79	15,81	-0,02	24	0	0	68,5	50	18,44	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,312	18,84	18,82	0	18,41	18,58	-0,17	24	0	0	67,6	50,7	16,87	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,301	16,76	16,73	0	16,47	16,49	-0,02	24	0	0	68	49,8	18,2	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,327	19,41	19,37	0	18,93	19,13	-0,2	24	0	0	69,7	52,4	17,34	0,7	0,7	-
Итого:	5,067	279,4	279,2	0	273,61	276,29	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,067															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.10.2025	45,638	3524,68	3525,56	0	3452,87	3478,45
20.11.2025	50,705	3804,08	3804,76	0	3726,48	3754,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 14:42:40