

#190562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	0,309	16,91	16,87	0	16,53	16,63	-0,1	24	0	0	69,2	50,6	18,56	0,7	0,7	2,2
22.11.2025	0,32	18,49	18,45	0	18,07	18,21	-0,14	24	0	0	69,7	52	17,69	0,7	0,7	1,3
23.11.2025	0,374	20,96	20,87	0	20,48	20,62	-0,14	24	0	0	73,9	55,6	18,32	0,7	0,7	-3,3
24.11.2025	0,377	20,68	20,58	0	20,15	20,28	-0,13	24	0	0	74,7	56	18,77	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,352	18,69	18,62	0	18,21	18,38	-0,17	24	0	0	72,8	53,3	19,49	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,372	20,59	20,52	0	20,11	20,28	-0,17	24	0	0	71,4	53	18,45	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,384	21,58	21,49	0	21,1	21,25	-0,15	24	0	0	71,3	53,1	18,19	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,372	19,81	19,74	0	19,33	19,5	-0,17	24	0	0	70,8	51,6	19,13	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,361	19,88	19,8	0	19,4	19,56	-0,16	24	0	0	71	52,6	18,42	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,34	19,42	19,37	0	18,94	19,13	-0,19	24	0	0	71,2	53,4	17,8	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,318	17,28	17,23	0	16,87	16,99	-0,12	24	0	0	70,2	51,5	18,72	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,357	20,59	20,51	0	20,12	20,27	-0,15	24	0	0	71,6	53,8	17,81	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,313	17,54	17,49	0	17,08	17,25	-0,17	24	0	0	68,6	50,3	18,37	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,3	16,52	16,47	0	16,23	16,23	0	24	0	0	67,6	49,2	18,4	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,265	13,9	13,86	0	13,66	13,66	0	24	0	0	67,1	47,6	19,5	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,251	12,88	12,85	0	12,64	12,68	-0,04	24	0	0	66,4	46,6	19,81	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,281	15,45	15,4	0	15,21	15,16	0,05	24	0	0	66,9	48,5	18,41	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,27	14,16	14,12	0	13,92	13,9	0,02	24	0	0	66,9	47,7	19,18	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,229	11,2	11,17	0	10,96	11,14	-0,18	24	0	0	66	45,3	20,75	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,213	10,2	10,16	0	9,96	10,16	-0,2	24	0	0	65,9	44,6	21,39	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,221	10,97	10,93	0	10,73	10,88	-0,15	24	0	0	65,7	44,9	20,77	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,246	12,31	12,27	0	12,07	12,16	-0,09	24	0	0	66,2	46	20,17	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,276	14,76	14,71	0	14,52	14,47	0,05	24	0	0	67	48	18,93	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,257	13,36	13,31	0	13,12	13,07	0,05	24	0	0	66,3	46,6	19,65	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,291	16,25	16,19	0	16,01	15,95	0,06	24	0	0	67,1	49	18,15	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,3	17,61	17,54	0	17,29	17,3	-0,01	24	0	0	67,8	50,3	17,5	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,331	18,35	18,25	0	17,87	18,01	-0,14	24	0	0	70,4	51,8	18,51	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,328	18,3	18,21	0	17,89	17,97	-0,08	24	0	0	70	51,5	18,46	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,299	16,3	16,22	0	16,02	15,98	0,04	24	0	0	67,8	49,1	18,69	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,273	14,01	13,94	0	13,77	13,7	0,07	24	0	0	66,8	47,2	19,63	0,7	0,7	-
Итого:	9,18	498,95	497,14	0	488,26	490,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,18															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
20.11.2025	50,705	3804,08	3804,76	0	3726,48	3754,74
20.12.2025	59,885	4303,03	4301,9	0	4214,74	4245,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 12:03:40