

#135084#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1552038
Номер абонента:
Адрес установки: Аллея Смелых, 116 уч. Олимпийского резерва
Система 1 Р-Подача Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.06.2025 по 21.07.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.06	0,240	24,1	23,6	---	0,5	64,65	54,76	0,90	0,50	24,00
23.06	0,258	23,9	23,4	---	0,5	64,79	54,06	0,90	0,50	24,00
24.06	0,218	23,4	23,0	---	0,5	63,48	54,24	0,90	0,50	24,00
25.06	0,227	23,3	23,0	---	0,4	62,39	52,77	0,90	0,50	24,00
26.06	0,253	24,1	23,7	---	0,4	64,84	54,41	0,90	0,50	24,00
27.06	0,259	24,6	24,1	---	0,4	64,60	54,13	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,46	143,4	140,7	0,0	2,6	64,14	54,07	0,90	0,50	144,00
28.06	0,218	24,7	24,2	---	0,5	64,29	55,53	0,90	0,50	24,00
29.06	0,239	24,6	24,2	---	0,5	64,46	54,86	0,90	0,50	24,00
30.06	0,230	24,3	23,8	---	0,5	64,42	55,04	0,90	0,50	24,00
01.07	0,183	27,3	26,5	---	0,8	65,52	58,88	0,90	0,50	24,00
02.07	0,167	31,3	30,0	---	1,3	67,36	62,10	0,90	0,50	24,00
03.07	0,159	28,6	27,3	---	1,3	65,45	59,97	0,90	0,50	24,00
04.07	0,164	28,4	27,1	---	1,4	63,48	57,81	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,36	189,2	183,0	0,0	6,2	65,07	57,96	0,90	0,50	168,00
05.07	0,140	29,0	27,5	---	1,5	64,15	59,42	0,90	0,50	24,00
06.07	0,137	27,4	25,9	---	1,5	64,36	59,43	0,90	0,50	24,00
07.07	0,139	28,2	26,6	---	1,6	63,97	59,15	0,90	0,50	24,00
08.07	0,146	27,6	26,0	---	1,6	64,09	58,89	0,90	0,50	24,00
09.07	0,047	7,1	6,7	---	0,4	63,14	56,66	0,90	0,50	24,00
10.07	---	---	---	---	---	20,84	20,38	0,90	0,50	24,00
11.07	---	---	---	---	---	19,16	18,33	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,61	119,4	112,7	0,0	6,6	64,08	59,07	0,90	0,50	168,00
12.07	---	---	---	---	---	18,96	18,56	0,90	0,50	24,00
13.07	---	---	---	---	---	19,52	18,63	0,90	0,50	24,00
14.07	---	---	---	---	---	19,84	18,62	0,90	0,50	24,00
15.07	---	---	---	---	---	19,93	18,92	0,90	0,50	24,00
16.07	---	0,1	0,1	0,0	---	19,38	18,26	0,90	0,50	24,00
17.07	0,002	6,4	6,9	0,4	---	21,85	21,74	0,90	0,50	24,00
18.07	0,105	24,1	23,9	---	0,2	53,23	48,94	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,11	30,6	30,8	0,4	0,2	46,55	43,15	0,90	0,50	168,00
19.07	0,130	25,9	25,3	---	0,6	63,80	58,86	0,90	0,50	24,00
20.07	0,113	24,8	24,2	---	0,6	63,02	58,57	0,90	0,50	24,00
21.07	0,114	27,0	26,1	---	0,9	63,95	59,82	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,36	77,8	75,6	0,0	2,2	63,60	59,10	0,90	0,50	72,00
Итого:	3,89	560,3	542,8	0,4	17,9	63,41	56,48	0,90	0,50	720,0
						dT=	6,93			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		3,89					
Показания интеграторов	На 24:00 21.06.2025	На 24:00 21.07.2025	Результат за период		На 17:00 22.07.2025		
Количество теплоты, Гкал	2271,78	2275,66	3,89		231179,5		
Расход теплоносителя M1, т	230598,6	231158,9	560,3		231179,5		
Расход теплоносителя M2, т	230598,6	238466,1	542,8		238485,7		
Время наработки, ч	17215,9	17215,9	720,0		17233,4		
Время неработы Тнер = Tmax + Tтех.н			24,0				

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

