

#283140#

Отчёт по теплоснабжению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,356	0,09	102,94	100,11	99,74	98,31	1,43	24	0	0	85,2	62,6	22,65	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,266	0,09	104,14	101,36	101,13	99,68	1,45	24	0	0	81,6	60,2	21,48	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,216	0,092	108,37	105,65	105,25	103,83	1,42	24	0	0	81,3	61,1	20,19	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,229	0,085	107,72	105	104,67	103,25	1,42	24	0	0	80,6	60,2	20,44	0,6	0,4	-
22.02.2026	2,076	0,087	116,01	113,45	112,96	111,58	1,38	24	0	0	77	59,4	17,61	0,6	0,4	-
23.02.2026	2,001	0,092	112,57	109,98	109,72	108,21	1,51	24	0	0	75,9	58,5	17,4	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,975	0,087	107,65	105,01	104,97	103,45	1,52	24	0	0	75,1	57,2	17,95	0,6	0,4	-
25.02.2026	2,019	0,091	106,96	104,3	104,15	102,61	1,54	24	0	0	77,3	58,8	18,48	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,931	0,084	106,85	104,29	104,13	102,68	1,45	24	0	0	75,8	58,1	17,69	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,816	0,083	116,19	113,75	113,46	112	1,46	24	0	0	73,1	57,9	15,23	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,796	0,074	122,25	119,96	119,37	118,08	1,29	24	0	0	73	58,6	14,37	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,824	0,075	115,5	113,15	112,77	111,43	1,34	24	0	0	72,6	57,2	15,44	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,847	0,085	114,37	111,9	111,7	110,2	1,5	24	0	0	73	57,2	15,75	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,846	0,078	120,6	118,22	117,72	116,36	1,36	24	0	0	73	58,1	14,97	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,854	0,075	113,89	111,5	111,19	109,82	1,37	24	0	0	72,7	56,8	15,94	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,873	0,076	116,12	113,72	113,38	111,98	1,4	24	0	0	72,9	57,2	15,77	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,85	0,08	118,01	115,63	115,17	113,82	1,35	24	0	0	73,4	58,1	15,34	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,814	0,076	120,67	118,36	117,81	116,49	1,32	24	0	0	72,9	58,2	14,72	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,782	0,066	126,61	124,45	123,62	122,46	1,16	24	0	0	72,8	59	13,82	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,79	0,067	130,1	127,95	127,02	125,86	1,16	24	0	0	72,8	59,2	13,52	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,777	0,074	131,03	128,83	127,96	126,73	1,23	24	0	0	72,6	59,3	13,28	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,721	0,07	136,13	133,99	132,91	131,73	1,18	24	0	0	72,8	60,4	12,38	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,713	0,083	134,7	132,43	131,51	130,19	1,32	24	0	0	72,9	60,6	12,39	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,751	0,08	140,21	137,94	136,88	135,57	1,31	24	0	0	73	60,8	12,16	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,696	0,072	140,91	138,75	137,6	136,41	1,19	24	0	0	72,6	60,8	11,76	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,678	0,067	134,15	132,02	131,03	129,85	1,18	24	0	0	72,3	60,1	12,23	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,76	0,088	131,48	129,11	128,36	126,97	1,39	24	0	0	73,1	60,1	13,03	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,783	0,09	133,39	130,95	130,25	128,8	1,45	24	0	0	72,7	59,7	12,98	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,771	0,088	126,79	124,3	123,79	122,3	1,49	24	0	0	72,6	59	13,54	0,6	0,4	-
Итого:	54,811	0	3496,31	3426,06	3410,22	3370,65	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,811															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	968,369	70059	69534,94	68416,08	68426,12
18.03.2026	1023,18	73555,31	72961	71826,3	71796,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:14:38