

#166460#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346
6848
ВКТ-7
00209827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,478	0	134,73	134,11	131,68	131,9	-0,22	24	0	0	70,9	59,7	11,28	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,503	0,006	132,79	132,07	129,85	129,92	-0,07	24	0	0	70,8	59,2	11,56	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,627	0,052	132,94	131,11	129,92	128,99	0,93	24	0	0	71	58,9	12,07	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,626	0,063	129,86	127,92	126,98	125,88	1,1	24	0	0	70,9	58,6	12,26	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,621	0,053	131,25	129,42	128,29	127,35	0,94	24	0	0	71,2	59	12,17	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,585	0,036	131,54	130,06	128,57	127,94	0,63	24	0	0	71,2	59,2	11,97	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,595	0,057	132,45	130,61	129,47	128,48	0,99	24	0	0	70,9	59,1	11,84	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,587	0,043	130,46	128,89	127,58	126,84	0,74	24	0	0	70,6	58,6	12,07	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,653	0,052	130,64	128,86	127,67	126,74	0,93	24	0	0	71,5	59	12,47	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,595	0,049	132,83	131,16	129,88	129,05	0,83	24	0	0	70,8	59	11,86	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,546	0,029	133,69	132,31	130,65	130,14	0,51	24	0	0	70,9	59,3	11,59	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,611	0,047	132,12	130,4	129,09	128,3	0,79	24	0	0	71,2	59,1	12,1	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,574	0,044	134,96	133,42	131,91	131,21	0,7	24	0	0	71,2	59,6	11,58	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,563	0,035	133,01	131,54	129,98	129,38	0,6	24	0	0	71,2	59,5	11,74	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,56	0,051	127,88	126,09	124,97	124,04	0,93	24	0	0	71	59	12,02	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,681	0,061	126,65	124,63	123,8	122,69	1,11	24	0	0	71	58	13,02	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,674	0,066	124,53	122,52	121,75	120,6	1,15	24	0	0	70,9	57,7	13,16	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,596	0,039	125,67	124,1	122,82	122,13	0,69	24	0	0	71	58,3	12,65	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,63	0,047	126,79	125,07	123,93	123,09	0,84	24	0	0	71,2	58,5	12,73	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,608	0,041	126,02	124,47	123,17	122,49	0,68	24	0	0	70,9	58,2	12,7	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,605	0,037	129,44	127,93	126,51	125,87	0,64	24	0	0	71,4	59,1	12,36	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,557	0,025	130,26	128,98	127,33	126,91	0,42	24	0	0	70,9	58,8	12,02	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,606	0,028	126,19	124,83	123,29	122,82	0,47	24	0	0	71,8	59	12,75	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,841	0,035	123,14	121,52	120	119,41	0,59	24	0	0	76,2	61,2	14,99	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,747	0,039	123,86	122,25	120,86	120,22	0,64	24	0	0	74	59,9	14,1	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,74	0,048	118,07	116,23	115,28	114,45	0,83	24	0	0	73	58,3	14,63	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,786	0,044	120,2	118,54	117,31	116,61	0,7	24	0	0	73,6	58,7	14,84	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,841	0,042	117,1	115,35	114,17	113,48	0,69	24	0	0	75,1	59,4	15,72	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,811	0,04	118,64	116,93	115,68	115,01	0,67	24	0	0	74,9	59,7	15,27	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,798	0,046	116,14	114,35	113,27	112,48	0,79	24	0	0	75	59,5	15,44	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,025	0,046	113,56	111,61	110,45	109,69	0,76	24	0	0	79,3	61,4	17,86	0,6	0,4	-
Итого:	51,27	0	3947,41	3897,28	3856,11	3834,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,27															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	732,644	56738,56	56479,22	55448,83	55587,79
23.11.2025	783,914	60685,97	60376,5	59304,94	59421,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 8:02:23