

#194146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346
6848
ВКТ-7
00209827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,257	0,079	110,36	107,82	107,01	105,82	1,19	24	0	0	83,9	63,6	20,31	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,119	0,065	108,84	106,55	105,75	104,67	1,08	24	0	0	80,9	61,5	19,35	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,81	0,05	121,15	119,26	118,28	117,36	0,92	24	0	0	72,9	58,1	14,82	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,75	0,063	119,85	117,8	117,15	116,01	1,14	24	0	0	71,2	56,9	14,36	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,769	0,077	114,35	112,03	111,79	110,37	1,42	24	0	0	71,2	56,1	15,07	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,837	0,068	116,36	114,12	113,54	112,33	1,21	24	0	0	74,2	58,6	15,53	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,067	0,068	114,31	112,01	111,22	110,08	1,14	24	0	0	79	61,1	17,91	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,263	0,08	111,14	108,51	107,91	106,62	1,29	24	0	0	81,8	61,6	20,17	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,108	0,087	109,87	107,32	106,77	105,43	1,34	24	0	0	80,4	61,5	18,93	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,041	0,064	117,88	115,59	114,75	113,64	1,11	24	0	0	77,7	60,6	17,15	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,052	0,065	112,2	109,93	109,17	108,06	1,11	24	0	0	78,5	60,4	18,12	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,203	0,065	110,44	108,02	107,3	106,19	1,11	24	0	0	80,8	60,9	19,85	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,225	0,083	113,18	110,56	109,94	108,61	1,33	24	0	0	81,1	61,7	19,44	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,303	0,087	110,94	108,17	107,56	106,17	1,39	24	0	0	83,9	63,4	20,53	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,386	0,086	105,99	103,15	102,66	101,28	1,38	24	0	0	85,4	63,1	22,32	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,402	0,09	100,37	97,44	97,11	95,69	1,42	24	0	0	86,9	63,2	23,74	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,453	0,091	102,11	99,18	98,86	97,41	1,45	24	0	0	86,4	62,6	23,8	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,307	0,089	109,33	106,54	106,01	104,61	1,4	24	0	0	83,7	62,9	20,86	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,302	0,085	109,9	107,1	106,63	105,24	1,39	24	0	0	82,8	62	20,73	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,362	0,088	106,35	103,53	103,06	101,68	1,38	24	0	0	84,4	62,4	22,01	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,344	0,093	99,78	96,9	96,64	95,18	1,46	24	0	0	85,5	62,2	23,24	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,311	0,091	99,22	96,37	96,14	94,7	1,44	24	0	0	84,8	61,8	23,07	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,15	0,091	104,34	101,65	101,46	99,97	1,49	24	0	0	79,7	59,4	20,29	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,249	0,093	102,49	99,72	99,45	97,98	1,47	24	0	0	82,6	60,9	21,67	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,433	0,089	103,78	100,88	100,47	99,08	1,39	24	0	0	85,7	62,4	23,3	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,469	0,09	100,48	97,56	97,21	95,81	1,4	24	0	0	87	62,6	24,43	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,489	0,093	98,21	95,25	95,02	93,55	1,47	24	0	0	87,5	62,3	25,17	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,42	0,089	100,61	97,77	97,36	96	1,36	24	0	0	87,1	63,1	23,92	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,422	0,085	101,15	98,38	97,86	96,55	1,31	24	0	0	87,3	63,5	23,83	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,408	0,085	94,75	91,92	91,64	90,29	1,35	24	0	0	87,6	62,3	25,29	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,419	0,081	100,74	97,99	97,53	96,25	1,28	24	0	0	86,8	62,9	23,91	0,6	0,4	-
Итого:	69,13	0	3330,47	3249,02	3233,25	3192,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,13															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	839,173	64262,6	63890,8	62795,59	62880,69
23.01.2026	908,303	67593,07	67139,82	66028,84	66073,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:17:36