

#161379#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 01.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Город мастеров, ООО, УК
Багратиона 98-104, Калининград
7146

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1122683	21.10.2025	01.09.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	22,912	0	22.912

Подпись исполнителя _____



#161378#

Отчёт за период с 01.09.2025 по 21.10.2025.

Номер абонента 7146
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1122683
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	Tmin,	Tmax,	Tdt,	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
02.10.2025	-	0,589	59,868	59,285	8,87	8,65	0	0	0	0,23	3	130	45,6	35,9	0	0
03.10.2025	-	1,62	144,185	142,345	24	24	0	0	0	0	3	2	52,2	40,8	0,4	0,31
04.10.2025	-	1,237	123,646	122,127	24	24	0	0	0	0	0	0	51,2	41,1	0,41	0,34
05.10.2025	-	0,845	93,596	92,648	23,99	23,99	0	0	0	0	0	0	46,7	37,5	0,41	0,35
06.10.2025	-	1,209	151,563	150,056	24	24	0	0	0	0	2	128	46,3	38,3	0,38	0,34
07.10.2025	-	1,158	148,624	147,004	24	24	0	0	0	0	0	0	48,4	40,5	0,43	0,35
08.10.2025	-	1,052	140,796	139,283	24	24	0	0	0	0	0	0	48	40,5	0,43	0,36
09.10.2025	-	0,927	138,875	137,504	24	24	0	0	0	0	0	0	46,1	39,4	0,43	0,36
10.10.2025	-	0,973	139,261	137,885	24	24	0	0	0	0	0	0	46,2	39,1	0,42	0,36
11.10.2025	-	1,236	145,754	144,282	24	24	0	0	0	0	2	0	46,6	38,1	0,42	0,36
12.10.2025	-	1,044	140,161	138,769	24	24	0	0	0	0	0	0	46,3	38,8	0,42	0,36
13.10.2025	-	1,119	148,433	146,856	24	24	0	0	0	0	0	0	47,8	40,2	0,42	0,36
14.10.2025	-	1,227	147,719	146,007	24	24	0	0	0	0	0	0	49,8	41,4	0,44	0,36
15.10.2025	-	1,074	144,189	142,657	24	24	0	0	0	0	0	0	47,8	40,2	0,43	0,36
16.10.2025	-	1,107	146,16	144,702	24	24	0	0	0	0	0	0	46,4	38,7	0,42	0,35
17.10.2025	-	1,051	145,317	143,875	24	24	0	0	0	0	0	0	46,3	39	0,43	0,36
18.10.2025	-	1,177	142,864	141,257	24	24	0	0	0	0	0	0	49,1	40,8	0,43	0,36
19.10.2025	-	1,217	139,921	138,262	24	24	0	0	0	0	0	0	50,4	41,6	0,43	0,36
20.10.2025	-	1,433	141,316	139,553	24	24	0	0	0	0	0	0	51,7	41,4	0,43	0,36
21.10.2025	-	1,616	146,218	144,438	24	24	0	0	0	0	2	0	51,1	39,9	0,43	0,36
Итого:	-	22,911	2728,466	2698,795	464,86	464,64	0	0	0	0,23	-	-	48,2	39,66	0,4	0,34

Общее время работы системы

1200 час.

Период нормальной работы системы

464,64 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Ttn, ч
01.09.2025	0	0,009	0,008	6,09	1103,29
21.10.2025	22,912	2728,475	2698,804	470,73	1103,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения