

#14082#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	1,023	0,45	83,03	74,41	81,56	73,45	8,11	24	0	0	61,9	54,8	7,1	0,7	0,7	2
25.01.2021	0,936	0,365	81,13	74	79,69	73,04	6,65	24	0	0	61,9	54,7	7,19	0,7	0,7	1,4
26.01.2021	0,91	0,343	80,53	73,84	79,11	72,88	6,23	24	0	0	61,9	54,7	7,2	0,7	0,7	1,5
27.01.2021	0,925	0,352	80,45	73,52	79,03	72,56	6,47	24	0	0	61,9	54,6	7,25	0,7	0,7	1,5
28.01.2021	0,968	0,39	80,54	72,94	79,12	71,98	7,14	24	0	0	61,8	54,5	7,31	0,7	0,7	-0,9
29.01.2021	0,934	0,357	80,03	73,07	78,62	72,11	6,51	24	0	0	61,9	54,5	7,37	0,7	0,7	-4,4
30.01.2021	1,067	0,479	82,41	73,19	80,97	72,23	8,74	24	0	0	61,9	54,6	7,29	0,7	0,7	-0,2
31.01.2021	1,038	0,451	82,1	73,4	80,68	72,44	8,24	24	0	0	61,9	54,6	7,3	0,7	0,7	0
01.02.2021	0,992	0,41	81	73,05	79,57	72,09	7,48	24	0	0	61,8	54,5	7,37	0,7	0,7	-3,1
02.02.2021	0,892	0,315	78,99	72,8	77,59	71,84	5,75	24	0	0	61,8	54,4	7,46	0,7	0,7	-3,2
03.02.2021	0,907	0,338	79,49	72,92	78,1	71,96	6,14	24	0	0	61,8	54,5	7,36	0,7	0,7	-0,6
04.02.2021	0,972	0,393	80,57	72,94	79,15	71,98	7,17	24	0	0	61,8	54,5	7,38	0,7	0,7	-4,4
05.02.2021	0,945	0,367	80,27	73,17	78,86	72,21	6,65	24	0	0	61,8	54,5	7,38	0,7	0,7	-4,4
06.02.2021	1,016	0,425	81,63	73,46	80,22	72,5	7,72	24	0	0	61,9	54,5	7,4	0,7	0,7	-12,8
07.02.2021	1,063	0,464	82,54	73,62	81,14	72,66	8,48	24	0	0	61,8	54,4	7,43	0,7	0,7	-14,3
08.02.2021	0,998	0,399	81,12	73,35	79,7	72,39	7,31	24	0	0	61,8	54,3	7,55	0,7	0,7	-11,3
09.02.2021	0,998	0,401	80,96	73,18	79,56	72,22	7,34	24	0	0	61,8	54,3	7,56	0,7	0,7	-9
10.02.2021	1,043	0,431	81,82	73,48	80,41	72,5	7,91	24	0	0	61,8	54,2	7,6	0,7	0,7	-14
11.02.2021	0,989	0,378	79,53	72,08	78,13	71,12	7,01	24	0	0	61,8	54	7,84	0,7	0,7	-11,1
12.02.2021	1,01	0,401	79,01	71,21	77,64	70,25	7,39	24	0	0	61,8	53,9	7,88	0,7	0,7	-9,6
13.02.2021	1,035	0,434	78,7	70,3	77,34	69,34	8	24	0	0	61,8	54	7,79	0,7	0,7	-0,1
14.02.2021	1,066	0,473	79,41	70,36	78,02	69,4	8,62	24	0	0	61,8	54,2	7,68	0,7	0,7	0,6
15.02.2021	0,907	0,336	76,55	70	75,21	69,04	6,17	24	0	0	61,8	54,2	7,65	0,7	0,7	-1,7
16.02.2021	0,926	0,353	76,58	69,72	75,24	68,76	6,48	24	0	0	61,8	54,1	7,66	0,7	0,7	-3,5
17.02.2021	0,93	0,357	76,64	69,72	75,32	68,76	6,56	24	0	0	61,8	54,1	7,63	0,7	0,7	-7,1
18.02.2021	0,948	0,369	76,69	69,56	75,34	68,6	6,74	24	0	0	61,8	54	7,73	0,7	0,7	-10,8
19.02.2021	0,919	0,349	74,77	67,94	73,42	67,02	6,4	24	0	0	61,8	54	7,77	0,7	0,7	-5,1
20.02.2021	1,033	0,447	80,21	71,65	78,83	70,69	8,14	24	0	0	61,8	54,3	7,49	0,7	0,7	2,8
21.02.2021	0,985	0,407	79,6	71,78	78,23	70,82	7,41	24	0	0	61,8	54,4	7,42	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	0,99	0,419	79,63	71,54	78,24	70,58	7,66	24	0	0	61,8	54,5	7,32	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	0,973	0,407	79,46	71,64	78,09	70,68	7,41	24	0	0	61,8	54,6	7,28	0,7	0,7	-
Итого:	30,338	0	2475,39	2237,84	2432,13	2208,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,338															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	1527,942	91095,33	76313,36	89465,05	75294,5
23.02.2021	1558,28	93570,72	78551,2	91897,18	77502,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 12:27:23